

Узагальнений технічний стан об'єктів газових мереж газорозподільного підприємства ПАТ «Луганськгаз»

№ з/п	Назва обладнання, якісна оцінка*	Одиниця виміру	Технічний стан на початок прогнозного періоду	Обсяги запланованих робіт на 1-й базовий період, тис. грн	Обсяги запланованих робіт на 2-й базовий період, тис. грн	Обсяги запланованих робіт на 3-й базовий період, тис. грн	Прогнозний технічний стан на кінець прогнозного періоду з урахуванням обсягів запланованих робіт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газопроводи сталій	км	7 360,47				7 360,47
1	у т. ч. з терміном експлуатації						
1	до 25 років		4 064,48	345			4 064,48
1	від 25 до 40 років		2 546,13	647			2 546,13
1	понад 40 років		749,81	251			749,81
2	Газопроводи поліетиленові	км	1 839,94				1 839,94
2	у т. ч. з терміном експлуатації						
2	до 25 років		1 839,94	44	6 672	9 106	1 839,94
2	від 25 до 40 років						
2	понад 40 років						
3	Розподільні газопроводи високого тиску 1-ї категорії	км	551,99				551,99
3	у доброму стані		551,99		6 672	9 106	551,99
3	підлягає реконструкції						
3	підлягає капітальному ремонту						
3	підлягає повній заміні						
4	Розподільні газопроводи високого тиску 2-ї категорії	км	881,95				881,95
4	у доброму стані		881,88				881,95
4	підлягає реконструкції						
4	підлягає капітальному ремонту						
4	підлягає повній заміні		0,07	87			
5	Розподільні газопроводи середнього тиску	км	3 173,00				3 173,00
5	у доброму стані		3 172,18				3 173,00
5	підлягає реконструкції						
5	підлягає капітальному ремонту						
5	підлягає повній заміні		0,81	343			
6	Розподільні газопроводи низького тиску	км	2 632,48				2 632,48
6	у доброму стані		2 629,13	67			2 632,48
6	підлягає реконструкції						
6	підлягає капітальному ремонту						
6	підлягає повній заміні		3,35	790			
7	Газопроводи - вводи	км	1 960,99				1 960,99
7	у доброму стані	км	1 960,99				1 960,99
7	підлягає реконструкції	км					
7	підлягає капітальному ремонту	км					
7	підлягає повній заміні	км					
8	Газопроводи надземні або наземні	км	3 426,17				3 426,17
8	у доброму стані	км	3 417,81	23			3 426,17
8	підлягає реконструкції	км	0,48				
8	підлягає капітальному ремонту	км					
8	підлягає повній заміні	км	3,98	1 056			
8	Споруди для підтримки та зниження тиску, усього	км	41 371				41 371
8	у т. ч. ГРП телеметрія		69	507			69
8	у т. ч. ШГРП		1 026				1 026
8	у т. ч. будинкові регулятори		39 996				39 996
9	ГРП	од.	349				349
9	у доброму стані	од.	319				291
9	підлягає реконструкції	од.					
9	підлягає капітальному ремонту	од.	17	770	453		
9	підлягає повній заміні	од.	13	670	212		
10	ШГРП	од.	1 026				1 026
10	у доброму стані	од.	999				1 026
10	підлягає реконструкції	од.					
10	підлягає капітальному ремонту	од.					
10	підлягає повній заміні	од.	27	513	1 769		
11	Будинкові регулятори тиску	од.	39 996				39 996

11	у доброму стані	од.	39 996			39 996
11	підлягає капітальному ремонту	од.				
11	підлягає повній заміні	од.				
12	Відключаючі пристрої	од.	7 373			7 373
12	у доброму стані	од.	7 369			7 373
12	підлягає реконструкції	од.				
12	підлягає капітальному ремонту	од.				
12	підлягає повній заміні	од.				
13	Протикорозійний захист систем газопостачання					
13	Захищеність газопроводів, %	%	97,10			98,00
13	усього,	км	3 818,86			3 818,86
13	Довжина газопроводу, де не забезпечено мінімально необхідний захисний потенціал на газопроводі згідно з ДСТУ		115,44			76,40
14	Станції катодного захисту	од.	677			677
14	у доброму стані	од.	672			677
14	підлягає реконструкції	од.				
14	підлягає капітальному ремонту	од.				
14	підлягає повній заміні	од.	5	178		
15	Поля анодного захисту	од.	677			677
15	у доброму стані	од.	616			677
15	підлягає реконструкції	од.				
15	підлягає капітальному ремонту	од.				
15	підлягає повній заміні	од.	61	3 700		
16	Протекторний захист	од.	140			140
16	у доброму стані	од.	140			140
16	підлягає реконструкції	од.				
16	підлягає капітальному ремонту	од.				
16	підлягає повній заміні	од.				
17	Інше (колодязі)	од.	814			814
17	у доброму стані	од.	808			814
17	підлягає реконструкції	од.				
17	підлягає капітальному ремонту	од.	6	167		
17	підлягає повній заміні	од.				

Узагальнений технічний стан колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Показник на кінець року			
			(базовий період-2)**	(базовий період-1)**	(базовий період)**	(прогнозний період)** з урахуванням обсягів запланованих робіт
1	2	3	4	5	6	7
1	Загальна кількість колісної техніки, з них:	од.	234,00	235,00	235,00	235,00
1	у задовільному стані	од.	173,00	184,00	184,00	184,00
1		%	73,93	78,30	78,30	78,30
1	необхідний капітальний ремонт	од.	49,00	39,00	39,00	39,00
1		%	20,94	16,60	16,60	16,60
1	підлягає списанню	од.	12,00	12,00	12,00	12,00
1		%	5,13	5,11	5,11	5,11
2	Вантажні автомобілі, з них:	од.	96,00	96,00	96,00	96,00
2	у задовільному стані	од.	71,00	71,00	71,00	71,00
2		%	73,96	73,96	73,96	73,96
2	необхідний капітальний ремонт	од.	15,00	15,00	15,00	15,00
2		%	15,63	15,63	15,63	15,63
2	підлягають списанню	од.	10,00	10,00	10,00	10,00
2		%	10,42	10,42	10,42	10,42
3	Легкові автомобілі, з них:	од.	47,00	47,00	47,00	47,00
3	у задовільному стані	од.	27,00	33,00	33,00	33,00
3		%	57,45	70,21	70,21	70,21
3	необхідний капітальний ремонт	од.	18,00	12,00	12,00	12,00
3		%	38,30	25,53	25,53	25,53
3	підлягають списанню	од.	2,00	2,00	2,00	2,00
3		%	4,26	4,26	4,26	4,26
4	Автобуси, з них:	од.	6,00	6,00	6,00	6,00
4	у задовільному стані	од.	6,00	6,00	6,00	6,00
4		%	100,00	100,00	100,00	100,00
4	необхідний капітальний ремонт	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
4		%	0,00	0,00	0,00	0,00
4	підлягають списанню	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
4		%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Мікроавтобуси, з них:	од.	8,00	8,00	8,00	8,00
5	у задовільному стані	од.	7,00	7,00	7,00	7,00
5		%	87,50	87,50	87,50	87,50
5	необхідний капітальний ремонт	од.	1,00	1,00	1,00	1,00
5		%	12,50	12,50	12,50	12,50
5	підлягають списанню	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
5		%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Автокрани, з них:	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	у задовільному стані	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
6		%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	необхідний капітальний ремонт	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
6		%	0,00	0,00	0,00	0,00

6	підлягають списанню	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
6		%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	АРГМ, з них:	од.	11,00	11,00	11,00	11,00
7	у задовільному стані	од.	6,00	10,00	10,00	10,00
7		%	54,55	90,91	90,91	90,91
7	необхідний капітальний ремонт	од.	5,00	1,00	1,00	1,00
7		%	45,45	9,09	9,09	9,09
7	підлягають списанню	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
7		%	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Трактори та будівельна техніка, з них:	од.	29,00	30,00	30,00	30,00
8	у задовільному стані	од.	23,00	24,00	24,00	24,00
8		%	79,31	80,00	80,00	80,00
8	необхідний капітальний ремонт	од.	6,00	6,00	6,00	6,00
8		%	20,69	20,00	20,00	20,00
8	підлягають списанню	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
8		%	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Інші види колісної техніки (розшифрувати), з них:	од.	37,00	37,00	37,00	37,00
9	у задовільному стані	од.	33,00	33,00	33,00	33,00
9		%	89,19	89,19	89,19	89,19
9	необхідний капітальний ремонт	од.	4,0	4,0	4,0	4,0
9		%	10,81	10,81	10,81	10,81
9	підлягають списанню	од.	0,0	0,0	0,0	0,0
9		%	0,0	0,0	0,0	0,0

Узагальнений технічний стан приладів контролю та діагностики

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Показник на кінець року			
			(базовий період-2)**	(базовий період-1)**	(базовий період)**	(прогнозний період)** з урахуванням обсягів запланованих робіт
1	2	3	4	5	6	7
1	Прилади діагностики та контролю, з них:	од.	602,00	602,00	614,00	614,00
1	у задовільному стані	од.	503,00	503,00	515,00	515,00
1		%	83,55	83,55	83,88	83,88
1	необхідний капітальний ремонт	од.	95,00	95,00	95,00	95,00
1		%	15,78	15,78	15,47	15,47
1	підлягає списанню	од.	4,00	4,00	4,00	4,00
1		%	0,66	0,66	0,65	0,65
2	Газоаналізатори, з них:	од.	399,00	399,00	410,00	410,00
2	у задовільному стані	од.	312,00	312,00	323,00	323,00
2		%	78,20	78,95	78,78	79,51
2	необхідний капітальний ремонт	од.	84,00	84,00	84,00	84,00
2		%	21,05	21,05	20,49	20,49
2	підлягають списанню	од.	3,00	3,00	3,00	3,00
2		%	0,75	0,75	0,73	0,73
3	Трасошукачі, з них:	од.	52,00	52,00	52,00	52,00
3	у задовільному стані	од.	47,00	47,00	47,00	47,00
3		%	90,38	90,38	90,38	90,38
3	необхідний капітальний ремонт	од.	4,00	4,00	4,00	4,00
3		%	7,69	7,69	7,69	7,69
3	підлягають списанню	од.	1,00	1,00	1,00	1,00
3		%	1,92	1,92	1,92	1,92
4	Інші прилади (рзшифрувати), з них:	од.	20,00	20,00	21,00	21,00
4	у задовільному стані	од.	20,00	20,00	21,00	21,00
4		%	100,00	100,00	100,00	100,00
4	необхідний капітальний ремонт	од.				
4		%				

4	підлягають списанню	од.				
4		%				
5	Інші прилади (рзшифрувати), з них:	од.	3,00	3,00	3,00	3,00
5	у задовільному стані	од.	3,00	3,00	3,00	3,00
5		%	100,00	100,00	100,00	100,00
5	необхідний капітальний ремонт	од.				
5		%				
5	підлягають списанню	од.				
5		%				
6	Інші прилади, з них:	од.	40,00	40,00	40,00	40,00
6	у задовільному стані	од.	38,00	38,00	38,00	38,00
6		%	95,00	95,00	95,00	95,00
6	необхідний капітальний ремонт	од.	2,00	2,00	2,00	2,00
6		%	5,00	5,00	5,00	5,00
6	підлягають списанню	од.				
6		%				
7	Інші прилади (рзшифрувати), з них:	од.	88,00	88,00	88,00	88,00
7	у задовільному стані	од.	83,00	83,00	83,00	83,00
7		%	94,32	94,32	94,32	94,32
7	необхідний капітальний ремонт	од.	5,00	5,00	5,00	5,00
7		%	5,68	5,68	5,68	5,68
7	підлягають списанню	од.				
7		%				

Узагальнений стан комп'ютерної техніки

Стан комп'ютерної техніки на початок прогнозного періоду		
Група за роком випуску	Кількість, од.	%
Комп'ютери (базовий період-3)* року випуску	658,00	99%
Комп'ютери (базовий період-2)* року випуску	5,00	1%
Комп'ютери (базовий період-1)* року випуску	0,00	0%
Комп'ютери (базовий період)* року випуску	1,00	0%
Усього	664,00	100%

План розвитку газорозподільної системи на 2019 — 2018 роки"
газорозподільного підприємства ПАТ «Луганьскгаз»
(найменування)
на перший рік

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік вводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бали)	Технічна оцінка	Причина виключення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниць	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість, 1 одиниці (вартість, 1 км)	Замовити аварійні завершені роботи	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж		I. Розподільні газопроводи																		
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Будівництво																	
Експлуатація мереж	1	Газорозподільні мережі	Капремонт	Лисичанськ	1400177	1996		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Лисичанськ, с. Підлісне, вул. Леніна, заміна надземного ГНТ на надземний Ø 76 мм, протяжністю 150 п.м.	км	0,15	43	2	1	амортизаційні відрахування			
Експлуатація мереж	2	Газорозподільні мережі	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200227	1973		8	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки підземного сталевого ГСТ м. Лисичанськ по вул. Гоголя до ГРП Ø 108 мм, за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гоголя	км	0,26	164	2	2	амортизаційні відрахування			
Експлуатація мереж	3	Газорозподільні мережі	Капремонт	Попасна	144191700330312944	1996		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ м. Попасна, вул. Куйбішева Попаснянського району (від б. № 15 — б. № 1)	км	0,260	94	2	3	амортизаційні відрахування			
Експлуатація мереж	4	Газорозподільні мережі	Капремонт	Попасна	144191700330205983	2004		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГСТ м. Попасна, від б. № 36, вул. Леваневського, по вул. І.Франко, 1-69 Попаснянського району (від б. № 30 до б. № 35а) Ø 76 мм	км	0,110	26	2	4	амортизаційні відрахування			
Експлуатація мереж	5	Газорозподільні мережі	Капремонт	Попасна	144191700330204130	2004		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГСТ м. Попасна, вул. Кийська, вул. Вишнева, вул. Пушкіна, вул. Донецька, пров.Отградний Попаснянського району (ГСТ м. Попасна, вул. Донецька, від б. № 119 до б. № 137) Ø 89 мм	км	0,170	49	2	5	амортизаційні відрахування			
Експлуатація мереж	6	Газорозподільні мережі	Капремонт	Щастя	144190800330100498	1962		9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГВТ Ø 273 мм, м. Щастя Новоайдарського району (ГВТ від ГРС по естакаді, вздовж траєкції Щастя - Петрівка, м. Щастя)	км	0,073	87	2	6	амортизаційні відрахування			
Експлуатація мереж	7	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330315904	1994		9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Барбашова, Ø 57 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Барбашова, вул. 1-го Травня, вул. Леніна, вул. 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Ліній, смт Станція Луганська)	км	0,370	70	2	7	амортизаційні відрахування			
Експлуатація мереж	8	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330315903	1994		9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Барбашова, Ø 76 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Барбашова, вул. 1-го Травня, вул. Леніна, вул. 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Ліній, смт Станція Луганська)	км	0,150	35	2	8	амортизаційні відрахування			
Експлуатація мереж	9	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330316112	1994		9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Шевченко Ø 108 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Шевченко, вул. Маяковського, вул. У. Громові, вул. 5-а, 6-а Ліній, смт Станція Луганська)	км	0,175	63	2	9	амортизаційні відрахування			
Експлуатація мереж	10	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330315907	1994		9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Шевченко, Ø 57 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Шевченко, вул. Маяковського, вул. У. Громові, вул. 5-а, 6-а Ліній, смт Станція Луганська)	км	0,490	92	2	10	амортизаційні відрахування			
Експлуатація мереж	11	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330315904	1994		9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. 1-го Травня, Ø 57 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Барбашова, вул. 1-го Травня, вул. Леніна, вул. 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Ліній, смт Станція Луганська)	км	0,380	71	2	11	амортизаційні відрахування			
Експлуатація мереж	12	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330315903	1994		9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. 1-го Травня, Ø 76 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Барбашова, вул. 1-го Травня, вул. Леніна, вул. 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Ліній, смт Станція Луганська)	км	0,160	38	2	12	амортизаційні відрахування			
Експлуатація мереж	13	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330315910	1992		9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Карла Маркса, Ø 89 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ вул. Букаєва, вул. К.Маркса, смт Станція Луганська)	км	0,125	36	2	13	амортизаційні відрахування			
Експлуатація мереж	14	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330316044	2006		9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Карла Маркса, Ø 57 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ надземний Ø 57 мм, смт Станція Луганська, по вул. Букаєва, вул. К. Маркса та пров. Крилова)	км	0,290	55	2	14	амортизаційні відрахування			

Експлуатація мереж	15	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330315904	1994	9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Леніна, Ø 57 мм смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Барбашова, вул. 1-го Травня, вул. Леніна, вул. 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Ліній, смт Станція Луганська)	км	0,340	64	2	15	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	16	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330315935	1998	9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Пархоменко, Ø 76 мм смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Жукова від вул. Пархоменка до вул. Чапаса, смт Станція Луганська)	км	0,100	24	2	16	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	17	Газорозподільні мережі	Капремонт	Лисичанськ	144190500330301852	1992	8	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянок надземного ГНТ м. Лисичанськ, вул. Мельникова	км	0,040	17	2	17	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	18	Газорозподільні мережі	Капремонт	Попасна	144191700330204134	2004	6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГСТ Попаснянський район, м. Попасна, вул. Куйбишева, вул. Артемівська, вул. Донецька, пров. Віноградний, Ø 57 мм Адреса : м. Попасна, вул. Куйбишева, № 218	км	0,008	5	2	18	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	19	Газорозподільні мережі	Капремонт	Попасна	144191700330205720	2005	6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГСТ Попаснянський район, м. Попасна вул. Октябрська, № 2-78, Ø 57 мм Адреса : м. Попасна, вул. Октябрська, №№ 32, 51	км	0,005	5	2	19	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	20	Газорозподільні мережі	Капремонт	Кримське	144191700330314854	2008	6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна надземного газопроводу низького тиску с. Кримське, вул. Кошевого до № 35 Новояйдарського району	км	0,043	9	2	20	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	21	Газорозподільні мережі	Капремонт	Кримське	144191700330314850	2008	6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна надземного газопроводу низького тиску с. Кримське, вул. Центральна від № 67 - № 177 Новояйдарського району	км	0,537	173	2	21	амортизаційні відрахування		
		Газорозподільні мережі	Реконструкція															
Експлуатація мереж	22	Газорозподільні мережі	Інше	Суворове	144190800330313346	2005			надійне та безпечне газопостачання	ГНТ смт Петрівка, вул. Петрівського Станічно-Луганського району (Кільцювання газопроводу підзем, повітряні)	км	0,22	44	2	22	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	23	Газорозподільні мережі	Інше	Мілове	1441907003303014002	2006			надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання надземного ГНТ за адресою: Міловський район, с. Великоцьк, вул. Петровського	км	0,053	23	2	23	амортизаційні відрахування		
Всього					x	x	x	x	x	x	x	4,509	1287	x	x	x	x	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань					x	x	x	x	x	x	x	4,509	1287	x	x	x	x	x
Всього витрати на капітальні вкладення					x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x
Експлуатація мереж		II. Відключаючі пристрої																
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Будівництво															
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Капремонт															
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Реконструкція															
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення															
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше															
Всього																		
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань																		
Всього витрати на капітальні вкладення																		
Експлуатація мереж		III. ГРП																
Експлуатація мереж		ГРП	Будівництво															
Експлуатація мереж	24	ГРП	Капремонт	Шелестівка	1441907000320100277	1992		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 11 за адресою: Міловський район, с. Морозівка, вул. Центральная	шт.	1	81	3	24	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	25	ГРП	Капремонт	Шелестівка	144190700420100141	1992		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 11 за адресою: Міловський район, с. Морозівка, вул. Центральная	шт.	1	104	3	25	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	26	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100011	1962		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Карла Лібкнехта	шт.	1	45	3	26	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	27	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100474	1983		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 30 за адресою: м. Лисичанськ, територія профілакторія Содового заводу	шт.	1	29	3	27	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	28	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100487	1988		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 32 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Клари Цеткін	шт.	1	42	3	28	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	29	ГРП	Капремонт	Попасна	144191700420100616	1967		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 за адресою: Попаснянський район, м. Попасна, вул. Каложного	шт.	1	27	3	29	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	30	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100116	1962		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Карла Лібкнехта	шт.	1	83	3	30	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	31	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100135	1983		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 30 за адресою: м. Лисичанськ, територія профілакторія Содового заводу	шт.	1	65	3	31	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	32	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100146	1988		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 32 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Клари Цеткін	шт.	1	111	3	32	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	33	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100012	1960		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 4 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Жовтєва	шт.	1	44	3	33	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	34	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100117	1960		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 4 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Жовтєва	шт.	1	42	3	34	амортизаційні відрахування		

Всього					x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x		
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань					x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x		
Всього витрати на капітальні вкладення					x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x		
Експлуатація мереж		VI. EX3																				
Експлуатація мереж		EX3	Будівництво																			
Експлуатація мереж	52	EX3	Капремонт	Свердловецьк	144191000330200935.	1970			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Свердловецьк, ГРП №3, КСС №1, заміна анодного поля, (вертикальне)	шт.	1	64		3		52		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	53	EX3	Капремонт	Свердловецьк	144191000330200944.	2004			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Свердловецьк, СМУЕТТ, КСС №5, заміна анодного поля, (вертикальне)	шт.	1	64		3		53		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	54	EX3	Капремонт	Свердловецьк	144191000330200939.	1986			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Свердловецьк, Волозабор, КСС №8, заміна анодного поля, (вертикальне)	шт.	1	64		3		54		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	55	EX3	Капремонт	Свердловецьк	144191000330200936.	1986			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Свердловецьк, вул. Автомобільна, 9, КСС №18, заміна анодного поля, (вертикальне)	шт.	1	64		3		55		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	56	EX3	Капремонт	Рубіжне	144190900330304468.	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Рубіжне, вул. Гоголя, заміна анодного поля (ГНТ м. Рубіжне, від ГРП № 5 по вул. Сікаїтатна, вул. Гоголя, вул. Маяковського, вул. Новоселиця), (вертикальне)	шт.	1	64		3		56		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	57	EX3	Капремонт	Рубіжне	144190900330200774.	2001			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Рубіжне, ГРП №2, заміна анодного поля (ГСТ м. Рубіжне, від ГРП № 1 по вул. Визволителів, вул. Клубна, вул. Вуліса, вул. Леніна, вул. Червоноармійська до ГРП №2), (вертикальне)	шт.	1	64		3		57		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	58	EX3	Капремонт	Кремінна	144190900330314491.	2006			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Кремінський район, м. Кремінна, заміна анодного поля (ГНТ м. Кремінна, вул. Леніна, вул. Пархоменко, кооп. «Вільшаночка» (м. Кремінна, вул. 30 січня, 58), (вертикальне)	шт.	1	64		3		58		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	59	EX3	Капремонт	Кремінна	144190900330304749.	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Кремінський район, м. Кремінна, заміна анодного поля (ГНТ м. Кремінна, вул. Донецька, госкапвложення), (вертикальне)	шт.	1	64		3		59		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	60	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330100415.	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський район, с. Кабичівка, вул. Леніна (с. Бондарівка, ГРП-1)	шт.	1	47		3		60		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	61	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330303510.	1990			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський район, с. Бондарівка, вул. Советская, ГРП-3	шт.	1	47		3		61		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	62	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330303465.	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський район, смт Марківка, вул. Степная, 1	шт.	1	47		3		62		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	63	EX3	Капремонт	Мілове	144190700330100436.	1999			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Міловський район, с. Стрільцівка, без адреси (літній табір)	шт.	1	47		3		63		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	64	EX3	Капремонт	Біловодськ	144190700330303529.	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Біловодський район, смт Біловодськ, вул. Кірова (Біловодська, 52)	шт.	1	47		3		64		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	65	EX3	Капремонт	Просяне	144190700330313288.	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна КСС 1,2 за адресою: Марківський район, с. Розоухватє, вул. Павлюченка	шт.	1	36		3		65		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	66	EX3	Капремонт	Колядівка	144190700330203494.	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна КСС 1,2 за адресою: Біловодський район, с. Нова Олександрівка, вул. Советская (Садовая)	шт.	1	36		3		66		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	67	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330303449.	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна КСС 1,2 за адресою: Марківський район, смт Марківка, пр. 1 Мая до пл. Советской (вул. Первомайская, 21)	шт.	1	36		3		67		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	68	EX3	Капремонт	Старобільськ	СРБ 5206, 144191100330201010.	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГСТ Старобільського району, с. Бутове, вул. Жукова, вул. Шевченка (КСС № 36)	шт.	1	64		3		68		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	69	EX3	Капремонт	Станція Луганська	ЛУГ 891398, 144191500330206752.	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГСТ с. Валуїське, Станицько-Луганський район (КСС № 7), від б. № 38 по вул. Миру до б. № 178 по вул. Радянській	шт.	1	64		3		69		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	70	EX3	Капремонт	Станція Луганська	ЛУГ 891398, 144191500330206752.	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГСТ с. Валуїське, Станицько-Луганський район (КСС № 6), від б. № 38 по вул. Миру до б. № 178 по вул. Радянській	шт.	1	64		3		70		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	71	EX3	Капремонт	Старобільськ	СРБ 6091, 144191100330305658.	1988			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГНТ Старобільського району, с. Чмирівка, пров. Сінний (КСС № 21)	шт.	1	64		3		71		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	72	EX3	Капремонт	Колядівка	СРБ 1102, 144191100330101628.	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГВТ по вул. Шейнфельд від АПРС с. Колядівка до ШРП біля контори с. Колядівка Новоайдарського району (КСС № 17)	шт.	1	64		3		72		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	73	EX3	Капремонт	Артема	СРБ 658, 144191100330101211.	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГВТ підвідний до с. Шульгинка Старобільського району (КСС № 43)	шт.	1	64		3		73		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	74	EX3	Капремонт	Станція Луганська	ЛУГ 891398, 144191500330206752.	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГСТ с. Валуїське, Станицько-Луганський район (КСС № 8), від б. № 38 по вул. Миру до б. № 178 по вул. Радянській	шт.	1	64		3		74		амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	75	EX3	Капремонт	Білокуракине	144190600330303175.	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна СКЗ № 5 на ГНТ за адресою: смт Білокуракине, вул. Кленова Білокуракинського району	шт.	1	35		3		75		амортизаційні відрахування		

Експлуатація мереж	76	EX3	Капремонт	Новоайдар	СРБ 1426, 144191100330206468	1985		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: смт Новоайдар, кв. Миру Новоайдарського району (ГСТ від ГРП № 2 до котельні № 1 кв. Миру, смт Новоайдар, КСС № 2)	шт.	1	64	3	76	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	77	EX3	Капремонт	Колядівка	СРБ 1161, 144191100330206203	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: Новоайдарський район, с. Вовкодавське, вул. Мостова (ГСТ вул. Весела, с. Вовкодавське Новоайдарського району, КСС № 11)	шт.	1	64	3	77	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	78	EX3	Капремонт	Колядівка	СРБ 1530, 144191100330315429	1986		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: Новоайдарський район, с. Колядівка, вул. Радянська (ГНТ с. Колядівка, вул. Радянська, вул. Молодіжна Новоайдарського району, КСС № 14)	шт.	1	64	3	78	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	79	EX3	Капремонт	Підгорівка	СРБ 6313, 144191100330100610	1991		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: с. Курячівка, вул. Щорса Старобільського району (ГНТ півдний до с. Курячівка Старобільського району, КСС № 51)	шт.	1	64	3	79	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	80	EX3	Капремонт	Старобільськ	СРБ 998, 144191100330314097	1990		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: Старобільський район, с. Лиман, пров. Бригадний (ГНТ Старобільський район, с. Лиман, пров. Бригадний, КСС № 55)	шт.	1	64	3	80	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	81	EX3	Капремонт	Підгорівка	СРБ 962, 144191100330203837	1999		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: Старобільський район, с. Підгорівка, вул. Леніна, КСС № 33)	шт.	1	64	3	81	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	82	EX3	Капремонт	Родина	СРБ 1717, 144191100330315616	1989		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: Новоайдарський район, с. Чабанівка, вул. Миру (ГНТ вул. Миру, Первомайська, кв. Молодіжний, с. Чабанівка Новоайдарського району, КСС № 8)	шт.	1	64	3	82	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	83	EX3	Капремонт	Родина	СРБ 1521, 144191100330315420	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: вул. Ворошилова, с. Чабанівка Новоайдарського району (ГНТ по вул. Ворошилова, с. Чабанівка Новоайдарського району, КСС № 23)	шт.	1	64	3	83	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	84	EX3	Капремонт	Родина	СРБ 1520, 144191100330315419	1992		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: вул. Чапасва, с. Чабанівка Новоайдарського району (ГНТ по вул. Чапасва, с. Чабанівка Новоайдарського району, КСС № 24)	шт.	1	64	3	84	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	85	EX3	Капремонт	Кремінна	РУБ30687 2,9, 144190900330304750	1990		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Кремінський район, м. Кремінна, вул. Донецька, СКЗ, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	3	85	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	86	EX3	Капремонт	Марківка	МРК 581, 144190700330303482	1978		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля за адресою: Марківський район, смт Марківка, вул. Леніна до ГРП — 6 (горизонтально)	шт.	1	47	3	86	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	87	EX3	Капремонт	Кам'янка	МРК 90, 144190700330200355	1995		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля за адресою: Марківський район, с. Височинівка, вул. Леніна до вул. Радянської, котельня (горизонтально)	шт.	1	47	3	87	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	88	EX3	Капремонт	Біловодськ	МРК 2786, 144190700330203418	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля за адресою: Біловодський район, смт Біловодськ, вул. Північно-Східна (Комсомольська) (горизонтально)	шт.	1	47	3	88	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	89	EX3	Капремонт	Марківка	МРК 81, 1441907003303100403	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля за адресою: Марківський район, смт Марківка, вул. Першотравнева, 105 (горизонтально)	шт.	1	47	3	89	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	90	EX3	Капремонт	Шелестівка	МРК 374, 144190700330100427	1998		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля за адресою: Міловський район, с. Півнівка, ГРП (горизонтально)	шт.	1	47	3	90	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	91	EX3	Капремонт	Лісна Поляна	МРК 103, 144190700330303491	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля за адресою: Марківський район, с. Марківське, вул. Пушкіна, 77 (горизонтально)	шт.	1	47	3	91	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	92	EX3	Капремонт	Проясне	МРК 340, 144190700330100423	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля за адресою: Марківський район, с. Розохувате, ГРП, в/т (горизонтально)	шт.	1	47	3	92	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	93	EX3	Капремонт	Лісна Поляна	МРК 299, 144190700330100419	1992		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна КСС — 1200 за адресою: Марківський район, с. Тернівка, без адреси	шт.	1	35	3	93	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	94	EX3	Капремонт	Білоукраїне	144190600330200281	1995		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля СКЗ № 18 ГНТ смт Білоукраїне, вул. Тімірязьова за адресою: Білоукраїнський район, смт Білоукраїне, вул. Тімірязьова (вертикально)	шт.	1	64	3	94	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	95	EX3	Капремонт	Білоукраїне	144190600330200281	1991		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля на ГСТ (СКЗ № 17) Білоукраїнський район, смт Білоукраїне, вул. Підгірна (вертикально)	шт.	1	64	3	95	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	96	EX3	Капремонт	Лисичанськ	144190500330301672	1970		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля на ГНТ від вул. Дімітрова, вул. Лобачевського, вул. С. Лазо, вул. Короленко, м. Лисичанська (вертикально)	шт.	1	64	3	96	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	97	EX3	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200156	1968		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля на ГСТ від ГРП-8, ГРП-16, вул. Кропшадтська м. Лисичанська (вертикально)	шт.	1	64	3	97	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	98	EX3	Капремонт	Лисичанськ	144190500330301400	1984		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля на ГНТ вул. Крунської м. Лисичанська (вертикально)	шт.	1	64	3	98	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	99	EX3	Капремонт	Лисичанськ	144190500330301375	1986		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля на ГНТ від вул. Виробничка, вул. Голікова, вул. Робоча, вул. Республіканська, м. Лисичанська (вертикально)	шт.	1	64	3	99	амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	100	EX3	Капремонт	Кремінна	144190900330200853	1991		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ кооп. «Партизанський», вул. Партизанська, м. Кремінна Кремінського району, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	100	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	101	EX3	Капремонт	Свердловецьк	144191000330305502	1989		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Свердловецьк, вул. Маяковського, 11 б, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	101	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	102	EX3	Капремонт	Свердловецьк	144191000330200933	1974		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Свердловецьк, ГРП № 2, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	102	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	103	EX3	Капремонт	Старобільськ	144191100330203711	1995		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСД підв'язний до с. Половинкино Старобільського району (КСС № 13), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	103	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	104	EX3	Капремонт	Артема	144191100330305967	1995		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНД Старобільський район, с. Хворостянівка, вул. Леніна (КСС № 47), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	104	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	105	EX3	Капремонт	Старобільськ	144191100330305658	1988		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНД Старобільський район, с. Чмирівка, пр. Синій (КСС № 53), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	105	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	106	EX3	Капремонт	Артема	144191100330305940	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНД Старобільський район, с. Байдівка вул. Луговая (КСС № 44), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	106	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	107	EX3	Капремонт	Колядівка	144191100330206198	1990		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСД до ШРП центральної котельні с. Олексівка Новоайдарського району (КСС № 4), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	107	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	108	EX3	Капремонт	Колядівка	144191100330101629	1986		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВД по вул. Шкільній до ШРП-2 по вул. Тепличній с. Колядівка Новоайдарського району (КСС № 13), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	108	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	109	EX3	Капремонт	Артема	144190600330100342	1995		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВД підв'язний до с. Хворостянівка Старобільського району (КСС № 42), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	109	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	110	EX3	Капремонт	Артема	144190600330100342	1995		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВД підв'язний до с. Хворостянівка Старобільського району (КСС № 38), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	110	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	111	EX3	Капремонт	Новоковск	144190600330303343	1998		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Найменування об'єкта: ГНД Новосковський район, с. Новорозсон, вул. Новорозсошанська, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	111	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	112	EX3	Капремонт	Новоковск	144190600330302939	1986		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Найменування об'єкта: ГНТ Новосковський район, смт Новоковск, вул. Леніна, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	112	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	113	EX3	Капремонт	Піски	144190600330303369	1985		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Найменування об'єкта: ГНТ Новосковський район, с. Лисогорівка, вул. Бр. Касьяненко 20, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	113	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	114	EX3	Капремонт	Кам'янка	144190600330314773/НВП 1584	1985		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Найменування об'єкта: ГНТ Новосковський район, с. Кам'янка, вул. Пузлого, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	114	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	115	EX3	Капремонт	Піски	144190600330303183	1989		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Найменування об'єкта: ГНТ Новосковський район, с. Закотне, вул. Айдарська, (заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	115	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	116	EX3	Капремонт	Підгорівка	144190600330100317	1991		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВТ Білоукраїнський р-н, с.Олексівка вул.Октябрська СКЗ №14, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	116	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	117	EX3	Капремонт	Новоайдар	144191100330206473	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ (КСС№3) по вул.Пролетарській і по вул.Побідоносній до ГРПШ-1 і ГРПШ-2 смт Новоайдар Новоайдарського району, заміна анодного поля (вертикальне)	шт.	1	64		3	117	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж		EX3	Реконструкція																
Експлуатація мереж		EX3	технічне переоснащення																
Експлуатація мереж		EX3	Інше																
Всього					x	x	x	x	x	x	x	66	3878	x	x	x	x	x	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань					x	x	x	x	x	x	x	66	3878	x	x	x	x	x	x
Всього витрати на капітальні вкладення					x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x
Експлуатація мереж		VII, Інше																	
Експлуатація мереж	118	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200168	1978		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт ГК № 73 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Бахмутська на ГСТ м. Лисичанськ від вул. Г.Потаненко до комбінату Хлібопродуктів	шт.	1	24		3	118	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	119	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200168	1978		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт ГК № 75 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Бахмутська на ГСТ м. Лисичанськ від вул. Г.Потаненко до комбінату Хлібопродуктів	шт.	1	24		3	119	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	120	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144191700330201885	1986		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт ГК № 29 за адресою: Попаснянський район, м. Попасня, вул. Промислова на ГСТ м. Попасня по пров. Берестовий	шт.	1	26		3	120	амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	121	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200168	1978		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт ГК № 72 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Бахмутська на ГСТ м. Лисичанськ від вул. Г.Потаненко до комбінату Хлібопродуктів	шт.	1	24		3	121	амортизаційні відрахування		

Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників				x	x	x	x	x	x	x	x	x	9236	15701	x	x	x	x	x	x	
Прилади		X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протипаварійного захисту систем газопостачання																			
Прилади	133	Прилади, системи	Придбання										12	180	15	4		133		витрати на капітальні вкладення	
Прилади	134	Прилади, системи	Придбання										2	300	150	4		134		витрати на капітальні вкладення	
Прилади	135	Прилади, системи	Диспетчеризація																	витрати на капітальні вкладення	
Прилади		Прилади, системи	Заміна																		
Прилади		Прилади, системи	Капремонт																		
Всього				x	x	x	x	x	x	x	x	x	85	1179	x	x	x	x	x	x	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Всього витрати на капітальні вкладення				x	x	x	x	x	x	x	x	x	85	1179	x	x	x	x	x	x	x
ІТ		XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																			
ІТ	136	Обладнання	Закупівля										12	171	14,238	4		136		витрати на капітальні вкладення	
ІТ	137	Обладнання	Закупівля										20	216	10,790	4		137		витрати на капітальні вкладення	
ІТ	138	Обладнання	Закупівля										20	49	2,447	4		138		витрати на капітальні вкладення	
ІТ	139	Обладнання	Закупівля										10	110	11	4		139		витрати на капітальні вкладення	
ІТ	140	Обладнання	Закупівля										18	99	6	4		140		витрати на капітальні вкладення	
ІТ		Обладнання	Підтримка																		
ІТ	141	Обладнання	Модернізація										2	14	7	4		141		витрати на капітальні вкладення	
ІТ	142												25	119	4,75	4		142		витрати на капітальні вкладення	
ІТ	143												15	165	11,000	4		143		витрати на капітальні вкладення	
ІТ	144												72	72	1,000	4		144		витрати на капітальні вкладення	
ІТ	145	Програмне забезпечення	Закупівля										3	71	23,790	4		145		витрати на капітальні вкладення	
ІТ	146												1	58	58,452	4		146		витрати на капітальні вкладення	
ІТ	147												1	3	3,210	4		147		витрати на капітальні вкладення	
ІТ	148												1	32	32,000	4		148		витрати на капітальні вкладення	
ІТ		Програмне забезпечення	Підтримка																		
ІТ		Програмне забезпечення	Оновлення																		
ІТ	149	ІТ послуги	Телеком										1	5	5	4		149		витрати на капітальні вкладення	
ІТ	150	ІТ послуги	Телеком										1	36	36	4		150		витрати на капітальні вкладення	
ІТ		ІТ послуги	Спецзв'язок																		
ІТ		ІТ послуги	Інше																		
Всього				x	x	x	x	x	x	x	x	x	202	1220	x	x	x	x	x	x	x

Всього за рахунок амортизаційних вірахувань	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x
Всього витрати на капітальні вкладення	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	202	1220	x	x	x	x	x	x
		XI. Інше																
Всього по III	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32666	x	x	x	x	x	x
Всього за рахунок амортизаційних вірахувань	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9106	x	x	x	x	x	x
Всього витрати на капітальні вкладення	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2633	x	x	x	x	x	x
Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15701	x	x	x	x	x	x
Всього витрати на заміну лічильників газу населенню	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3445	x	x	x	x	x	x
Всього витрати на обмінний фонд	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1781	x	x	x	x	x	x

План розвитку газорозподільної системи на 2019 — 2028 роки
газорозподільного підприємства ПАТ «Луганськгаз»
на другий – третій роки

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниць	Орієнтований обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I. Розподільні газопроводи													
		Газорозподільні мережі	Будівництво												
	1	Газорозподільні мережі	Інше	Розквіт						надійде та безпечне газопостачання	Кільцювання міжкласичного ГВТ підземного ПЕ Ø 250 мм від с. Чугунка до с-на Широкий Станічно-Луганського району (розробка проекту, 1 черга)	км	10,40	15778	амортизаційні відрахування
		Всього			x	x	x	x	x	x		x	10,40	15778	x
		Всього за рахунок амортизаційних відрахувань			x	x	x	x	x	x	x	x	10,40	15778	x
		Всього витрати на капітальні вкладення			x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
		II. Відключаючі пристрої													
		Відключаючі пристрої	Будівництво												
		Відключаючі пристрої	Капремонт												
		Відключаючі пристрої	Реконструкція												
		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення												
		Відключаючі пристрої	Інше												
		Всього			x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
		Всього за рахунок амортизаційних відрахувань			x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
		Всього витрати на капітальні вкладення			x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
		III. ГРП													
		ГРП	Будівництво												
	2	ГРП	Капремонт	Біловодськ	144190700320200264	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 за адресою: Біловодський район, смт Біловодськ, вул. Героїв Чорнобиля	шт.	1	45	
	3	ГРП	Капремонт	Біловодськ	144190700420100127	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 за адресою: Біловодський район, смт Біловодськ, вул. Героїв Чорнобиля	шт.	1	12	
	4	ГРП	Капремонт	Біловодськ	144190700420100129	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 6 за адресою: Біловодський район, с. Семикозівка, вул. Кооперативна	шт.	1	65	
	5	ГРП	Капремонт	Біловодськ	144190700320100266	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 6 за адресою: Біловодський район, с. Семикозівка, вул. Кооперативна	шт.	1	51	
	6	ГРП	Капремонт	Марківка	144190700420100133	1999			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 за адресою: Марківський район, с. Кабичівка, вул. Покровська, 58 а	шт.	1	116	
	7	ГРП	Капремонт	Марківка	144190700320100270	1999			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 за адресою: Марківський район, с. Кабичівка, вул. Покровська, 58 а	шт.	1	86	
	8	ГРП	Капремонт	Лісна Поляна	144190700320100241	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 1 за адресою: Марківський район, с. Лісна Поляна, вул. Ювілейна	шт.	1	119	
	9	ГРП	Капремонт	Євсуг	144190700320100586	2003			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 10 за адресою: Марківський район, с. Шуликівка, вул. Мічуріна	шт.	1	61	
	10	ГРП	Капремонт	Лісна Поляна	144190700320100255	1990			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 1 за адресою: Марківський район, с. Герасківка, вул. Молодежна	шт.	1	110	
			Реконструкція												
			Технічне переоснащення												
			Інше												
		Всього			x	x	x	x	x	x	x	x	9	665	x
		Всього за рахунок амортизаційних відрахувань			x	x	x	x	x	x	x	x	9	665	x
		Всього витрати на капітальні вкладення			x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

	ЕХЗ	Технічне переоснащення													
	ЕХЗ	Інше													
	Всього		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x		
	Всього за рахунок амортизаційних відрахувань		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x		
	Всього витрати на капітальні вкладення		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x		
	VII. Інше														
	Інше														
	VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки														
АВТО	31	Спеціалізована техніка	Капремонт							ЭО-2621-А 03288 ЯА	шт.	1	5	витрати на капітальні вкладення	
	32	Спеціалізована техніка	Капремонт							ЮМЗ 6.Л № 00504ВВ	шт.	1	84	витрати на капітальні вкладення	
	33	Спеціалізована техніка	Придбання							Екскаватор JCB	шт.	1	1821	витрати на капітальні вкладення	
	34	Легковий автотранспорт	Капремонт							УАЗ 31514 № ВВ8631ВІ	шт.	1	55	витрати на капітальні вкладення	
	35	Легковий автотранспорт	Капремонт							УАЗ 3909 ВПАХ 6 д.№ВВ4419СА	шт.	1	65	витрати на капітальні вкладення	
	36	Легковий автотранспорт	Капремонт							УАЗ 3741 ВП 6 д.№ВВ7942ВХ	шт.	1	72	витрати на капітальні вкладення	
	37	Легковий автотранспорт	Капремонт							ГАЗ-33023д.№ВВ 6237 СА	шт.	1	16	витрати на капітальні вкладення	
	38	Легковий автотранспорт	Капремонт							Daewoo Espero ВВ 6244 СА	шт.	1	32	витрати на капітальні вкладення	
	39	Легковий автотранспорт	Капремонт							ГАЗ-2705-ВІІ- № 8305 ВК (служба АВР)	шт.	1	8	витрати на капітальні вкладення	
	40	Легковий автотранспорт	Капремонт							ГАЗ 66 № ВВ 3066АВ	шт.	1	91	витрати на капітальні вкладення	
	41	Легковий автотранспорт	Капремонт							УАЗ 2206 № ВВ3420СА	шт.	1	120	витрати на капітальні вкладення	
	42	Легковий автотранспорт	Капремонт							УАЗ-3909 № ВВ8615ВІ	шт.	1	120	витрати на капітальні вкладення	
	43	Легковий автотранспорт	Капремонт							УАЗ 3909 № ВВ9476АХ	шт.	1	84	витрати на капітальні вкладення	
	44	Легковий автотранспорт	Капремонт							УАЗ 3741ВІІ6 № ВВ7942ВХ	шт.	1	72	витрати на капітальні вкладення	
	45	Легковий автотранспорт	Капремонт							УАЗ 3909 № ВВ4419СА	шт.	1	65	витрати на капітальні вкладення	
	46	Легковий автотранспорт	Капремонт							УАЗ 3909 № ВВ3564ВХ	шт.	1	74	витрати на капітальні вкладення	
			Придбання												
		Всього		x	x	x	x	x	x	x	x	16	2784	x	
	Всього за рахунок амортизаційних відрахувань		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x		
	Всього витрати на капітальні вкладення		x	x	x	x	x	x	x	x	16	2784	x		
ВІВ	ІХ. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу														
	Оперативний облік	Секціонування													
	Оперативний облік	Дублюючий облік													
	Оперативний облік	Капремонт вузла обліку газу													
	Оперативний облік	Встановлення обліку ГРП, ШРП													
	Спеціалізовані лабораторії	Будівництво													
	Спеціалізовані лабораторії	Капремонт													
	47	Спеціалізовані лабораторії	Модернізація							сервісний центр з ремонту та повірки побутових лічильників газу за адресою: Луганська область, смт Сиротине	шт.	1	840	витрати на капітальні вкладення	
	Спеціалізовані лабораторії														
	48	Індивідуальний облік населення								Придбання та встановлення П.ІІ населенню (Лічильник газовий мембранний побутовий G-1,6)	шт	13241	22510	індивідуальних лічильників	
		Заміна індивідуальних лічильників													
		Обмінний фонд індивідуальних лічильників													
	Будинковий облік населення														
	Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок														
	Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)														
	Всього		x	x	x	x	x	x	x	x	13242	23350	x		
	Всього за рахунок амортизаційних відрахувань		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x		

	Всього витрати на капітальні вкладення			x	x	x	x	x	x	x	x	1	840	x	
	Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників			x	x	x	x	x	x	x	x	13241	22510	x	
Примли	49	X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання													
		Придбання													
		Диспетчеризація													
		Капремонт													
	Всього			x	x	x	x	x	x	x	0	150	x		
	Всього за рахунок амортизаційних відрахувань			x	x	x	x	x	x	x	0	0	x		
	Всього витрати на капітальні вкладення			x	x	x	x	x	x	x	0	150	x		
ІТ		XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій													
	50	Обладнання	Закупівля												витрати на капітальні вкладення
	51	Обладнання	Закупівля												витрати на капітальні вкладення
	52	Обладнання	Закупівля												витрати на капітальні вкладення
	53	Обладнання	Закупівля												витрати на капітальні вкладення
		Обладнання	Підтримка												
		Обладнання	Модернізація												
	54	Обладнання	Закупівля												витрати на капітальні вкладення
	55	Обладнання	Закупівля												витрати на капітальні вкладення
	56	Обладнання	Закупівля												витрати на капітальні вкладення
	57	Обладнання	Закупівля												витрати на капітальні вкладення
	58	Програмне забезпечення	Закупівля												витрати на капітальні вкладення
	59	Програмне забезпечення	Закупівля												витрати на капітальні вкладення
	60	Програмне забезпечення	Закупівля												витрати на капітальні вкладення
		Програмне забезпечення	Підтримка												
		Програмне забезпечення	Оновлення												
		ІТ послуги	Телеком												
	ІТ послуги	Спецзв'язок													
	ІТ послуги	Інше													
	Всього			x	x	x	x	x	x	x	x	222	1492	x	
	Всього за рахунок амортизаційних відрахувань			x	x	x	x	x	x	x	0	0	x		
	Всього витрати на капітальні вкладення			x	x	x	x	x	x	x	x	222	1492	x	
	XII. Інше														
	Всього			x	x	x	x	x	x	x	0	0	x		
	Всього за рахунок амортизаційних відрахувань			x	x	x	x	x	x	x	0	0	x		
	Всього витрати на капітальні вкладення			x	x	x	x	x	x	x	0	0	x		
	Всього			x	x	x	x	x	x	x	x	45988	x		
	Всього за рахунок амортизаційних відрахувань			x	x	x	x	x	x	x	x	18212	x		
	Всього витрати на капітальні вкладення			x	x	x	x	x	x	x	x	5266	x		
	Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників			x	x	x	x	x	x	x	x	22510	x		

Есплуатація мереж		Технічне переоснащення													
		Інше													
		IV. ШРП													
	7	ШРП	Будівництво												
			Капремонт							Капремонт	шт.	50	8400		
			Реконструкція												
			Технічне переоснащення												
			Інше												
		V. Газорегуляторне обладнання													
		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори												
			Регулятори ГРП												
			Регулятори ШРП												
			Інше обладнання газорегуляторних пунктів												
	VI. ЕХЗ														
8	ЕХЗ	Будівництво													
									Заміна КСС	шт.	12	400			
9		Капремонт							Заміна анодного поля	шт.	43	2250			
		Реконструкція													
		Технічне переоснащення													
		Інше													
	VII. Інше														
	Інше														
АВТО		VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки													
		Спеціалізована техніка	Капремонт												
	10									ISUZU FVR34UL-Q с КМУ FASSI F65A.0.23	шт.	1	3673		
	11									Експлуататор БОРЕКС 2201 с челюстним навантажувачем	шт.	2	1380		
	12	Придбання							Погрузчик вилючный дизельный ДТЗ АВД 30Т-3Н	шт.	1	390			
13		Капремонт							капремонт автотранспорту	шт.	37	1092			

	14	Легковий автотранспорт	Придбання								Volkswagen Caravelle Comfortline SAKSONIA (2.0 TDI Common Rail (140 л.с.) 6-ступ. МКПП)	шт.	1	1305	
		IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу													
ВТВ		Оперативний облік	Секціонування												
			Дублюючий облік												
			Капремонт вузлів обліку газу												
			Встановлення обліку ГРП, ШРП												
		спеціалізовані лабораторії	Будівництво												
			Капремонт												
			Модернізація												
		Індивідуальний облік населення													
		Заміна індивідуальних лічильників													
		бмінний фонд індивідуальних лічильників													
		Будинковий облік населення													
		та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок													
	інформації з лічильників (вузлів обліку)														
		X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протипаварійного захисту систем газопостачання													
Прилади	15	Прилади, системи	Придбання								лазерний дистанційний визначник витоку природного газу «Sewerin RMLD»	шт.	2	1232	
	16									Течешукач-сигналізатор "Варта-5-03М"	шт.	10	280		
	17									Течешукач Дозор-С-Ппк із вбудованим компресором	шт.	15	165		
										Течешукач JL-269	шт.	38	228		

										Течешукач-сигналізатор ФП-12	шт.	13	169	
										Пошуково-діагностичний комплекс «Прогресс-ФК-01»	шт.	4	600	
										Диспетчеризація				
										Заміна				
										Капремонт				
		XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій												
ІТ	18	Обладнання								Придбання комп'ютерного обладнання	шт.	735	4623	
	19								Серверне обладнання	шт.	1	87		
	20								Дискове сховище	шт.	1	29		
	21								Принтер	шт.	20	133		
	22								БФП	шт.	42	452		
	23		Закупівля						Офісна та периферійна техніка	шт.	72	196		
			Підтримка											
			Модернізація											
	24	Програмне забезпечення	Закупівля						Офісне програмне забезпечення	шт.	685	1518		
			Підтримка											
			Оновлення											
		ІТ послуги	Телеком											
	Спецзв'язок													
	Інше													
		XII. Інше												
	25									Придбання інструментів	шт.	96	879	
Всього				x	x	x	x	x	x	x	x	x	90909	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x	x	x	x	x	72478	x
Всього за рахунок витрат на капітальні вкладення				x	x	x	x	x	x	x	x	x	18431	x

