

Узагальнений технічний стан об'єктів газових мереж газорозподільного підприємства ПАТ «Луганськгаз»

№ з/п	Назва обладнання, якісна оцінка*	Одиниця виміру	Технічний стан на початок прогнозного періоду	Обсяги запланованих робіт на 1-й базовий період, тис. грн	Обсяги запланованих робіт на 2-й базовий період, тис. грн	Обсяги запланованих робіт на 3-й базовий період, тис. грн	Прогнозний технічний стан на кінець прогнозного періоду з урахуванням обсягів запланованих робіт
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Газопроводи сталеві</b>	<b>км</b>	7 360,47				7 360,47
1	у т. ч. з терміном експлуатації						
1	до 25 років		4 064,53	160	969		4 064,53
1	від 25 до 40 років		2 546,13				2 546,13
1	понад 40 років		749,81	164	87		749,81
<b>2</b>	<b>Газопроводи поліетиленові</b>	<b>км</b>	1 839,94				1 839,94
2	у т. ч. з терміном експлуатації						
2	до 25 років		1 839,94		9 298	16 830	1 839,94
2	від 25 до 40 років						
2	понад 40 років						
<b>3</b>	<b>Розподільні газопроводи високого тиску 1-ї категорії</b>	<b>км</b>	551,99				551,99
3	у доброму стані		551,99		9 298	16 830	551,99
3	підлягає реконструкції						
3	підлягає капітальному ремонту						
3	підлягає повній заміні						
<b>4</b>	<b>Розподільні газопроводи високого тиску 2-ї категорії</b>	<b>км</b>	881,95				881,95
4	у доброму стані		881,88				881,95
4	підлягає реконструкції						
4	підлягає капітальному ремонту						
4	підлягає повній заміні		0,07		87		
<b>5</b>	<b>Розподільні газопроводи середнього тиску</b>	<b>км</b>	3 173,00				3 173,00
5	у доброму стані		3 172,44				3 173,00
5	підлягає реконструкції						
5	підлягає капітальному ремонту						
5	підлягає повній заміні		0,55	164	85		
<b>6</b>	<b>Розподільні газопроводи низького тиску</b>	<b>км</b>	2 632,48				2 632,48
6	у доброму стані		2 628,87	160			2 632,48
6	підлягає реконструкції						
6	підлягає капітальному ремонту						
6	підлягає повній заміні		3,61		884		
<b>7</b>	<b>Газопроводи - вводи</b>	<b>км</b>	1 960,99				1 960,99
7	у доброму стані	км	1 960,99				1 960,99
7	підлягає реконструкції	км					
7	підлягає капітальному ремонту	км					
7	підлягає повній заміні	км					
<b>8</b>	<b>Газопроводи надземні або наземні</b>	<b>км</b>	3 426,17				3 426,17
8	у доброму стані	км	3 422,20	160			3 426,17
8	підлягає реконструкції	км					
8	підлягає капітальному ремонту	км					
8	підлягає повній заміні	км	3,98		1 056,00		
<b>8</b>	<b>Споруди для підтримки та зниження тиску, усього</b>	<b>км</b>	41 371				41 371

8	у т. ч. ГРП телеметрія		69	3 348			105
8	у т. ч. ШГРП		1 026				1 026
8	у т. ч. будинкові регулятори		39 996				39 996
<b>9</b>	<b>ГРП</b>	<b>од.</b>	349				349
9	у доброму стані	од.	319				291
9	підлягає реконструкції	од.					
9	підлягає капітальному ремонту	од.	17	1 223			
9	підлягає повній заміні	од.	13	882			
<b>10</b>	<b>ШГРП</b>	<b>од.</b>	1 026				1 026
10	у доброму стані	од.	872				1 026
10	підлягає реконструкції	од.					
10	підлягає капітальному ремонту	од.					
10	підлягає повній заміні	од.	154	2 281	3 668	10 354	
<b>11</b>	<b>Будинкові регулятори тиску</b>	<b>од.</b>	39 996				39 996
11	у доброму стані	од.	39 996				39 996
11	підлягає капітальному ремонту	од.					
11	підлягає повній заміні	од.					
<b>12</b>	<b>Відключаючі пристрої</b>	<b>од.</b>	7 373				7 373
12	у доброму стані	од.	7 369				7 373
12	підлягає реконструкції	од.					
12	підлягає капітальному ремонту	од.					
12	підлягає повній заміні	од.					
<b>13</b>	<b>Протикорозійний захист систем газопостачання</b>						
13	Захищеність газопроводів, %	%	97,10				98,00
13	усього,	км	3 818,86				3 818,86
13	Довжина газопроводу, де не забезпечено мінімально необхідний захисний потенціал на газопроводі згідно з ДСТУ		115,44				76,40
<b>14</b>	<b>Станції катодного захисту</b>	<b>од.</b>	677				677
14	у доброму стані	од.	676				677
14	підлягає реконструкції	од.					
14	підлягає капітальному ремонту	од.					
14	підлягає повній заміні	од.	1	36			
<b>15</b>	<b>Поля анодного захисту</b>	<b>од.</b>	677				677
15	у доброму стані	од.	618				677
15	підлягає реконструкції	од.					
15	підлягає капітальному ремонту	од.					
15	підлягає повній заміні	од.	59	3 555			
<b>16</b>	<b>Протекторний захист</b>	<b>од.</b>	140				140
16	у доброму стані	од.	140				140
16	підлягає реконструкції	од.					
16	підлягає капітальному ремонту	од.					
16	підлягає повній заміні	од.					
<b>17</b>	<b>Інше (колодязі)</b>	<b>од.</b>	814				814
17	у доброму стані	од.	808				814
17	підлягає реконструкції	од.					
17	підлягає капітальному ремонту	од.	6	165			
17	підлягає повній заміні	од.					

**Узагальнений технічний стан колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі**

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Показник на кінець року			
			(базовий період-2)**	(базовий період-1)**	(базовий період)**	(прогнозний період)** з урахуванням обсягів запланованих робіт
1	2	3	4	5	6	7
1	Загальна кількість колісної техніки, з них:	од.	<b>234,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>
1	у задовільному стані	од.	173,00	184,00	184,00	184,00
1		%	73,93	78,30	78,30	78,30
1	необхідний капітальний ремонт	од.	49,00	39,00	39,00	39,00
1		%	20,94	16,60	16,60	16,60
1	підлягає списанню	од.	12,00	12,00	12,00	12,00
1		%	5,13	5,11	5,11	5,11
2	Вантажні автомобілі, з них:	од.	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>
2	у задовільному стані	од.	71,00	71,00	71,00	71,00
2		%	73,96	73,96	73,96	73,96
2	необхідний капітальний ремонт	од.	15,00	15,00	15,00	15,00
2		%	15,63	15,63	15,63	15,63
2	підлягають списанню	од.	10,00	10,00	10,00	10,00
2		%	10,42	10,42	10,42	10,42
3	Легкові автомобілі, з них:	од.	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>
3	у задовільному стані	од.	27,00	33,00	33,00	33,00
3		%	57,45	70,21	70,21	70,21
3	необхідний капітальний ремонт	од.	18,00	12,00	12,00	12,00
3		%	38,30	25,53	25,53	25,53
3	підлягають списанню	од.	2,00	2,00	2,00	2,00
3		%	4,26	4,26	4,26	4,26
4	Автобуси, з них:	од.	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
4	у задовільному стані	од.	6,00	6,00	6,00	6,00
4		%	100,00	100,00	100,00	100,00
4	необхідний капітальний ремонт	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
4		%	0,00	0,00	0,00	0,00
4	підлягають списанню	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
4		%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Мікроавтобуси, з них:	од.	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
5	у задовільному стані	од.	7,00	7,00	7,00	7,00
5		%	87,50	87,50	87,50	87,50
5	необхідний капітальний ремонт	од.	1,00	1,00	1,00	1,00
5		%	12,50	12,50	12,50	12,50
5	підлягають списанню	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
5		%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Автокрани, з них:	од.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	у задовільному стані	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
6		%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	необхідний капітальний ремонт	од.	0,00	0,00	0,00	0,00

6		%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	підлягають списанню	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
6		%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	АРГМ, з них:	од.	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
7	у задовільному стані	од.	6,00	10,00	10,00	10,00
7		%	54,55	90,91	90,91	90,91
7	необхідний капітальний ремонт	од.	5,00	1,00	1,00	1,00
7		%	45,45	9,09	9,09	9,09
7	підлягають списанню	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
7		%	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Трактори та будівельна техніка, з них:	од.	<b>29,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
8	у задовільному стані	од.	23,00	24,00	24,00	24,00
8		%	79,31	80,00	80,00	80,00
8	необхідний капітальний ремонт	од.	6,00	6,00	6,00	6,00
8		%	20,69	20,00	20,00	20,00
8	підлягають списанню	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
8		%	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Інші види колісної техніки (розшифрувати), з них:	од.	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>
9	у задовільному стані	од.	33,00	33,00	33,00	33,00
9		%	89,19	89,19	89,19	89,19
9	необхідний капітальний ремонт	од.	4,0	4,0	4,0	4,0
9		%	10,81	10,81	10,81	10,81
9	підлягають списанню	од.	0,0	0,0	0,0	0,0
9		%	0,0	0,0	0,0	0,0

## Узагальнений технічний стан приладів контролю та діагностики

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Показник на кінець року			
			(базовий період-2)**	(базовий період-1)**	(базовий період)**	(прогнозний період)** з урахуванням обсягів запланованих робіт
1	2	3	4	5	6	7
1	Прилади діагностики та контролю, з них:	од.	<b>602,00</b>	<b>602,00</b>	<b>614,00</b>	<b>614,00</b>
1	у задовільному стані	од.	503,00	503,00	515,00	515,00
1		%	83,55	83,55	83,88	83,88
1	необхідний капітальний ремонт	од.	95,00	95,00	95,00	95,00
1		%	15,78	15,78	15,47	15,47
1	підлягає списанню	од.	4,00	4,00	4,00	4,00
1		%	0,66	0,66	0,65	0,65
2	Газоаналізатори, з них:	од.	<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>
2	у задовільному стані	од.	312,00	312,00	323,00	323,00
2		%	78,20	78,95	78,78	79,51
2	необхідний капітальний ремонт	од.	84,00	84,00	84,00	84,00
2		%	21,05	21,05	20,49	20,49
2	підлягають списанню	од.	3,00	3,00	3,00	3,00
2		%	0,75	0,75	0,73	0,73
3	Трасошукачі, з них:	од.	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>
3	у задовільному стані	од.	47,00	47,00	47,00	47,00
3		%	90,38	90,38	90,38	90,38
3	необхідний капітальний ремонт	од.	4,00	4,00	4,00	4,00
3		%	7,69	7,69	7,69	7,69
3	підлягають списанню	од.	1,00	1,00	1,00	1,00
3		%	1,92	1,92	1,92	1,92
4	Інші прилади (рзшифрувати), з них:	од.	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>
4	у задовільному стані	од.	20,00	20,00	21,00	21,00
4		%	100,00	100,00	100,00	100,00
4	необхідний капітальний ремонт	од.				

4		%				
4	підлягають списанню	од.				
4		%				
5	Інші прилади (рзшифрувати), з них:	од.	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
5	у задовільному стані	од.	3,00	3,00	3,00	3,00
5		%	100,00	100,00	100,00	100,00
5	необхідний капітальний ремонт	од.				
5		%				
5	підлягають списанню	од.				
5		%				
6	Інші прилади, з них:	од.	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
6	у задовільному стані	од.	38,00	38,00	38,00	38,00
6		%	95,00	95,00	95,00	95,00
6	необхідний капітальний ремонт	од.	2,00	2,00	2,00	2,00
6		%	5,00	5,00	5,00	5,00
6	підлягають списанню	од.				
6		%				
7	Інші прилади (рзшифрувати), з них:	од.	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>
7	у задовільному стані	од.	83,00	83,00	83,00	83,00
7		%	94,32	94,32	94,32	94,32
7	необхідний капітальний ремонт	од.	5,00	5,00	5,00	5,00
7		%	5,68	5,68	5,68	5,68
7	підлягають списанню	од.				
7		%				

**Узагальнений стан комп'ютерної техніки**

<b>Стан комп'ютерної техніки на початок прогнозного періоду</b>		
<b>Група за роком випуску</b>	<b>Кількість, од.</b>	<b>%</b>
Комп'ютери (базовий період-3)* року випуску	658,00	99%
Комп'ютери (базовий період-2)* року випуску	5,00	1%
Комп'ютери (базовий період-1)* року випуску	0,00	0%
Комп'ютери (базовий період)* року випуску	1,00	0%
<b>Усього</b>	<b>664,00</b>	<b>100%</b>

План розвитку газорозподільної системи на 2019 — 2028 роки газорозподільного підприємства ПАТ «Луганськгаз» на перший рік

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік вводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 кв)	Занаяти квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Експлуатація мереж</b>		<b>I. Розподільні газопроводи</b>																		
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Будівництво																	
Експлуатація мереж	1	Газорозподільні мережі	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200227	1973		8	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки підземного сталевого газопроводу середнього тиску Ø 108 мм протяжністю 260 п. м. м. Лисичанськ по вул. Гоголя до ГРП Ø 108 мм, за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гоголя (підземний сталевий)	км	0,26	164		2	1	67	P_03_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Реконструкція																	
Експлуатація мереж	2	Газорозподільні мережі	Інше	Суворове	144190800330313346	2005				надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання надземного сталевого газопроводу низького тиску Ø 57 мм з надземним сталевим газопроводом низького тиску Ø 57 мм смт Петрівка, вул. Петрівського Станічно-Луганського району (підземно ПЕ газопроводом Ø 50 мм)	км	0,22	44		2	2	68	P_03_01_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3	Газорозподільні мережі	Інше	Мілове	144190700330314002	2006				надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання надземного сталевого газопроводу низького тиску Ø 57 мм з надземним сталевим газопроводом низького тиску Ø 57 мм за адресою: Міловський район, с. Великоцьк, вул. Петровського (підземно ПЕ газопроводом Ø 63 мм)	км	0,053	23		2	3	69	P_03_01_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	4	Газорозподільні мережі	Інше	Мілове						надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання підземного сталевого газопроводу низького тиску Ø 108 мм смт Мілове, вул. Робоча Міловського району з установкою ШРП з РДНК-400М (надземний)	км	0,016	93		2	4	70	P_03_01_01	амортизаційні відрахування
<b>Всього</b>					x	x	x	x	x	x	x	x	0,549	324		x	x	x	x	x
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>					x	x	x	x	x	x	x	x	0,549	324		x	x	x	x	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>					x	x	x	x	x	x	x	x	0	0		x	x	x	x	x
Експлуатація мереж		<b>II. Відключаючі пристрої</b>																		
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Будівництво																	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Капремонт																	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Реконструкція																	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення																	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше																	
<b>Всього</b>																				x
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>																				x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>																				x
<b>Експлуатація мереж</b>		<b>III. ГРП</b>																		
Експлуатація мереж		ГРП	Будівництво																	
Експлуатація мереж	5	ГРП	Капремонт	Шелестівка	144190700320100277	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 11 за адресою: Міловський район, с. Морозівка, вул. Центральна	шт.	1	81		3	5	84	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	6	ГРП	Капремонт	Шелестівка	144190700420100141	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 11 за адресою: Міловський район, с. Морозівка, вул. Центральна	шт.	1	104		3	6	71	P_04_02_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	7	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100116	1962			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Карла Лібкнехта	шт.	1	83		3	7	85	P_04_02_02	амортизаційні відрахування



Експлуатація мереж	8	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100011	1962		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Карла Лібкнехта	шт.	1	45	3	8	72	P_04_02_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	9	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100135	1983		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 30 за адресою: м. Лисичанськ, територія профілакторія Солового заводу	шт.	1	65	3	9	86	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	10	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100474	1983		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 30 за адресою: м. Лисичанськ, територія профілакторія Солового заводу	шт.	1	29	3	10	73	P_04_02_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	11	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100146	1988		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 32 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Клари Цеткін	шт.	1	111	3	11	87	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	12	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100487	1988		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 32 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Клари Цеткін	шт.	1	42	3	12	74	P_04_02_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	13	ГРП	Капремонт	Попасна	144191700320100337	1967		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 за адресою: Попаснянський район, м. Попасна, вул. Калюжного	шт.	1	29	3	13	88	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	14	ГРП	Капремонт	Попасна	144191700420100616	1967		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 за адресою: Попаснянський район, м. Попасна, вул. Калюжного	шт.	1	27	3	14	75	P_04_02_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	15	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100117	1960		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 4 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Жовтнева	шт.	1	42	3	15	89	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	16	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100012	1960		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 4 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Жовтнева	шт.	1	44	3	16	76	P_04_02_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	17	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100147	1996		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 34 за адресою: м. Лисичанськ, територія заводу «Строммашина»	шт.	1	109	3	17	90	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	18	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100027	1996		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 34 за адресою: м. Лисичанськ, територія заводу «Строммашина»	шт.	1	89	3	18	77	P_04_02_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	19	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100151	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 41 за адресою: м. Лисичанськ, мікрорайон № 41	шт.	1	93	3	19	91	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	20	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100489	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 41 за адресою: м. Лисичанськ, мікрорайон № 41	шт.	1	40	3	20	78	P_04_02_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	21	ГРП	Капремонт	Свердловецьк	СВД 22, 144191000320100488	1961		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 за адресою: м. Свердловецьк, кв.27	шт.	1	64	3	21	92	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	22	ГРП	Капремонт	Свердловецьк	СВД 28, 144191000320100488	1961		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 за адресою: м. Свердловецьк, кв.27	шт.	1	85	3	22	79	P_04_02_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	23	ГРП	Капремонт	Рубіжне	РУБ 140014/9, 144190900320100418	1973		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 14 за адресою: м. Рубіжне, пр. Московський, мкр 9	шт.	1	56	3	23	93	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	24	ГРП	Капремонт	Рубіжне	РУБ190023/9, 144190900420100635	1973		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 14 за адресою: м. Рубіжне, пр. Московський, мкр 9	шт.	1	165	3	24	80	P_04_02_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	25	ГРП	Капремонт	Біловодськ	144190700420100164	1986		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 1 за адресою: Біловодський район, смт Біловодськ	шт.	1	37	3	25	94	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	26	ГРП	Капремонт	Біловодськ	144190700320200264	1995		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 за адресою: Біловодський район, смт Біловодськ, вул. Героїв Чорнобілля	шт.	1	45	3	26	81	P_04_02_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	27	ГРП	Капремонт	Біловодськ	144190700420100127	1995		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 за адресою: Біловодський район, смт Біловодськ, вул. Героїв Чорнобілля	шт.	1	12	3	27	95	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	28	ГРП	Капремонт	Біловодськ	144190700420100129	1996		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 6 за адресою: Біловодський район, с. Семикозівка, вул. Кооперативна	шт.	1	65	3	28	96	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	29	ГРП	Капремонт	Біловодськ	144190700320100266	1996		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 6 за адресою: Біловодський район, с. Семикозівка, вул. Кооперативна	шт.	1	51	3	29	82	P_04_02_01	амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	30	ГРП	Капремонт	Марківка	144190700420100133	1999			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 за адресою: Марківський район, с. Кабичівка, вул. Покровська, 58 а	шт.	1	116	3	30	83	P_04_02_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	31	ГРП	Капремонт	Марківка	144190700320100270	1999			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 за адресою: Марківський район, с. Кабичівка, вул. Покровська, 58 а	шт.	1	86	3	31	97	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	32	ГРП	Капремонт	Лісна Поляна	144190700320100241	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 1 за адресою: Марківський район, с. Лісна Поляна, вул. Ювілейна	шт.	1	119	3	32	98	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	33	ГРП	Капремонт	Свеуг	144190700320100586	2003			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 10 за адресою: Марківський район, с. Шуликівка, вул. Мічуріна	шт.	1	61	3	33	99	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	34	ГРП	Капремонт	Лісна Поляна	144190700320100255	1990			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 1 за адресою: Марківський район, с. Герасівка, вул. Молодежна	шт.	1	110	3	34	100	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		ГРП	Реконструкція																
Експлуатація мереж	35	ГРП	Технічне переоснащення						надійне та безпечне газопостачання	Модернізація обладнання телеметрів на 69 ГРП	шт.	69	828	2	35	1	09_26	витрати на капітальні вкладення	
	35.1				СРБ442	1961				ГРП № 1 м. Старобільськ, вул. Комунарів	шт.	1	12		35.1				
	35.2				СРБ443	1961				ГРП № 2 м. Старобільськ, вул. Жовтнева	шт.	1	12		35.2				
	35.3				СРБ444	1966				ГРП № 3 м. Старобільськ, вул. Старотагонрогська	шт.	1	12		35.3				
	35.4				СРБ445	1967				ГРП № 4 м. Старобільськ, кв. Ватутіна	шт.	1	12		35.4				
	35.5				СРБ446	1968				ГРП № 5с. Половинкіне, вул. Леніна, Старобільського району	шт.	1	12		35.5				
	35.6				СРБ447	1972				ГРП № 6 м. Старобільськ, вул. Енергетична	шт.	1	12		35.6				
	35.7				СРБ448	1974				ГРП № 7 м. Старобільськ, вул. Горького	шт.	1	12		35.7				
	35.8				СРБ457	1972				ГРП № 8 м. Старобільськ, вул. Андрющенко	шт.	1	12		35.8				
	35.9				СРБ449	1977				ГРП № 9 м. Старобільськ, вул. 3-Інтернаціонала	шт.	1	12		35.9				
	35.10				СРБ450	1971				ГРП № 10 с. Лиман, п/т Старобільського району	шт.	1	12		35.10				
	35.11				СВА 123.1 СВА 123.1.1 СВА 1317	1996				ГРП №1 м. Сватове, вул. Комінтерна	шт.	1	12		35.11				
	35.12				СВА 123.2 СВА 123.2.1 26.10.1987	1996				ГРП №2 м. Сватове, пл. 50-років	шт.	1	12		35.12				
	35.13				СВА 121.22 СВА 121.22.1	1992				ГРП №3 м. Сватове, пл. Шевченко	шт.	1	12		35.13				
	35.14				СВА 121.23 СВА 121.23.1	1995				ГРП №4 м. Сватове, вул. Комінтерна	шт.	1	12		35.14				
	35.15				СВА 121.24 СВА 121.24.1	1991				ГРП №5 м. Сватове, вул. 17 — років Жовтня	шт.	1	12		35.15				
	35.16				СВА 121.25 СВА 121.25.1	1998				ГРП №6 м. Сватове, вул. Горького	шт.	1	12		35.16				
	35.17				СВА 121.26 СВА 121.26.1	1991				ГРП №7 м. Сватове, вул. Комсомольська	шт.	1	12		35.17				
	35.18				СВА1210.27 СВА1210.27.1 СВА1300507	1991				ГРП №1 смт. Троїцьке, вул. Вейделевська-Колгоспна Троїцького району	шт.	1	12		35.18				
	35.19				СВА1210.26 СВА1210.26.1 СВА1300508	1991				ГРП №2 смт. Троїцьке, пр. Перемоги Троїцького району	шт.	1	12		35.19				

35.20					СВА1210.25 СВА1300509	1997					ГРП №3 смт. Троїцьке, вул. Комарова Троїцького району	шт.	1	12		35.20			
35.21					СВА 121.27 СВА 121.27.1	1992					ГРП № 11 м. Сватове, кв. Луначарського	шт.	1	12		35.21			
35.22					СВА1210.28 СВА1300511	1996					ГРП №4 с. Бабичеве Троїцького району	шт.	1	12		35.22			
35.23					СВА 121.28 СВА 121.28.1	1992					ГРП № 15 м. Сватове, кв. Незалежності	шт.	1	12		35.23			
35.24											ГРП №16 м. Сватове, пл. Привокзальна	шт.	1	12		35.24			
35.25					СВА1210.23 СВА1300514	1999					ГРП №5 с. Лантратівка Троїцького району	шт.	1	12		35.25			
35.26					СВА1210.19 СВА1300515	1997					ГРП №6 с. Привілля Троїцького району	шт.	1	12		35.26			
35.27					СВА1210.22 СВА1300517	1996					ГРП №7 с. Малоолександрівка Троїцького району	шт.	1	12		35.27			
35.28					СВА1210.21 СВА1300517	1996					ГРП №8 с. Восходське Троїцького району	шт.	1	12		35.28			
35.29					СВА1210.24 СВА1210.24.1 СВА1300518	1996					ГРП №10 с. Богачка ГРП Троїцького району	шт.	1	12		35.29			
35.30					СВА 121.32 СВА 121.32.1	1997					ГРП №20 с. Петрівка Сватівський район	шт.	1	12		35.30			
35.31					ЛІС68.144190500320100152, 144190500420100490	2013					№ ГРП №42 м. Привілля Лисичанської міськради	шт.	1	12		35.31			
35.32					СРБ1793	1992					ГРП № 9 с. Смолянинове, вул. Чкалова Новоайдарський район	шт.	1	12		35.32			
35.33					СРБ451	1983					ГРП №11 м. Старобільськ, кв. Ватутіна	шт.	1	12		35.33			
35.34					СРБ452	1983					ГРП №12 м. Старобільськ, вул. Магістральна	шт.	1	12		35.34			
35.35					СРБ453	1984					ГРП №13 с. Половинкине, вул. Кірова Старобільського району	шт.	1	12		35.35			
35.36					СРБ454	1985					ГРП №14 с. Чмирівка, вул. Жовтнева Старобільського району	шт.	1	12		35.36			
35.37					СРБ459	1971					ГРП №15 с. Веселе, вул. Леніна Старобільського району	шт.	1	12		35.37			
35.38					СРБ1052	1996					ГРП №16 с. Петровське, вул. Радгоспна Старобільський район	шт.	1	12		35.38			
35.39					СРБ456	1987					ГРП №22 с. Половинкине, вул. Миру Старобільського району	шт.	1	12		35.39			
35.40					СРБ712	1987					ГРП №23 с. Чмирівка, вул. Шкільна Старобільського району	шт.	1	12		35.40			
35.41					СРБ460	1988					ГРП №24 с. Лиман, вул. Пізня Старобільського району	шт.	1	12		35.41			
35.42					СРБ455	1989					ГРП №25 с. Лиман, вул. Шкільна Старобільського району	шт.	1	12		35.42			
35.43					СРБ6932	1989					ГРП №26 с. Запорізьке, вул. Шкільна Старобільського району	шт.	1	12		35.43			
35.44					СРБ485	1993					ГРП №27 с. Проїздже, вул. Шкільна Старобільського району	шт.	1	12		35.44			
35.45					СРБ475	1991					ГРП №28 с. Пішане, вул. Садова Старобільського району	шт.	1	12		35.45			

	35.46					СРБ462	1991					ГРП №29 м. Старобільськ. вул. Лугова	шт.	1	12			35.46			
	35.47					СРБ464	1992					ГРП №30 с. Бутове, вул. Шкільна Старобільського району	шт.	1	12			35.47			
	35.48					СРБ471	1991					ГРП №31 с. Курячівка, вул. Кооперативна Старобільського району	шт.	1	12			35.48			
	35.49					СРБ484	1992					ГРП №32 с. Підгорівка, вул. Мічуріна Старобільського району	шт.	1	12			35.49			
	35.50					СРБ6934	1993					ГРП №33 с. Підгорівка, вул. Леніна Старобільського району	шт.	1	12			35.50			
	35.51					СРБ2484	1992					ГРП №34 с. Петрівське, вул. Чкалова Старобільського району	шт.	1	12			35.51			
	35.52					СРБ6933	1993					ГРП №35 с. Проказине, вул. Чапаєва Старобільського району	шт.	1	12			35.52			
	35.53					СРБ937	1994					ГРП №37 с. В.Покровка, вул. Леніна Старобільський район	шт.	1	12			35.53			
	35.54					СРБ482	1995					ГРП №38 с. Хворостянівка, вул. Пролетарська Старобільського району	шт.	1	12			35.54			
	35.55					СРБ481	1995					ГРП №39 с. Лозівка, вул. Трудова Старобільського району	шт.	1	12			35.55			
	35.56					СРБ905	1997					ГРП №41 с. Федькине, ГРС Артема Старобільського району	шт.	1	12			35.56			
	35.57					СРБ478	1996					ГРП №42 с. Кам'янка, Пролетарська Старобільського району	шт.	1	12			35.57			
	35.58					СРБ669	1996					ГРП №43 с. Шульгінка, вул. Першомайська Старобільського району	шт.	1	12			35.58			
	35.59					СРБ670	1996					ГРП №44 с. Шульгінка, вул. Першомайська-Тітова Старобільського району	шт.	1	12			35.59			
	35.60					СРБ473	1996					ГРП №45 с. Титарівка, вул. Комарова Старобільського району	шт.	1	12			35.60			
	35.61					СРБ472	1997					ГРП №46 с. Байдівка, вул. Зарічна-пров. Охотничий Старобільського району	шт.	1	12			35.61			
	35.62					СРБ661	2000					ГРП №47 с. Шульгінка вул. Театральна Старобільський район	шт.	1	12			35.62			
	35.63					СРБ939	2004					ГРП №48 с. В.Покровка вул. Леніна Старобільський район	шт.	1	12			35.63			
	35.64					СРБ1785	1986					ГРП №1 смт. Новояйдар, кв. 2-й П'ятилітки Новояйдарського району	шт.	1	12			35.64			
	35.65					СРБ1786	1986					ГРП №2 смт. Новояйдар. кв. Мира Новояйдарського району	шт.	1	12			35.65			
	35.66					СРБ1788	1995					ГРП №5 с. Победа, вул. Радянська Новояйдарський район	шт.	1	12			35.66			
	35.67					СРБ1791	1993					ГРП №6 с. Михайлюки, вул. 40 років Перемоги Новояйдарський район	шт.	1	12			35.67			
	35.68					СРБ1792	1993					ГРП №7 с. Волкодась, вул. Підгорна Новояйдарський район	шт.	1	12			35.68			
	35.69					СРБ1789	1989					ГРП №8 с. Чабанівка, вул. Миру Новояйдарський район	шт.	1	12			35.69			
Експлуатація мереж	36	ГРП		Інше						надійне та безпечне газопостачання	<b>Впровадження телеметрій на 17 ГРП</b>	шт.	17	1190		2	36	2	09_26	витрати на капітальні вкладення	
	36.1				СВД 21, СВД 27	1959					ГРП № 1 м. Северодонецьк, 11 кв.	шт.	1	70			36.1				

	36.2				СВД 24, СВД 30	1963					ГРП № 4 м. Северодонецьк, 55 кв.	шт.	1	70		36.2			
	36.3				СВД 139, СВД 140	1978					ГРП № 7 м. Северодонецьк, 78 кв.	шт.	1	70		36.3			
	36.4				СВД 180, СВД 181	1982					ГРП № 8 м. Северодонецьк, 35 кв.	шт.	1	70		36.4			
	36.5				СВД 203, СВД 204	1983					ГРП № 9 с. Щедрищеве, вул. Підлісна Сєвєродонецької міськради	шт.	1	70		36.5			
	36.6				СВД 262, СВД 458	1991					ГРП № 12 м. Северодонецьк, 79 кв.	шт.	1	70		36.6			
	36.7				СВД 192	1996					ГРП № 14 Кременський район, с. Новоастрхань, вул. Южна	шт.	1	70		36.7			
	36.8				140020/9, 190029/9	1 979					ГРП № 1 м. Кременна, вул. Тітова Кременського району	шт.	1	70		36.8			
	36.9				140021/9, 190030/9	1 996					ГРП № 2 м. Кременна, вул. Володарського Кременського району	шт.	1	70		36.9			
	36.10				140029/9, 190040/9	1 994					ГРП № 13 с. Червона Попівка Кременського району	шт.	1	70		36.10			
	36.11				140031/9, 190041/9	2 002					ГРП № 14 с. Житлівка Кременського району	шт.	1	70		36.11			
	36.12				140002/9, 190003/9	1 959					ГРП-1 м. Рубіжне, вул. Визволителів, район парку	шт.	1	70		36.12			
	36.13				140003/9, 190006/9	1 959					ГРП-2 м. Рубіжне, вул. Леніна, Калиніна	шт.	1	70		36.13			
	36.14				140005/9, 190008/9	1 964					ГРП-4 м. Рубіжне, вул. Котовського, 16	шт.	1	70		36.14			
	36.15				140006/9, 190011/9	1 968					ГРП-5 м. Рубіжне, вул. Свердлова, 23	шт.	1	70		36.15			
	36.16				140007/9, 190009/9	1 967					ГРП-6 м. Рубіжне, вул. Трудова, 43	шт.	1	70		36.16			
	36.17				140017/9, 190005/9	1 978					ГРП-9 м. Рубіжне, вул. Кутузова	шт.	1	70		36.17			
Експлуатація мереж	37	ГРП	Інше							надійне та безпечне газопостачання	<b>Впровадження телеметрів на 19 ГРП, а саме:</b>	шт.	<b>19</b>	<b>1330</b>	3	37	101	Р_04_05_02	амортизаційні відрахування
	37.1				РГД667, РГД667001	1970					ГРП-3 м.Щастя, обллікарня, вул.8-го березня	шт.	1	70		37.1			
	37.2				РГД673, РГД673001	1981					ГРП-2 с Нижнє Тепле, вул.Леніна, Станічно-Луганський район	шт.	1	70		37.2			
	37.3				РГД915, РГД915001	1981					ГРП №1 с.Нижнє Тепле, р-н Артема, вул.Молодіжна, Станічно-Луганський район	шт.	1	70		37.3			
	37.4				РГД919, РГД919001	1970					ГРП-4 смт.Петрівка, РЕС, Станічно-Луганський район	шт.	1	70		37.4			
	37.5				РГД925, РГД925001	1978					ГРП-2с.В.Чернігівка, вул.Радонова, Станічно-Луганський район	шт.	1	70		37.5			
	37.6				РГД944, РГД944001	1962					ГРП № 1 м.Щастя 19 квартал	шт.	1	70		37.6			
	37.7				892239/15, 892256/15	1985					ГРП № 7 с.Камішнє, Станічно-Луганський р-н вул. Центральна	шт.	1	70		37.7			
	37.8				892240/15, 892257/15	1984					ГРП № 3 смт..Станічно-Луганське, вул. Калиніна	шт.	1	70		37.8			

	37.9				892242/15, 892264/15	1993				ГРП№1смт.Станично-Луганське 5-я лінія -вул.Горького	шт.	1	70		37.9				
	37.10				892245/15, 892253/15	1997				ГРП№8с.Широке Станично-Луганський р-н вул. Сонячна	шт.	1	70		37.10				
	37.11				892248/15, 892258/15	1984				ГРП № 4 с.Макарове вул. Артема, Станично-Луганський р-н	шт.	1	70		37.11				
	37.12				892249/15, 892259/15	1984				ГРП № 5 с. Валуйське , Станично-Луганський р-н вул. Молодіжна	шт.	1	70		37.12				
	37.13				892251/15, 892261/15	1984				ГРП № 6 с.Н-Вільхова,Станично-Луганський р-н вул. Октябрьська	шт.	1	70		37.13				
	37.14				144190500320100116, 144190500420100011	1962				ГРП № 2 м.Лисичанськ вул.Лібкнехта	шт.	1	70		37.14				
	37.15				144191700320100334, 144191700420100613	1980				ГРП№5 м.Попасна кв.Черемушки	шт.	1	70		37.15				
	37.16				144190500320100123, 144190500420100016	1963				ГРП № 14 м.Лисичанськ тер.Клубу Крупської	шт.	1	70		37.16				
	37.17				144190500320100124, 144190500420100022	1963				ГРП № 16 м.Лисичанськ вул. Гайдара	шт.	1	70		37.17				
	37.18				144190500320100136, 144190500420100476	1984				ГРП № 29 м.Лисичанськ пос.Берьозове	шт.	1	70		37.18				
	37.19				144190500320100567, 144190500420100493	2004				ГРП № 37 с.Залотарівка вул.Пушкіна	шт.	1	70		37.19				
<b>Всього</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>135</b>	<b>5453</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>49</b>	<b>3435</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>86</b>	<b>2018</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Експлуатація мереж</b>		<b>IV. ШРП</b>																	
Експлуатація мереж		ШРП	Будівництво																
Експлуатація мереж	38	ШРП	Капремонт	Білолуцьк	144190600330100326	1998		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 25 за адресою: Новопсковський район, с. Можняківка, вул. Південна, вул. Жовтнева (ГРПШ з РДГ-50 на ГРПШ з РДНК-400)	шт.	1	83		3	38	102	Р_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	39	ШРП	Капремонт	Білолуцьк	144190600330303148	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 23 за адресою: Новопсковський район, с. Новобіла, вул. Колгоспна (ГРПШ з РДГ-50 на ГРПШ з РДНК-400)	шт.	1	83		3	39	103	Р_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	40	ШРП	Капремонт	Троїцьке	144191400330314841	2001		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 11 за адресою: Троїцький район, смт Троїцьк, вул. Чкалова (ГРПШ з РДНК-400 на ГРПШ з РДНК-400М)	шт.	1	84		3	40	104	Р_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	41	ШРП	Капремонт	Троїцьке	144191400330205131	2002		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 13 за адресою: Троїцький район, смт Троїцьк, вул. Восточна (ГРПШ з РДСК-50М на ГРПШ з РДСК-50БМ)	шт.	1	91		3	41	105	Р_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	42	ШРП	Капремонт	Піски	144190600330303364	1991		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 26 за адресою: Новопсковський район, с. Піски, вул. Набережна (ГРПШ з РДГ-32 на ГРПШ з РДНК-400)	шт.	1	84		3	42	106	Р_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	43	ШРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420200956	1985		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 3 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Молодого (ШРП з РДУК 100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	146		3	43	107	Р_05_04_01	амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	44	ШРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200142	1967			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 18 ГСТ м. Лисичанськ, вул. К. Маркса, вул. Свердлова, вул. Піонерська (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400 М)	шт.	1	73			3	44	108	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	45	ШРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420200938	1967			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 21 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Макаренко, 94 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н)	шт.	1	105			3	45	109	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	46	ШРП	Капремонт	Новопсков	144190600330314481	1980			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 32 за адресою: Новопсковський район, с. Зайдарівка, вул. Стенова (ГРПШ з РДГ-50 на ГРПШ з РДНК-400)	шт.	1	84			3	46	110	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	47	ШРП	Капремонт	Новопсков	144190600330100302	1977			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 24 за адресою: Новопсковський район, с. Зайдарівка, вул. Миру (Радянська) (ГРПШ з РДГ-50 на ГРПШ з РДНК-400)	шт.	1	84			3	47	111	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	48	ШРП	Капремонт	Новопсков	144190600420200182	1972			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 23 за адресою: Новопсковський район, с. Новопсков, пров. Кірова (Історичний) (ШРП з РДГ-50 на ШРП з РДНК-1000)	шт.	1	85			3	48	112	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	49	ШРП	Капремонт	Троїцьке	144191400330203072	2004			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 38 за адресою: Троїцький район, с. Дюмоінолександрівка, (ШРП з РДБК-1-50 на ШРП з РДСК-50/400БМ)	шт.	1	92			3	49	113	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	50	ШРП	Капремонт	Сватове	144191400330201327	2003			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 59 за адресою: Сватівський район Луганської області, с. Коржове (Петрівка), вул. Лісна (ШРП з РДНК 400 на ШРП з РДНК 400М)	шт.	1	69			3	50	114	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	51	ШРП	Капремонт	Піски	144190600420200162	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 69 за адресою: Новопсковський район, с. Риб'янцево, пр. Колхозний (Заречний), (ШРП з РДГ 50 на ШРП з РДНК 400)	шт.	1	84			3	51	115	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	52	ШРП	Капремонт	Новопсков	144190600420200174	1969			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 7 за адресою: Новопсковський район, с. Новопсков, вул. Айдарська, (ШРП з РДГ 50 на ШРП з РДНК 400)	шт.	1	84			3	52	116	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	53	ШРП	Капремонт	Мілове	МРК 204, 144190700330200360	2009			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 28 за адресою: Міловський район, смт Мілове, вул. Центральна (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК 400)	шт.	1	87			3	53	117	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	54	ШРП	Капремонт	Білолуцьк	144190600330303322	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 33 за адресою: Новопсковський район, с. Шапра, вул. Мічуріна на РДГД20М	шт.	1	33			3	54	118	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	55	ШРП	Капремонт	Білолуцьк	144190600420100382	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 16 за адресою: Новопсковський район, с. Світле, вул. Яблунова на ШРП з РДНК 400	шт.	1	70			3	55	119	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	56	ШРП	Капремонт	Білолуцьк	144190600420100388	1998			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 17 за адресою: Новопсковський район, с. Козлове, вул. Джерельна на ШРП з РДНК 400	шт.	1	65			3	56	120	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	57	ШРП	Капремонт	Сиротине	144191000330316184	2011			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП №11 селищ.Сиротино, вул. Миру (Газопровід низького тиску с.Сиротино, вул.Некрасова), заміна ШРП з РДСК-50.на ШРП з РДНК 400 М)	шт.	1	61			3	57	121	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	58	ШРП	Капремонт	Розквіт	144191500320100666				незадовільний стан	надійне та безпечне газопостачання	Заміна ГРП № 10 з РДГ-50В с. Розквіт Станічно-Луганського р-ну, вул. Леніна на ШРП з РДГ-50В	шт	1	112			3	58	122	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	59	ШРП	Капремонт	Білолуцьк	144190600330101182	2002			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 41 за адресою: Новопсковський район, с. Новобіла, вул. Дорожня (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК 400)	шт.	1	78			3	59	123	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	60	ШРП	Капремонт	Білолуцьк	144190600330303423	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 17 за адресою: Білокуракинський район, с. Червоноармійське, вул. Пшенична (ШРП з РДГ-50 на ШРП з РДНК 400)	шт.	1	78			3	60	124	P_05_04_01	амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	61	ШРП	Капремонт	Попівка	144190600330100395	2001			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 25 за адресою: Білоукраїнський район, с. Просторе, вул. Гагаріна (ШРП з РДБК 50 на ШРП з РДСК-50МБ)	шт.	1	83			3	61	125	P_05_04_01	амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	62	ШРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420200939	1967			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 22 за адресою: м. Лисичанськ, вул. К.Маркса, 1 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н)	шт.	1	105			3	62	126	P_05_04_01	амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	63	ШРП	Капремонт	Попасна	1441917003302001878	2009			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 22 за адресою: Попаснянський район, м. Попасна, вул. Первомайська (ШРП з РДУК-2-50 на ШРП з РДГ-50Н)	шт.	1	110			3	63	127	P_05_04_01	амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	64	ШРП	Капремонт	Кам'янка	144190600420100403	1990			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 18 за адресою: Новосковський район, с. Зелений Гай (радогоспе), вул. Шевченко на ШРП з РДНК 400	шт.	1	68			3	64	128	P_05_04_01	амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж		ШРП	Реконструкція																			
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення																			
Експлуатація мереж		ШРП	Інше																			
<b>Всього</b>					x	x	x	x	x	x		x	27	2281			x	x	x	x	x	
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>					x	x	x	x	x	x		x	27	2281			x	x	x	x	x	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>					x	x	x	x	x	x		x	0	0			x	x	x	x	x	x
Експлуатація мереж		<b>V. Газорегуляторне обладнання</b>																				
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори																			
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП																			
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Регулятори ШРП																			
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів																			
<b>Всього</b>					x	x	x	x	x	x		x	0	0			x	x	x	x	x	x
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>					x	x	x	x	x	x		x	0	0			x	x	x	x	x	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>					x	x	x	x	x	x		x	0	0			x	x	x	x	x	x
Експлуатація мереж		<b>VI. ЕХЗ</b>																				
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Будівництво																			
Експлуатація мереж	65	ЕХЗ	Капремонт	Сверодонецьк	144191000330200935.	1970			незадовільний стан	заміна анодного поля, (вертикальне)	Заміна анодного поля, (вертикально) за адресою: м. Свердловець, ГРП №3, КСС №1.	шт.	1	64			3	65	1	P_06_07_02	амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	66	ЕХЗ	Капремонт	Свердонецьк	144191000330200944.	2004			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля, (вертикально) за адресою: м. Свердловець, СМУЕТ, КСС №5.	шт.	1	64			3	66	2	P_06_07_02	амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	67	ЕХЗ	Капремонт	Свердонецьк	144191000330200939.	1986			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля, (вертикально) за адресою: м. Свердловець, Волозабор, КСС №8.	шт.	1	64			3	67	3	P_06_07_02	амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	68	ЕХЗ	Капремонт	Свердонецьк	144191000330200936.	1986			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля, (вертикально) за адресою: м. Свердловець, вул. Автомобільна, 9, КСС №18	шт.	1	64			3	68	4	P_06_07_02	амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	69	ЕХЗ	Капремонт	Рубіжне	144190900330304468.	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Рубіжне, вул. Гоголя, заміна анодного поля (ГНТ м. Рубіжне, від ГРП № 5 по вул. Слікатна, вул. Гоголя, вул. Маяковського, вул. Новоселища), (вертикальне)	шт.	1	64			3	69	5	P_06_07_02	амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	70	ЕХЗ	Капремонт	Рубіжне	144190900330200774.	2001			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) за адресою: м. Рубіжне, ГРП № 2 (газопровід середнього тиску м. Рубіжне, від ГРП № 1 по вул. Визволителів, вул. Клубна, вул. Вуліса, вул. Леніна, вул. Червоноармійська до ГРП №2)	шт.	1	64			3	70	6	P_06_07_02	амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	71	ЕХЗ	Капремонт	Кремінна	144190900330314491.	2006			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) за адресою: Кремінський район, м. Кремінна (газопровід низького тиску м. Кремінна, вул. Леніна, вул. Пархоменко, кооп. «Вільшаничка» (м. Кремінна, вул. 30 січня, 58)	шт.	1	64			3	71	7	P_06_07_02	амортизаційні відрахування	



Експлуатація мереж	72	EX3	Капремонт	Кременіна	144190900330304749.	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) за адресою: Кременіський район, м. Кременіна (газопровід низького тиску м. Кременіна, вул. Донецька, госкапвляження)	шт.	1	64	3	72	8	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	73	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330303510	1990			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський район, с. Болдарівка, вул. Советская, ГРП-3	шт.	1	47	3	73	9	P_06_07_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	74	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330303465	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський район, смт Марківка, вул. Степная, 1	шт.	1	47	3	74	10	P_06_07_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	75	EX3	Капремонт	Мілове	144190700330100436	1999			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Міловський район, с. Стрільцівка, без адреси (літній табір)	шт.	1	47	3	75	11	P_06_07_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	76	EX3	Капремонт	Біловодськ	144190700330303529	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Біловодський район, смт Біловодськ, вул. Кірова (Біловодська, 52)	шт.	1	47	3	76	12	P_06_07_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	77	EX3	Капремонт	Проспане	144190700330313288	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна КСС 1.2 за адресою: Марківський район, с. Розсохувате, вул. Павлюченка	шт.	1	36	3	77	13	P_06_06_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	78	EX3	Капремонт	Старобільськ	СРБ 5206, 144191100330201010	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі середнього тиску Старобільського району, с. Бутове, вул. Жукова, вул. Шевченко (КСС № 36)	шт.	1	64	3	78	14	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	79	EX3	Капремонт	Станція Луганська	ЛУГ 891398, 144191500330206752	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі середнього тиску с. Валуйське, Станічно-Луганський район (КСС № 7), від б. № 38 по вул. Миру до б. № 178 по вул. Радянській	шт.	1	64	3	79	15	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	80	EX3	Капремонт	Станція Луганська	ЛУГ 891398, 144191500330206752	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі середнього тиску с. Валуйське, Станічно-Луганський район (КСС № 6), від б. № 38 по вул. Миру до б. № 178 по вул. Радянській	шт.	1	64	3	80	16	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	81	EX3	Капремонт	Старобільськ	СРБ 6091, 144191100330305658	1988			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГНТ Старобільського району, с. Чмирівка, пров. Сіпний (КСС № 21)	шт.	1	64	3	81	17	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	82	EX3	Капремонт	Колядівка	СРБ 1102, 144191100330101628	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі високого тиску по вул. Шкільній від АГРС с. Колядівка до ШРП біля контори с. Колядівка Новоайдарського району (КСС № 17)	шт.	1	64	3	82	18	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	83	EX3	Капремонт	Артема	СРБ 658, 144191100330101211	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі високого тиску півдний до с. Шульгинка Старобільського району (КСС № 43)	шт.	1	64	3	83	19	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	84	EX3	Капремонт	Станція Луганська	ЛУГ 891398, 144191500330206752	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі середнього тиску с. Валуйське, Станічно-Луганський район (КСС № 8), від б. № 38 по вул. Миру до б. № 178 по вул. Радянській	шт.	1	64	3	84	20	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	85	EX3	Капремонт	Новоайдар	СРБ 1426, 144191100330206468	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) за адресою: смт Новоайдар, кв. Миру Новоайдарського району (газопровід середнього тиску від ГРП № 2 до котельні № 1 кв. Миру, смт Новоайдар, КСС № 2)	шт.	1	64	3	85	21	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	86	EX3	Капремонт	Колядівка	СРБ 1161, 144191100330206203	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) за адресою: Новоайдарський район, с. Вовкодасве, вул. Мостовая (газопровід середнього тиску вул. Весела, с. Вовкодасве Новоайдарського району, КСС № 11)	шт.	1	64	3	86	22	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	87	EX3	Капремонт	Колядівка	СРБ 1530, 144191100330315429	1986			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) за адресою: Новоайдарський район, с. Колядівка, вул. Радянська (газопровід низького тиску с. Колядівка, вул. Радянська, вул. Молодіжна Новоайдарського району, КСС № 14)	шт.	1	64	3	87	23	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	88	EX3	Капремонт	Підгорівка	СРБ 6313, 144191100330100610	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) за адресою: с. Курячівка, вул. Щорса Старобільського району (газопровід високого тиску півдний до с. Курячівка Старобільського району, КСС № 51)	шт.	1	64	3	88	24	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	89	EX3	Капремонт	Старобільськ	СРБ 998, 144191100330314097	1990			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) за адресою: Старобільський район, с. Лиман, пров. Бригадний (газопровід низького тиску Старобільський район, с. Лиман, пров. Бригадний, КСС № 55)	шт.	1	64	3	89	25	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	90	EX3	Капремонт	Підгорівка	СРБ 962, 144191100330203837	1999			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) за адресою: Старобільський район, с. Підгорівка, вул. Леніна (газопровід середнього тиску Старобільський район, с. Підгорівка, вул. Леніна, КСС № 33)	шт.	1	64	3	90	26	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	91	EX3	Капремонт	Кременіна	РУБ130687.2/9, 144190900330304750	1990			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) за адресою: Кременіський район, м. Кременіна, вул. Донецька, СКЗ	шт.	1	64	3	91	27	P_06_07_02	амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	92	EX3	Капремонт	Марківка	МРК 581, 144190700330303482	1978		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський район, смт Марківка, вул. Леніна до ГРП — 6	шт.	1	47	3	92	28	P_06_07_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	93	EX3	Капремонт	Кам'янка	МРК 90, 144190700330200355	1995		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський район, с. Височинівка, вул. Леніна до вул. Радянської, котельня	шт.	1	47	3	93	29	P_06_07_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	94	EX3	Капремонт	Біловодськ	МРК 2786, 144190700330203418	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Біловодський район, смт Біловодськ, вул. Північно-Східна (Комсомольська)	шт.	1	47	3	94	30	P_06_07_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	95	EX3	Капремонт	Марківка	МРК 81, 144190700330100403	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський район, смт Марківка, вул. Першотравнева, 105	шт.	1	47	3	95	31	P_06_07_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	96	EX3	Капремонт	Шелестівка	МРК 374, 144190700330100427	1998		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Міловський район, с. Півнівка, ГРП	шт.	1	47	3	96	32	P_06_07_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	97	EX3	Капремонт	Лісна Поляна	МРК 103, 144190700330303491	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський район, с. Марківське, вул. Пушкіна, 77	шт.	1	47	3	97	33	P_06_07_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	98	EX3	Капремонт	Прокляне	МРК 340, 144190700330100423	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський район, с. Розсохувате, ГРП, газопровід високого тиску	шт.	1	47	3	98	34	P_06_07_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	99	EX3	Капремонт	Білоукраїне	144190600330200281	1991		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі середнього тиску (СКЗ № 17) Білоукраїнський район, смт Білоукраїне, вул. Підгірна	шт.	1	64	3	99	35	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	100	EX3	Капремонт	Лисичанськ	144190500330301672	1970		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі низького тиску від вул. Дімитрова, вул. Лобачевського, вул. С. Лазо, вул. Короленко, м. Лисичанська	шт.	1	64	3	100	36	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	101	EX3	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200156	1968		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі середнього тиску від ГРП-8, ГРП-16, вул. Кронштадтська м. Лисичанська	шт.	1	64	3	101	37	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	102	EX3	Капремонт	Лисичанськ	144190500330301400	1984		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі низького тиску вул. Круської м. Лисичанська	шт.	1	64	3	102	38	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	103	EX3	Капремонт	Лисичанськ	144190500330301375	1986		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі низького тиску від вул. Виробничка, вул. Голікова, вул. Робоча, вул. Республіканська, м. Лисичанська	шт.	1	64	3	103	39	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	104	EX3	Капремонт	Кремінна	144190900330200853	1991		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі середнього тиску кооп. «Партизанський», вул. Партизанська, м. Кремінна Кремінського району	шт.	1	64	3	104	40	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	105	EX3	Капремонт	Свердловецьк	144191000330305502	1989		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) за адресою: м. Свердловецьк, вул. Маяковського, 11 б	шт.	1	64	3	105	41	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	106	EX3	Капремонт	Свердловецьк	144191000330200933	1974		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) за адресою: м. Свердловецьк, ГРП № 2	шт.	1	64	3	106	42	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	107	EX3	Капремонт	Старобільськ	144191100330203711	1995		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі середнього тиску відповідно до с. Половинкино Старобільського району (КСС № 13)	шт.	1	64	3	107	43	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	108	EX3	Капремонт	Артема	144191100330305967	1995		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі низького тиску Старобільський район, с. Хворостянівка, вул. Леніна (КСС № 47)	шт.	1	64	3	108	44	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	109	EX3	Капремонт	Старобільськ	144191100330305658	1988		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі низького тиску Старобільський район, с. Чмирівка, пр. Синій (КСС № 53)	шт.	1	64	3	109	45	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	110	EX3	Капремонт	Артема	144191100330305940	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі низького тиску Старобільський район, с. Байдівка вул. Луговая (КСС № 44)	шт.	1	64	3	110	46	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	111	EX3	Капремонт	Колядівка	144191100330206198	1990		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі середнього тиску до ШРП центральної котельні с. Олексіївка Новоайдарського району (КСС № 4)	шт.	1	64	3	111	47	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	112	EX3	Капремонт	Колядівка	144191100330101629	1986		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі високого тиску по вул. Шкільній до ШРП-2 по вул. Тепличній с. Колядівка Новоайдарського району (КСС № 13)	шт.	1	64	3	112	48	P_06_07_02	амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	113	ЕХЗ	Капремонт	Артема	144190600330100342	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі високого тиску підвідному до с. Хворостянівка Старобільського району (КСС № 42)	шт.	1	64	3	113	49	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	114	ЕХЗ	Капремонт	Артема	144190600330100342	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі високого тиску підвідному до с. Хворостянівка Старобільського району (КСС № 38)	шт.	1	64	3	114	50	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	115	ЕХЗ	Капремонт	Новоковск	144190600330303343	1998			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі низького тиску Новоковський район, с. Новорозсош, вул. Новорозсошанська	шт.	1	64	3	115	51	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	116	ЕХЗ	Капремонт	Новоковск	144190600330302939	1986			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі низького тиску Новоковський район, смт Новоковск, вул. Леніна	шт.	1	64	3	116	52	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	117	ЕХЗ	Капремонт	Піски	144190600330303369	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі низького тиску Новоковський район, с. Лисогорівка, вул. Бр. Касьяненко 20	шт.	1	64	3	117	53	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	118	ЕХЗ	Капремонт	Кам'янка	144190600330314773/ НВП 1584	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі низького тиску Новоковський район, с. Кам'янка, вул.Пульного	шт.	1	64	3	118	54	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	119	ЕХЗ	Капремонт	Піски	144190600330303183	1989			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі низького тиску Новоковський район, с. Закотье, вул. Айдарська	шт.	1	64	3	119	55	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	120	ЕХЗ	Капремонт	Підгорівка	144190600330100317	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі високого тиску Блокуракинський р-н, с.Олександрівка вул.Октябрьська СКЗ №14	шт.	1	64	3	120	56	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	121	ЕХЗ	Капремонт	Білокуракине	144190600330303205	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) СКЗ № 18 ГНТ смт Білокуракине, вул. Тімірязьова за адресою: Білокуракинський район, смт Білокуракине, вул. Тімірязьова	шт.	1	64	3	121	57	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	122	ЕХЗ	Капремонт	Новоайдар	144191100330206473	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на газопроводі середнього тиску (КСС№3) по вул.Пролетарській і по вул.Побєдосній до ГРПЦ-1 і ГРПЦ-2 смт Новоайдар Новоайдарського району	шт.	1	64	3	122	58	P_06_07_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	123	ЕХЗ	Капремонт	Новоковск	144190600330314789	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) на газопроводі низького тиску смт Новоковск, вул. Прикам'янська, Шкільна	шт.	1	47	3	123	59	P_06_07_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	124	ЕХЗ	Капремонт	Новоковск	144190600330302946	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) на газопроводі низького тиску смт Новоковск, вул. Шморгуна	шт.	1	47	3	124	60	P_06_07_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Реконструкція																
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Технічне переоснащення																
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Інше																
<b>Всього</b>					x	x	x	x	x	x		x	60	3591	x	x	x	x	x
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>					x	x	x	x	x	x		x	60	3591	x	x	x	x	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>					x	x	x	x	x	x		x	0	0	x	x	x	x	x
<b>VII. Інше</b>																			
Експлуатація мереж	125	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200168	1978			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт ГК № 73 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Бахмутська на ГСТ м. Лисичанськ від вул. Г.Потапенко до комбінату Хлібопродуктів	шт.	1	24	3	125	61		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	126	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200168	1978			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт ГК № 75 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Бахмутська на ГСТ м. Лисичанськ від вул. Г.Потапенко до комбінату Хлібопродуктів	шт.	1	24	3	126	62		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	127	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144191700330201885	1986			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт ГК № 29 за адресою: Попаснянський район, м. Попасня, вул. Промислова на ГСТ м. Попасня по пров. Берестовий	шт.	1	26	3	127	63		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	128	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200168	1978			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт ГК № 72 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Бахмутська на ГСТ м. Лисичанськ від вул. Г.Потапенко до комбінату Хлібопродуктів	шт.	1	24	3	128	64		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	129	Інше	Капремонт	Свердловськ	СВД 40, 144191000330305500	1979			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Свердловеньк, кв. 55, винос запірної арматури з газового колодязя №47 в зелену зону з проїжджої частини вулиці, інв. СВД 40, 144191000330305500	шт.	1	45	3	129	65		амортизаційні відрахування



ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Модернізація																	
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії																		
ВТВ	143	Індивідуальний облік населення								Придбання та встановлення ПЛГ населенню (Лічильник газовий мембранний побутовий G-1.6)	шт	7910	15701	1,985		1-4	143	1	P_01_01_02_01	витрати на встановлення індивідуальних лічильників
ВТВ	144	Заміна індивідуальних лічильників								Заміна лічильників газу населенню	шт.	301	491	1,63	1-4	144	129	P_01_01_02_01 P_01_01_02_02	амортизаційні відрахування	
ВТВ		Обмінний фонд індивідуальних лічильників																		
ВТВ		Будинковий облік населення																		
ВТВ		Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок																		
ВТВ		Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)																		
<b>Всього</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	8211	16192		x	x	x	x	x	
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	301	491		x	x	x	x	x	
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	0	0		x	x	x	x	x	
<b>Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	7910	15701		x	x	x	x	x	
<b>Прилади</b>		<b>X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протипаварійного захисту систем газопостачання</b>																		
Прилади	145	Прилади, системи	Придбання							Течешукач-сигналізатор ФН-11.2К	шт.	3	45	15		145	130	09_08	амортизаційні відрахування	
Прилади	146	Прилади, системи	Придбання							Течешукач JL-269	шт	90	585	6,5	4	146	15	09_08	витрати на капітальні вкладення	
Прилади		Прилади, системи	Заміна																	
Прилади		Прилади, системи	Капремонт																	
<b>Всього</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	93	630		x	x	x	x	x	
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	3	45		x	x	x	x	x	
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	90	585		x	x	x	x	x	
<b>ІТ</b>		<b>XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																		
ІТ	147	Обладнання	Закупівля							Ноутбук Dell Vostro 3558 (VAN15BDW1703_018_UBU)(або аналог) +Win7Prof+миша	шт	10	140	14	4	147	16	09_13	витрати на капітальні вкладення	
ІТ	148	Обладнання	Закупівля							Системний блок (Celeron 2,8 GHz /4GB/500GB/DVD/Win10Prof) (або аналог) +клав+миша+мер.фільтр	шт	110	1210	11	4	148	17	09_27	витрати на капітальні вкладення	
ІТ	149	Обладнання	Закупівля							Монітор 22" LG 22M38A-B (або аналог)	шт	110	330	3	4	149	18	09_16	витрати на капітальні вкладення	
ІТ	150	Обладнання	Закупівля							Багатофункціональний пристрій А4 (автоподача) ч/б Canon i-SENSYS MF411 (або аналог)	шт	2	22	11	4	150	19	09_17	амортизаційні відрахування	
ІТ	151	Обладнання	Закупівля							Принтер HP LaserJet Pro M15w (або аналог)	шт	40	133	3	4	151	20	09_21	витрати на капітальні вкладення	
ІТ		Обладнання	Підтримка																	
ІТ	152	Обладнання	Модернізація							Закупівля модуля пам'яті DDR4 16 GB для модернізації сервера бази даних SQL	шт	2	10	5	4	152	21	09_13	витрати на капітальні вкладення	
ІТ	153	Програмне забезпечення	Закупівля							Microsoft Windows 10 Professional 32-bit/64-bit	шт.	50	376	7,52	4	153	22	09_13	витрати на капітальні вкладення	
ІТ	154	Програмне забезпечення	Закупівля							Microsoft Office 2016 профессиональный 1 ПК (электронный ключ, все языки) (269-16801)	шт.	100	1 100	11	4	154	23	09_13	витрати на капітальні вкладення	

IT	155	Програмне забезпечення	Закупівля								WinSrvCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-04281)	шт.	150	150	1	4	155	24	09_13	витрати на капітальні вкладення	
IT	156	Програмне забезпечення	Закупівля								ПО Microsoft Windows Svr Std 2012 R2	шт.	4	96	24	4	156	25	09_13	витрати на капітальні вкладення	
IT	157	Програмне забезпечення	Закупівля								VMware vSphere with Operations Management Standard Acceleration Kit for 6 Processors	шт.	1	366	366	4	157	26	09_13	витрати на капітальні вкладення	
IT	158	Програмне забезпечення	Закупівля								SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic	шт.	6	552	92	4	158	27	09_13	витрати на капітальні вкладення	
IT	159	Програмне забезпечення	Закупівля								Закупівля прикладного програмного забезпечення Ліга-Закоп продовження ліцензії на 2019 р	шт.	1	59	59	4	159	28	09_13	витрати на капітальні вкладення	
IT	160	Програмне забезпечення	Закупівля								Закупівля прикладного програмного забезпечення АВК, продовження ліцензії на 2019р.	шт.	1	3	3	4	160	29	09_13	витрати на капітальні вкладення	
IT	161	Програмне забезпечення	Закупівля								Закупівля прикладного програмного забезпечення ESET Nod32 Antivirus (або аналог), продовження ліцензії на 2019р.	шт.	1	100	100	4	161	30	09_13	витрати на капітальні вкладення	
IT		Програмне забезпечення	Підтримка																		
IT		Програмне забезпечення	Оновлення																		
IT	162	IT послуги	Телеком								Архіватор мови	шт	5	25	5	4	162	31	09_13	витрати на капітальні вкладення	
IT	163	IT послуги	Телеком								Модернізація і оптимізація каналів передачі інформації між структурними підрозділами ПАТ (Марківка, Новолесков, Личацькь, Рубіжне, Северодонецьк, Попасна)	шт	1	36	36	4	163	32	09_13	витрати на капітальні вкладення	
IT		IT послуги	Спецв'язок																		
IT	164	IT послуги	Інше								Технічна підтримка впровадження Геоінформаційної системи (ГІС)	шт	1	880	880	4	164	33	09_09	витрати на капітальні вкладення	
<b>Всього</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	595	5588	x	x	x	x	x	x	
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	2	22	x	x	x	x	x	x	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	593	5566	x	x	x	x	x	x	x
	165	Інше									Тестер телекомунікаційних мереж і ліній передачі даних Pro'sKit MT-7071 (або аналог)	шт	1	5	5	4	165	34	09_13	витрати на капітальні вкладення	
	166	Інше									Пилосос 3М (сервісний) Service Vacuum - 220/240 VAC (або аналог)	шт	1	7	7	4	166	35	09_13	витрати на капітальні вкладення	
	167	Інше									Відеореєстратор 16-канальний 3 Мп Turbo HD відеореєстратор Hikvision DS-7216HQHI-K1	шт	5	29	5,8	4	167	36	09_13	витрати на капітальні вкладення	
	168	Інше									Відеореєстратор 8-ч 2 Мр Відеореєстратор DS-7208HQHI-F2/N	шт	11	47	4,27	4	168	37	09_13	витрати на капітальні вкладення	
	169	Інше									Відеокамера 2 Мр HD-TVI Відеокамера Hikvision DS-2CE56D0T-IRMMF (2,8 мм)	шт	40	27	0,675	4	169	38	09_13	витрати на капітальні вкладення	
	170	Інше									Відеокамера 2 грп HD-TVI Відеокамера Hikvision DS-2CE16D0T-IRF (3,6 мм)	шт	20	16	0,8	4	170	39	09_13	витрати на капітальні вкладення	
	171	Інше									Відеокамера 2 Мр IP відеокамера Hikvision DS-2CD1121-1 (2,8 мм)	шт	10	20	2	4	171	40	09_13	витрати на капітальні вкладення	
	172	Інше									Відеокамера HD-704(комплект),пасивний передавач +приймач HD відеосигналу для витої пари	шт	100	11	0,11	4	172	41	09_13	витрати на капітальні вкладення	
	173	Інше									Прилади охрани GSM ПНКО ОРНОН 4Т.3.2+кл	шт	10	35	3,515	4	173	42	09_13	витрати на капітальні вкладення	
	174	Інше									Система зберігання даних (NAS)-сервери Synology DS218	шт	1	11	11	4	174	43	09_23	витрати на капітальні вкладення	
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	199	208	x	x	x	x	x	x	
<b>Всього по III</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x		35337	x	x	x	x	x	x	
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x		10354	x	x	x	x	x	x	
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x		9282	x	x	x	x	x	x	
<b>Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x		15701	x	x	x	x	x	x	

План розвитку газорозподільної системи на 2019 — 2028 роки газорозподільного підприємства ПАТ «Луганськгаз» на другий – третій роки

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтований обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>I. Розподільні газопроводи</b>													
	1	Газорозподільні мережі	Будівництво												
	2	Газорозподільні мережі	Капремонт	Лисичанськ	1400177	1996		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Лисичанськ, с. Підлісне, вул. Леніна, заміна наземного ГНТ на надземний Ø 76 мм, протяжністю 150 м.	км	0,15	43	амортизаційні відрахування
	3	Газорозподільні мережі	Капремонт	Попасна	144191700330312944	1996		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ м. Попасна, вул. Куйбишева Попаснянського району (від б. № 15 — б. № 1)	км	0,260	94	амортизаційні відрахування
	4	Газорозподільні мережі	Капремонт	Попасна	144191700330205983	2004		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГСТ м. Попасна, від б. № 36, вул. Леваневського, по вул. І.Франко, 1-69 Попаснянського району (від б. № 30 до б. № 35а) Ø 76 мм	км	0,110	26	амортизаційні відрахування
	5	Газорозподільні мережі	Капремонт	Попасна	144191700330204130	2004		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГСТ м. Попасна, вул. Київська, вул. Вишнева, вул. Пушкіна, вул. Донецька, пров.Отрадіний Попаснянського району (ГСТ м. Попасна, вул. Донецька, від б. № 119 до б. № 137) Ø 89 мм	км	0,170	49	амортизаційні відрахування
	6	Газорозподільні мережі	Капремонт	Щастя	144190800330100498	1962		9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГВТ Ø 273 мм, м. Щастя Новоайдарського району (ГВТ від ГРС по естакаді, вздовж траси Щастя - Петрівка, м. Щастя)	км	0,073	87	амортизаційні відрахування
	7	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330315904	1994		9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Барбашова, Ø 57 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Барбашова, вул. 1-го Травня, вул. Леніна, вул. 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія, смт Станція Луганська)	км	0,370	70	амортизаційні відрахування
	8	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330315903	1994		9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Барбашова, Ø 76 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Барбашова, вул. 1-го Травня, вул. Леніна, вул. 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія, смт Станція Луганська)	км	0,150	35	амортизаційні відрахування
	9	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330316112	1994		9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Шевченко Ø 108 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Шевченко, вул. Маяковського, вул. У. Громові, вул 5-а, 6-а Лінія, смт Станція Луганська)	км	0,175	63	амортизаційні відрахування
	10	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330315907	1994		9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Шевченко, Ø 57 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Шевченко, вул. Маяковського, вул. У. Громові, вул. 5-а, 6-а Лінія, смт Станція Луганська)	км	0,490	92	амортизаційні відрахування
	11	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330315904	1994		9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. 1-го Травня, Ø 57 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Барбашова, вул. 1-го Травня, вул. Леніна, вул. 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія, смт Станція Луганська)	км	0,380	71	амортизаційні відрахування
	12	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330315903	1994		9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. 1-го Травня, Ø 76 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Барбашова, вул. 1-го Травня, вул. Леніна, вул. 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія, смт Станція Луганська)	км	0,160	38	амортизаційні відрахування
	13	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330315910	1992		9	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Карла Маркса, Ø 89 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ вул. Букаєва, вул. К.Маркса, смт Станція Луганська)	км	0,125	36	амортизаційні відрахування





24	ШРП	Капремонт								Заміна ШРП	шт.	127	14022	амортизаційні відрахування
	ШРП	Реконструкція												
	ШРП	Технічне переоснащення												
	ШРП	Інше												
<b>Всього</b>			x	x	x	x	x	x	x		x	127	14022	x
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>			x	x	x	x	x	x	x		x	127	14022	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>			x	x	x	x	x	x	x		x	0	0	x
<b>V. Газорегуляторне обладнання</b>														
	Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори												
		Регулятори ГРП												
		Регулятори ШРП												
		Інше обладнання газорегуляторних пунктів												
<b>VI. ЕХЗ</b>														
	ЕХЗ	Будівництво												
	ЕХЗ	Капремонт												
	ЕХЗ	Реконструкція												
	ЕХЗ	Технічне переоснащення												
	ЕХЗ	Інше												
<b>Всього</b>			x	x	x	x	x	x	x		x	0	0	x
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>			x	x	x	x	x	x	x		x	0	0	x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>			x	x	x	x	x	x	x		x	0	0	x
<b>VII. Інше</b>														
<b>Інше</b>														
<b>VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>														
25	Спеціалізована техніка	Капремонт								ЭО-2621-А 03288 ЯА	шт.	1	5	витрати на капітальні вкладення
26	Спеціалізована техніка	Капремонт								ЕО ЮМЗ-6002 д.№05783ВВ	шт.	1	25	витрати на капітальні вкладення
27	Спеціалізована техніка	Придбання								Екскаватор JCB	шт.	2	3642	витрати на капітальні вкладення
28	Спеціалізована техніка	Придбання								Мобільна лабораторія для пошуку витoku газу в міських умовах на базі W Caddy Kasten Economy PRO 2.0 TDI	шт	2	7820	витрати на капітальні вкладення
29	Легковий автотранспорт	Капремонт								УАЗ 31514 № ВВ8631ВІ	шт.	1	55	витрати на капітальні вкладення
30	Легковий автотранспорт	Капремонт								УАЗ 3909 ВПАХ 6 д.№ВВ4419СА	шт.	1	65	витрати на капітальні вкладення
31	Легковий автотранспорт	Капремонт								УАЗ 3909 д.№ВВ3879АС	шт.	1	15	витрати на капітальні вкладення
32	Легковий автотранспорт	Капремонт								Опель Омега д.№ВВ8353ВО	шт.	1	140	витрати на капітальні вкладення
33	Легковий автотранспорт	Капремонт								УАЗ 3741 ВП 6 д.№ВВ7942ВХ	шт.	1	72	витрати на капітальні вкладення
34	Легковий автотранспорт	Капремонт								УАЗ 3909 № ВВ4419СА	шт.	1	65	витрати на капітальні вкладення
35	Легковий автотранспорт	Капремонт								Daewoo Espero ВВ 6244 СА	шт.	1	32	витрати на капітальні вкладення
36	Легковий автотранспорт	Капремонт								ГАЗ-2705-ВП- № 8305 ВК (служба АВР)	шт.	1	15	витрати на капітальні вкладення
	Легковий автотранспорт	Придбання												
<b>Всього</b>			x	x	x	x	x	x	x		x	14	11951	x
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>			x	x	x	x	x	x	x		x			x
<b>Всього витрати на капітальні вкладення</b>			x	x	x	x	x	x	x		x	14	11951	x
<b>IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу</b>														
	Оперативний облік	Секціонування												
	Оперативний облік	Дублюючий облік												
	Оперативний облік	Капремонт вузла обліку газу												
	Оперативний облік	Встановлення обліку ГРП, ШРП												
	Спеціалізовані лабораторії	Будівництво												
	Спеціалізовані лабораторії	Капремонт												
37	Спеціалізовані лабораторії	Модернізація								Придбання обладнання для перевірки П.П на базі критичних соел	шт.	1	840	витрати на капітальні вкладення
	Спеціалізовані лабораторії													



	IT послуги	Інше													
	Всього	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	636	4281	x	
	Всього за рахунок амортизаційних відрахувань	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x		
	Всього витрати на капітальні вкладення	x	x	x	x	x	x	x	x	x	636	4281	x		
57	XII. Інше	x	x							Зварювальний інверторний апарат Ttsla Weld MMA 201 або аналог	шт.	32	38	витрати на капітальні вкладення	
58	Інше									Болгарка професійна Makita GA5040C або аналог	шт.	32	112	витрати на капітальні вкладення	
59	Інше									Професійний акумуляторний перфоратор Egbaueg 36вабо аналог	шт.	32	246	витрати на капітальні вкладення	
60	Інше									Дріль ударна Bosch GSB 13 RE або аналог	шт.	32	56	витрати на капітальні вкладення	
61	Інше									Зварювальний апарат автомат KmT 4kO S/4000 Вт для електромудт до 800 мм або аналог	шт	4	272	витрати на капітальні вкладення	
62	Інше									Гідравлічна зварювальна машина STH 315 Classic для стикового зварювання або аналог	шт	4	1388	витрати на капітальні вкладення	
	Всього	x	x	x	x	x	x	x	x	x	136	2112	x		
	Всього за рахунок амортизаційних відрахувань	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x		
	Всього витрати на капітальні вкладення	x	x	x	x	x	x	x	x	x	136	2112	x		
	Всього	x	x	x	x	x	x	x	x	x		103977	x		
	Всього за рахунок амортизаційних відрахувань	x	x	x	x	x	x	x	x	x		20708	x		
	Всього витрати на капітальні вкладення	x	x	x	x	x	x	x	x	x		41416	x		
	Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників	x	x	x	x	x	x	x	x	x		31402	x		
	Всього витрати на заміну лічильників газу населенню	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6890	x		
	Всього витрати на обмінний фонд	x	x	x	x	x	x	x	x	x		3561	x		



Есплуатація мереж	6	ГРП	Капремонт							Капремонт	шт.	60	2760	амортизаційні відрахування	
	7									Капремонт	шт.	60	2780	витрати на капітальні вкладення	
			Реконструкція												
			Технічне переоснащення												
			Інше												
		<b>IV. ШРП</b>													
	8	ШРП	Будівництво												
			Капремонт								Капремонт	шт.	50	8400	амортизаційні відрахування
			Реконструкція												
			Технічне переоснащення												
			Інше												
		<b>V. Газорегуляторне обладнання</b>													
		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори												
			Регулятори ГРП												
	Регулятори ШРП														
	Інше обладнання газорегуляторних пунктів														
	<b>VI. ЕХЗ</b>														
9	ЕХЗ	Будівництво								Заміна КСС	шт.	12	400	амортизаційні відрахування	
10		Капремонт								Заміна анодного поля	шт.	43	2250	амортизаційні відрахування	
		Реконструкція													
		Технічне переоснащення													
		Інше													
	<b>VII. Інше</b>														
	Інше									Капремонт	шт.	40	1800	витрати на капітальні вкладення	



	Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок													
	Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)													
	<b>X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протинаварійного захисту систем газопостачання</b>													
Прилади	18	Прилади, системи	Придбання							Лазерний дистанційний визначник витоку природного газу «SewerIn RMLD»	шт.	16	9856	витрати на капітальні вкладення
	19									Течешукач-сигналізатор "Варта-5-03М"	шт.	100	2800	витрати на капітальні вкладення
	20									Течешукач Дозор-С-Пнк із вбудованим компресором	шт.	150	1650	витрати на капітальні вкладення
	21									Течешукач JL-269	шт.	380	2280	витрати на капітальні вкладення
	22									Течешукач-сигналізатор ФП-12	шт.	130	1690	витрати на капітальні вкладення
	23									Пошуково-діагностичний комплекс «Прогресс-ФК-01»	шт.	16	2400	витрати на капітальні вкладення
			Диспетчеризація											
			Заміна											
			Капремонт											
		<b>XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>												
	24	Обладнання								Придбання комп'ютерного обладнання	шт.	1470	9246	витрати на капітальні вкладення
	25									Серверне обладнання	шт.	10	870	витрати на капітальні вкладення
	26									Дискове сховище	шт.	1	29	витрати на капітальні вкладення
	27									Принтер	шт.	40	266	витрати на капітальні вкладення
	28									БФП	шт.	84	904	витрати на капітальні вкладення

IT	29		Закупівля							Офісна та периферійна техніка	шт.	72	196	витрати на капітальні вкладення		
			Підтримка													
			Модернізація													
	30	Програмне забезпечення	Закупівля								Офісне програмне забезпечення	шт.	685	1518	витрати на капітальні вкладення	
			Підтримка													
			Оновлення													
		IT послуги	Телеком													
			Спецзв'язок													
			Інше													
				<b>XII. Інше</b>												
	31									Придбання інструментів	шт.	350	63559	витрати на капітальні вкладення		
<b>Всього</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	217434	x		
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	72478	x		
<b>Всього за рахунок витрат на капітальні вкладення</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	144956	x		