

Узагальнений технічний стан об'єктів газових мереж газорозподільного підприємства ПАТ «Луганськгаз»

№ з/п	Назва обладнання, якісна оцінка*	Одиниця виміру	Технічний стан на початок прогнозного періоду	Обсяги запланованих робіт на 1-й базовий період, тис. грн	Обсяги запланованих робіт на 2-й базовий період, тис. грн	Обсяги запланованих робіт на 3-й базовий період, тис. грн	Прогнозний технічний стан на кінець прогнозного періоду з урахуванням обсягів запланованих робіт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газопроводи сталеві	км	7 360,47				7 360,47
1	у т. ч. з терміном експлуатації						
1	до 25 років		4 064,53	79	956		4 064,53
1	від 25 до 40 років		2 546,13	50	129		2 546,13
1	понад 40 років		749,81	392	251		749,81
2	Газопроводи поліетиленові	км	1 839,94				1 839,94
2	у т. ч. з терміном експлуатації						
2	до 25 років		1 839,94	1 314	5 464	20 708	1 839,94
2	від 25 до 40 років						
2	понад 40 років						
3	Розподільні газопроводи високого тиску 1-ї категорії	км	551,99				551,99
3	у доброму стані		551,99				551,99
3	підлягає реконструкції						
3	підлягає капітальному ремонту						
3	підлягає повній заміні						
4	Розподільні газопроводи високого тиску 2-ї категорії	км	881,95				881,95
4	у доброму стані		881,88		5 420	20 708	881,95
4	підлягає реконструкції						
4	підлягає капітальному ремонту						
4	підлягає повній заміні		0,07		87		
5	Розподільні газопроводи середнього тиску	км	3 173,00				3 173,00
5	у доброму стані		3 168,16	56	93		3 173,00
5	підлягає реконструкції		0,48	311			
5	підлягає капітальному ремонту						
5	підлягає повній заміні		4,35	965	244		
6	Розподільні газопроводи низького тиску	км	2 632,48				2 632,48
6	у доброму стані		2 627,93	79	67		2 632,48
6	підлягає реконструкції		0,60	271			
6	підлягає капітальному ремонту						
6	підлягає повній заміні		3,96	153	889		
7	Газопроводи - вводи	км	1 960,99				1 960,99
7	у доброму стані	км	1 960,99				1 960,99
7	підлягає реконструкції	км					
7	підлягає капітальному ремонту	км					
7	підлягає повній заміні	км					
8	Газопроводи надземні або наземні	км	3 426,17				3 426,17
8	у доброму стані	км	3 417,81	97,00	23,00		3 426,17
8	підлягає реконструкції	км	0,48	311,00			
8	підлягає капітальному ремонту	км					
8	підлягає повній заміні	км	7,88	997,00	1 056,00		
8	Споруди для підтримки та зниження тиску, усього	км	41 371				41 371
8	у т. ч. ГРП телеметрія		69	492	4 035		105
8	у т. ч. ШГРП		1 026				1 026
8	у т. ч. будинкові регулятори		39 996				39 996
9	ГРП	од.	349				349
9	у доброму стані	од.	291				291
9	підлягає реконструкції	од.	1	28			
9	підлягає капітальному ремонту	од.	26	326	770	453	

9	підлягає повній заміні	од.	31	953	670	212	
10	ШГРП	од.	1 026				1 026
10	у доброму стані	од.	980				1 026
10	підлягає реконструкції	од.					
10	підлягає капітальному ремонту	од.					
10	підлягає повній заміні	од.	46	2 120	513	1 769	
11	Будинкові регулятори тиску	од.	39 996				39 996
11	у доброму стані	од.	39 996				39 996
11	підлягає капітальному ремонту	од.					
11	підлягає повній заміні	од.					
12	Відключаючі пристрої	од.	7 373				7 373
12	у доброму стані	од.	7 369				7 373
12	підлягає реконструкції	од.					
12	підлягає капітальному ремонту	од.					
12	підлягає повній заміні	од.	4	16			
13	Протикорозійний захист систем газопостачання						
13	Захищеність газопроводів, %	%	97,10				98,00
13	усього,	км	3 818,86				3 818,86
13	Довжина газопроводу, де не забезпечено мінімально необхідний захисний потенціал на газопроводі згідно з ДСТУ		115,44				76,40
14	Станції катодного захисту	од.	677				677
14	у доброму стані	од.	659				677
14	підлягає реконструкції	од.					
14	підлягає капітальному ремонту	од.					
14	підлягає повній заміні	од.	18	493	36		
15	Поля анодного захисту	од.	677				677
15	у доброму стані	од.	588				677
15	підлягає реконструкції	од.					
15	підлягає капітальному ремонту	од.					
15	підлягає повній заміні	од.	89	1 610	3 491		
16	Протекторний захист	од.	140				140
16	у доброму стані	од.	140				140
16	підлягає реконструкції	од.					
16	підлягає капітальному ремонту	од.					
16	підлягає повній заміні	од.					
17	Інше (колодязі)	од.	814				814
17	у доброму стані	од.	802				814
17	підлягає реконструкції	од.					
17	підлягає капітальному ремонту	од.	12	180	187		
17	підлягає повній заміні	од.					

Узагальнений технічний стан колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Показник на кінець року			
			(базовий період-2)**	(базовий період-1)**	(базовий період)**	(прогнозний період)** з урахуванням обсягів запланованих робіт
1	2	3	4	5	6	7
1	Загальна кількість колісної техніки, з них:	од.	234,00	234,00	235,00	235,00
1	у задовільному стані	од.	173,00	173,00	184,00	184,00
1		%	73,93	73,93	78,30	78,30
1	необхідний капітальний ремонт	од.	49,00	49,00	39,00	39,00
1		%	20,94	20,94	16,60	16,60
1	підлягає списанню	од.	12,00	12,00	12,00	12,00
1		%	5,13	5,13	5,11	5,11
2	Вантажні автомобілі, з них:	од.	96,00	96,00	96,00	96,00
2	у задовільному стані	од.	71,00	71,00	71,00	71,00
2		%	73,96	73,96	73,96	73,96
2	необхідний капітальний ремонт	од.	15,00	15,00	15,00	15,00
2		%	15,63	15,63	15,63	15,63
2	підлягають списанню	од.	10,00	10,00	10,00	10,00
2		%	10,42	10,42	10,42	10,42
3	Легкові автомобілі, з них:	од.	47,00	47,00	47,00	47,00
3	у задовільному стані	од.	27,00	27,00	33,00	33,00
3		%	57,45	57,45	70,21	70,21
3	необхідний капітальний ремонт	од.	18,00	18,00	12,00	12,00
3		%	38,30	38,30	25,53	25,53
3	підлягають списанню	од.	2,00	2,00	2,00	2,00
3		%	4,26	4,26	4,26	4,26
4	Автобуси, з них:	од.	6,00	6,00	6,00	6,00
4	у задовільному стані	од.	6,00	6,00	6,00	6,00
4		%	100,00	100,00	100,00	100,00
4	необхідний капітальний ремонт	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
4		%	0,00	0,00	0,00	0,00
4	підлягають списанню	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
4		%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Мікроавтобуси, з них:	од.	8,00	8,00	8,00	8,00
5	у задовільному стані	од.	7,00	7,00	7,00	7,00
5		%	87,50	87,50	87,50	87,50
5	необхідний капітальний ремонт	од.	1,00	1,00	1,00	1,00
5		%	12,50	12,50	12,50	12,50
5	підлягають списанню	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
5		%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Автокрани, з них:	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	у задовільному стані	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
6		%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	необхідний капітальний ремонт	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
6		%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	підлягають списанню	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
6		%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	АРГМ, з них:	од.	11,00	11,00	11,00	11,00
7	у задовільному стані	од.	6,00	6,00	10,00	10,00
7		%	54,55	54,55	90,91	90,91
7	необхідний капітальний ремонт	од.	5,00	5,00	1,00	1,00
7		%	45,45	45,45	9,09	9,09
7	підлягають списанню	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
7		%	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Трактори та будівельна техніка, з них:	од.	29,00	29,00	30,00	30,00
8	у задовільному стані	од.	23,00	23,00	24,00	24,00
8		%	79,31	79,31	80,00	80,00
8	необхідний капітальний ремонт	од.	6,00	6,00	6,00	6,00
8		%	20,69	20,69	20,00	20,00
8	підлягають списанню	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
8		%	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Інші види колісної техніки (розшифрувати), з них:	од.	37,00	37,00	37,00	37,00
9	у задовільному стані	од.	33,00	33,00	33,00	33,00
9		%	89,19	89,19	89,19	89,19
9	необхідний капітальний ремонт	од.	4,00	4,00	4,00	4,00
9		%	10,81	10,81	10,81	10,81
9	підлягають списанню	од.	0,00	0,00	0,00	0,00
9		%	0,00	0,00	0,00	0,00

Узагальнений технічний стан приладів контролю та діагностики

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Показник на кінець року			
			(базовий період-2)**	(базовий період-1)**	(базовий період)**	(прогнозований період)** з урахуванням обсягів запланованих робіт
1	2	3	4	5	6	7
1	Прилади діагностики та контролю, з них:	од.	602,00	602,00	614,00	614,00
1	у задовільному стані	од.	503,00	503,00	515,00	515,00
1		%	83,55	83,55	83,88	83,88
1	необхідний капітальний ремонт	од.	95,00	95,00	95,00	95,00
1		%	15,78	15,78	15,47	15,47
1	підлягає списанню	од.	4,00	4,00	4,00	4,00
1		%	0,66	0,66	0,65	0,65
2	Газоаналізатори, з них:	од.	399,00	399,00	410,00	410,00
2	у задовільному стані	од.	312,00	312,00	323,00	323,00
2		%	78,20	78,95	78,78	79,51
2	необхідний капітальний ремонт	од.	84,00	84,00	84,00	84,00
2		%	21,05	21,05	20,49	20,49
2	підлягають списанню	од.	3,00	3,00	3,00	3,00
2		%	0,75	0,75	0,73	0,73
3	Трасошукачі, з них:	од.	52,00	52,00	52,00	52,00
3	у задовільному стані	од.	47,00	47,00	47,00	47,00
3		%	90,38	90,38	90,38	90,38
3	необхідний капітальний ремонт	од.	4,00	4,00	4,00	4,00
3		%	7,69	7,69	7,69	7,69
3	підлягають списанню	од.	1,00	1,00	1,00	1,00
3		%	1,92	1,92	1,92	1,92
4	Інші прилади (рзшифрувати), з них:	од.	20,00	20,00	21,00	21,00
4	у задовільному стані	од.	20,00	20,00	21,00	21,00
4		%	100,00	100,00	100,00	100,00
4	необхідний капітальний ремонт	од.				
4		%				
4	підлягають списанню	од.				
4		%				
5	Інші прилади (рзшифрувати), з них:	од.	3,00	3,00	3,00	3,00
5	у задовільному стані	од.	3,00	3,00	3,00	3,00
5		%	100,00	100,00	100,00	100,00
5	необхідний капітальний ремонт	од.				
5		%				
5	підлягають списанню	од.				
5		%				
6	Інші прилади, з них:	од.	40,00	40,00	40,00	40,00
6	у задовільному стані	од.	38,00	38,00	38,00	38,00
6		%	95,00	95,00	95,00	95,00
6	необхідний капітальний ремонт	од.	2,00	2,00	2,00	2,00
6		%	5,00	5,00	5,00	5,00
6	підлягають списанню	од.				
6		%				
7	Інші прилади (рзшифрувати), з них:	од.	88,00	88,00	88,00	88,00
7	у задовільному стані	од.	83,00	83,00	83,00	83,00

7		%	94,32	94,32	94,32	94,32
7	необхідний капітальний ремонт	од.	5,00	5,00	5,00	5,00
7		%	5,68	5,68	5,68	5,68
7	підлягають	од.				
7	списанню	%				

Узагальнений стан комп'ютерної техніки

Стан комп'ютерної техніки на початок прогнозного періоду		
Група за роком випуску	Кількість, од.	%
Комп'ютери (базовий період-3)* року випуску	647,00	98%
Комп'ютери (базовий період-2)* року випуску	11,00	2%
Комп'ютери (базовий період-1)* року випуску	5,00	1%
Комп'ютери (базовий період)* року випуску	0,00	0%
Усього	663,00	100%

План розвитку газорозподільної системи на 2018 — 2027 роки газорозподільного підприємства ПАТ «Луганьскгаз»

на перший рік

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	анова ни й рік ви вод у з ек сп лу ат аці я	Ск інк а по акт у обс те же нн я (ба	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниць	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Значити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж		I. Розподільні газопроводи																		
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Будівництво																	
Експлуатація мереж	1	Газорозподільні мережі	Капремонт	Лисичанськ	144190500330301489	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску Ø 108 мм, м. Лисичанськ, вул. Л. Шевцової, вул. Ізотова на надземний газопровід Ø 108 мм.	км	0,100	32	3	1	49		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	2	Газорозподільні мережі	Капремонт	Севєродонецьк	144191000330305488	1963		10	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна підземного сталевго газопроводу низького тиску 240 п.м на підземний ПЕ (ст Ø 89 мм 220 п.м на ПЕ Ø 90 мм 220 п.м та ст 20 п.м Ø 57 мм на ПЕ 20 п. м Ø 50 мм) за адресою: м. Севєродонецьк, кв. № 11	км	0,240	121	3	2	50		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	3	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Веселе	144191100330204267	2000		8	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна підвідного газопроводу середнього тиску до с. Вишневе Старобільського р-ну, наземного Ø219 мм 3784 п.м на підземний газопровід ПЕØ110 мм, протяжністю 3796 п. м. та надземний 12 п.м Ø 108 мм	км	3,808	965	3	3	51		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	4	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Лисичанськ	144190500330200245	1992		8	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Реконструкція газопроводу середнього тиску м. Лисичанськ від ГРП крейдового кар'єру до ЗФС (заміна підземного сталевго газопроводу Ø 159 мм 150 п. м на підземний ПЕ Ø 160 мм 482 п.м з виносом за територію кар'єру)	км	0,482	311	3	4	1		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Лисичанськ	144190500330301646 144190500330301647	1968		7	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Реконструкція підземного газопроводу низького тиску м. Лисичанськ, вул. Перемоги (заміна підземного сталевго газопроводу Ø 89 мм-80 п. м, Ø 76 мм-252 п.м на надземний сталевий Ø 57 мм-590 п.м та Ø 57 мм-7 п.м)	км	0,597	271	3	5	2		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6	Газорозподільні мережі	Інше	Новоайдар		2000				надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання газопроводу надземного сталевго газопроводу середнього тиску з підземним сталевим газопроводом низького тиску загальною протяжністю 6 м п. Ø 57 мм смт Новоайдар, вул. Леніна Новоайдарського району з установкою ШРП	км	0,006	56	2	6	52		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	7	Газорозподільні мережі	Інше	Щастя	144190800330304246	1986				надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання надземного сталевго газопроводу низького тиску Ø 108 мм по вул. Донецькій та пр. Октябрський, м. Щастя Новоайдарського району з надземним сталевим газопроводом Ø 57 мм протяжністю 77 п.м Ø 57 мм.	км	0,077	18	2	7	53		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	8	Газорозподільні мережі	Інше	Сватівська						безпека газопостачання	Кільцювання ШРП № 60 та ГРП № 11 м.Сватове, вул.Водоп'янова Сватівського району надземним газопроводом низького тиску Ø 108 мм.	км	0,030	23	2	8	54		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	9	Газорозподільні мережі	Інше	Сватівська						безпека газопостачання	Кільцювання ШРП № 40 та ГРП № 14 с. Хомівка Сватівського району підземним газопроводом середнього тиску ПЕ Ø 90 мм.	км	0,141	38	2	9	55		амортизаційні відрахування	

Всього				x	x	x	x	x	x	x	x	5,481	1835	x	x	x	x	x	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x	x	x	x	5,481	1835	x	x	x	x	x	x
Експлуатація мереж		Відключачі мережі																	
Експлуатація мереж		Відключачі пристрої	Будівництво																
Експлуатація мереж	10	Відключачі пристрої	Капремонт	Старобільськ	144191100330201014	1996		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ, підвільний до ГРП № 28, с. Бутово, Старобільського району, заміна засувки Ø 100 мм на КЗСШ Ø 100 мм	шт.	1	5		2	10	56		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	11	Відключачі пристрої	Капремонт	Сватівська	144191400330308368 СВА 125.155.3	1997		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГПТ Адреса: Сватівський район, м. Сватове, вул. Первомайская- Набережная. Заміна засувки Ø 80 мм на КЗСШ ду 80 мм.	шт.	1	2		2	11	57		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	12	Відключачі пристрої	Капремонт	Сватівська	144191400330201414 СВА 122.44	1999		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ Адреса: Сватівський район м. Сватове, вул. Садовая. Заміна засувки Ø 150 мм на КЗСШ ду 150 мм.	шт.	1	5		2	12	58		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	13	Відключачі пристрої	Капремонт	Сватівська	144191400330201405 СВА 122.10	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ Адреса: Сватівський район, м. Сватове, вул. Кударя Заміна засувки Ø 100 мм на КЗСШ ду 100 мм.	шт.	1	4		2	13	59		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Відключачі пристрої	Реконструкція																
Експлуатація мереж		Відключачі пристрої	Технічне переоснащення																
Експлуатація мереж		Відключачі пристрої	Інше																
Всього				x	x	x	x	x	x	x	x	4	16	x	x	x		x	
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x	x	x	x	4	16	x	x	x		x	
Експлуатація мереж		III. ГРП																	
Експлуатація мереж		ГРП	Будівництво																
Експлуатація мереж	14	ГРП	Капремонт	Підгорівка	144191100420100324	1996		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП № 35 Старобільський р-н, с. Проказіно, вул. Чапаса, заміна обладнання	шт.	1	58		2	14	66	P_04_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	15	ГРП	Капремонт	Федчино	144191100320100578	1997		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП №44 Старобільський р-н,с.Шульгинка вул.Тітова, капремонт будівлі	шт.	1	16		2	15	85	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	16	ГРП	Капремонт	Федчино	144191100320100579	2000		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП №47 Старобільський р-н , с. Шульгинка вул.Театральна, капремонт будівлі	шт.	1	16		2	16	86	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	17	ГРП	Капремонт	Федчино	144191100420100328	1997		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП №44 Старобільський р-н, с. Шульгинка вул.Тітова, заміна обладнання	шт.	1	29		2	17	67	P_04_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	18	ГРП	Капремонт	Федчино	144191100420100333	2000		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП №47 Старобільський р-н, с. Шульгинка вул.Театральна, заміна обладнання	шт.	1	29		2	18	68	P_04_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	19	ГРП	Капремонт	Вільхівське родовище	144190800420100255	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГРП Плотіна, Станічно-Луганський р-н (Заміна обладнання)	шт.	1	32		2	19	69	P_04_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	20	ГРП	Капремонт	Станічно-Луганське	144191500420100793	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 1 Станічно-Луганський район, смт Станиця Луганська, 5-та лінія-вул. Горького, 119	шт.	1	41		3	20	70	P_04_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	21	ГРП	Капремонт	Станічно-Луганське	144191500420100787	1984		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 4 с. Макарове, вул. Артема Станічно-Луганського району	шт.	1	35		3	21	71	P_04_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	22	ГРП	Капремонт	Станічно-Луганське	144191500420100794	1995		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 Станічно-Луганський район, смт Станиця Луганська, вул. Молодіжна, 4	шт.	1	38		3	22	72	P_04_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	23	ГРП	Капремонт	Підгорівка	144191100320100507	1984		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 13 с. Половинкине, вул. Кірова Старобільського району	шт.	1	62		3	23	73	P_04_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	24	ГРП	Капремонт	Підгорівка	144191100420100311	1992		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 34 с. Підгорівка, вул. Чкалова, Старобільський район	шт.	1	62		2	24	74	P_04_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	25	ГРП	Капремонт	Колядівка	144191100420100343	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 7, с. Вовкодав, вул. Підгорна Новояйдарського району	шт.	1	97		2	25	75	P_04_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	26	ГРП	Капремонт	Колядівка	144191100420100344	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 7, с. Вовкодав, вул. Підгорна Новояйдарського району	шт.	1	30		2	26	76	P_04_04_01	амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	27	ГРП	Капремонт	Щастя	144190800420100254	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 смт Петрівка, вул. Кірова Станічно-Луганського району	шт.	1	31		2	27	77	P_04_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	28	ГРП	Капремонт	Щастя	144190800420100265	1962		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 1 м. Щастя, 19 квартал Новоайдарського району	шт.	1	37		2	28	78	P_04_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	29	ГРП	Капремонт	Щастя	144190800320100394	1962		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 1 м. Щастя, 19 квартал Новоайдарського району	шт.	1	34		2	29	87	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	30	ГРП	Капремонт	Попасна	144191700320100334	1980		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 5 м. Попасна, кв. Черемушки Попаснянського району	шт.	1	15		3	30	88	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	31	ГРП	Капремонт	Попасна	144191700420100613	1980		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 5 м. Попасна, кв. Черемушки Попаснянського району	шт.	1	50		3	31	79	P_04_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	32	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100147	1996		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 34 м. Лисичанськ тер. заводу «Строммашина»	шт.	1	39		3	32	89	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	33	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100027	1996		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 34 м. Лисичанськ тер. заводу «Строммашина»	шт.	1	83		3	33	80	P_04_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	34	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100151	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 41 м. Лисичанськ мікрорайон № 41	шт.	1	63		3	34	90	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	35	ГРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100489	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 41 м. Лисичанськ мікрорайон № 41	шт.	1	39		3	35	81	P_04_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	36	ГРП	Капремонт	Караван-Солодкий	144190700420100112	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 1 Марківський район, с. Караван-Солодкий, вул. Космонавтов	шт.	1	148		3	36	82	P_04_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	37	ГРП	Капремонт	Караван-Солодкий	144190700320100250	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 1 Марківський район, с. Караван-Солодкий, вул. Космонавтов	шт.	1	69		3	37	91	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	38	ГРП	Капремонт	Мілове	144190700420100152	1998		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 7 Міловський район, с. Стрільцівка, вул. Центральна	шт.	1	52		3	38	83	P_04_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	39	ГРП	Капремонт	Попасна	144191700320100333	1978		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 4 за адресою пров. Службовий, м. Попасна Попаснянського району	шт	1	19		3	39	92	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	40	ГРП	Капремонт	Мілове	144190700320100569	1998		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Будівля ГРП № 7 Міловський район, с. Стрільцівка, вул. Центральна	шт.	1	55		3	40	93	P_04_02_02	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	41	ГРП	Реконструкція	Муратове	144191100320100644	2000			надійне та безпечне газопостачання	Внос ГРП-10 за територію ГКР із встановленням дублюючого вузла обліку газу за адресою: Новоайдарський район, с. Муратове	шт.	1	28		3	41	65	P_04_03_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		ГРП	Технічне переоснащення																
Експлуатація мереж	42	ГРП	Інше		МРК4148				надійне та безпечне газопостачання	Модернізація обладнання телеметрів на 31 ГРП м. Лисичанськ, смт Троїцького району, м. Сватове Сватівського району, м. Старобільськ Старобільського району та смт Новоайдар Новоайдарського району	шт	1	492		4	42	84	09_26	амортизаційні відрахування
Всього				x	x	x	x	x	x		x	29	1799	x	x	x	x	x	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x	x		x	29	1799	x	x	x	x	x	x
Експлуатація мереж		IV. ШРП																	
Експлуатація мереж		ШРП	Будівництво																
Експлуатація мереж	43	ШРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420200952	1965		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 38 м. Лисичанськ вул. Мельнікова (поліклініка 10 років Жовтня),(ШРП з РДУК-200 на ШРП з РДГ-150Н)	шт.	1	271		2	43	97	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	44	ШРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420200944	1965		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 27 м. Лисичанськ, Газовісів, 22 (О. Дудіча, 22) (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	165		2	44	98	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	45	ШРП	Капремонт	Лисичанськ	144190500420200948	1970		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 31 м. Лисичанськ вул. Московська, 304 (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	165		2	45	99	P_05_04_01	амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	46	ШРП	Капремонт	Борівське ГКР	144191000330305560	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 8, (Газопровід н/т с. Осколонове, Севродонецька міськрада, вул. Лісна),(ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК400М)	шт.	1	64		2	46	100	P_05_04_01	амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів																	
Всього				x	x	x	x	x	x		x	x	1	27	x	x	x	x	x	
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x	x		x	x	1	27	x	x	x	x	x	
Експлуатація мереж		VI. EX3																		
Експлуатація мереж		EX3	Будівництво																	
Експлуатація мереж	63	EX3	Капремонт	Старобільськ	144191100330200974	1961		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ (КСС№29) вул.Горького — Базарна-Коммунарів м.Старобільськ Старобільського району, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	3	63	15			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	64	EX3	Капремонт	Старобільськ	144191100330305906	1969		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ (КСС №20) вул. Чернишевського м.Старобільськ Старобільського району, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	3	64	16			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	65	EX3	Капремонт	Новоайдар	144191100330315372	1991		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ (КСС №1) по кв. XI П'ятирічки від ГРП №1, смт Новоайдар Новоайдарського району, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	3	65	17			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	66	EX3	Капремонт	Чабанівка	144191100330315417	1992		незадовільний стан	надійне та безпечне газопостачання	ГНТ (КСС№ 23) по вул.Октябрській, с.Чабанівка, Новоайдарський р-н заміна станції КСС	шт.	1	31	2	66	18			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	67	EX3	Капремонт	Смоляниново	144191100330206207	1992		незадовільний стан	надійне та безпечне газопостачання	ГСТ(КСС №9) від ГРС до ГРП с. Смолянинове Новоайдарського р-ну, заміна станції КСС	шт.	1	31	2	67	19			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	68	EX3	Капремонт	Лісна Поляна	144190700330314802	1985		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ Марківський р-н, с.Лісна Поляна, вул. Садова	шт.	1	47	3	68	20			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	69	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330303459	1978		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ смт Марківка, вул. Кірова (вул. Східна) Марківського району	шт.	1	47	3	69	21			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	70	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330303452	1978		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ смт Марківка, вул. Сременко Марківського району	шт.	1	47	3	70	22			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	71	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330314484	1985		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ смт Марківка, вул. Карла Маркса (вул. Виноградна) Марківського району	шт.	1	47	2	71	23			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	72	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330303449	1985		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ смт Марківка, провул. Першого Травня до площі Радянської (Спортивної) Марківського району	шт.	1	47	2	72	24			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	73	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330303514	1989		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ Марківський р-н, с. Бондарівка, вул. Леніна (вул. Центральна)	шт.	1	47	2	73	25			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	74	EX3	Капремонт	Лісна Поляна	144190700330100419	1992		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Марківський р-н с. Тернівка без адреси	шт.	1	47	3	74	26			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	75	EX3	Капремонт	Караван-Солодкий	144190700330100419	1992		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Марківський р-н, с. Тернівка без адреси (с. Крейдяне Марківського району)	шт.	1	47	3	75	27			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	76	EX3	Капремонт	Лісна Поляна	144190700330100420	1993		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Марківський р-н, с. Рудівка без адреси	шт.	1	47	3	76	28			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	77	EX3	Капремонт	Марківка	144190700330303522	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ Марківський р-н, с. Курячівка, вул. Клішова	шт.	1	47	3	77	29			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	78	EX3	Капремонт	Лісна Поляна	144190700330100402	1991		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Марківський р-н, с. Лісна Поляна, вул. Леніна (вул. Центральна)	шт.	1	47	2	78	30			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	79	EX3	Капремонт	Просяне	144190700330303524	1991		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ Марківський р-н, с. Просяне, с. Розоухувате	шт.	1	47	2	79	31			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	80	EX3	Капремонт	Біловодськ	144190700330200380	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГСТ смт Біловодськ, вул. Старосельська Біловодського району	шт.	1	47	2	80	32			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	81	EX3	Капремонт	Біловодськ	144190700330200375	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГСТ смт Біловодськ, вул. Хоружого Біловодського району	шт.	1	47	3	81	33			амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	82	EX3	Капремонт	Біловодськ	144190700330200378	1994		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГСТ Біловодський р-н, с. Семикозівка	шт.	1	47	3	82	34			амортизаційні відрахування	

Експлуатація мереж	83	ЕХЗ	Капремонт	Мілове	144190700330100404	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Міловський район, смт Мілове, вул. Новоселівська від ГРС до ГРП	шт.	1	47		3	83	35		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	84	ЕХЗ	Капремонт	Мілове	144190700330100432	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Міловського району, с.Мілове, с.Великоцьк	шт.	1	47		2	84	36		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	85	ЕХЗ	Капремонт	Мілове	144190700330200382	1999			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГСТ Міловський р-н, п. Мілове - с. Травневе	шт.	1	47		2	85	37		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	86	ЕХЗ	Капремонт	Мілове	144190700330203529	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) ГСТ Міловський р-н, с. Великоцьк, вул. Комсомольська, Зарічна	шт.	1	47		2	86	38		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	87	ЕХЗ	Капремонт	Сватівська	144191400330308247	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	СКЗ № 26 Адреса: ГНТ Сватівський р-н, с. Комсомольське, вуличний. Заміна КСС 1200 на ВППС 1,2	шт.	1	31		3	87	39		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	88	ЕХЗ	Капремонт	Кремінна	144190900330200867	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ Кремінський район, м. Кремінна до інтернатів №№ 1, 2, 3 уздовж вул. Декабристів, вул. Хвойна, вул. Мічуріна до ШРП, заміна КСС-1200 на ВППС-1,2	шт.	1	31		2	88	40		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	89	ЕХЗ	Капремонт	Свердловський	144190900330100594	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВТ Кремінський район, смт Красноріченськ від ГРС до заводу «ГСК «МИР», заміна КСС-1200 на ВППС-1,2	шт.	1	31		2	89	41		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	90	ЕХЗ	Капремонт	Свердловський	144190900330100594	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВТ Кремінський район, смт Красноріченськ від ГРС до заводу «ГСК «МИР», заміна анодного поля (горизонтально)	шт.	1	47		3	90	42		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	91	ЕХЗ	Капремонт	Марківка	144190700330303499	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський р-н, с. Кабичівка, вул. Леніна (ГРП-2)	шт.	1	47		3	91	43		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	92	ЕХЗ	Капремонт	Білолуцьк	144190600330303079	1990				надійне та безпечне газопостачання	Заміна станції КСС № 02 Адреса: півдний ГНТ вул. Гагаріна, Пушкіна, Гоголя, смт Білолуцьк Новосковського району	шт.	1	22		3	92	3		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	93	ЕХЗ	Капремонт	Білоуракине	144190600330100376	2001				надійне та безпечне газопостачання	Заміна станції КСС № 29 Адреса: півдний ГВТ вул. Дімітрова с. Макаретине, Новосковського району (в с. Лізне Білоуракинського району)	шт.	1	16			93	4		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	94	ЕХЗ	Капремонт	Смолянново	144191100330206207	2017				надійне та безпечне газопостачання	Заміна КСС № 21 на газопроводі середнього тиску від ГРС до ГРП с. Смолянново Новоайдарського району	шт.	1	30			94	5		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	95	ЕХЗ	Капремонт	Старобільськ	144191100330200955	2017				надійне та безпечне газопостачання	Заміна КСС № 52 на газопроводі середнього тиску відповідно до с. Лиман Старобільського району	шт.	1	30			95	6		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	96	ЕХЗ	Капремонт	Старобільськ	144191100330305927	2017				надійне та безпечне газопостачання	Заміна КСС № 35 на газопроводі низького тиску с. Лиман, вул. Дибко Старобільського району	шт.	1	30			96	7		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	97	ЕХЗ	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200207	1987				надійне та безпечне газопостачання	Заміна станції КСС - 600 ГСТ м. Лисичанськ від вул. Свердлова до очищувальних споруд по вул. Шевченко	шт.	1	20			97	8		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	98	ЕХЗ	Капремонт	Старобільськ	144191100330314077	1983				надійне та безпечне газопостачання	Заміна КСС №16 за адресою: Старобільський район, м.Старобільськ, вул..Робоча на ГНТ м. Старобільськ, пров Робочий	шт.	1	24			98	9		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	99	ЕХЗ	Капремонт	Сватівська	144191400330100733	2004			незадовільний стан	надійне та безпечне газопостачання	СКЗ №17 ГСТ Сватівський район с. Преображенне. Заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	99	44		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	100	ЕХЗ	Капремонт	Білоуракине	144190600330303175	1995			незадовільний стан	надійне та безпечне газопостачання	ГНТ Білоуракинський р-н, смт Білоуракине, вул. Леніна, вул.Кленова СКЗ № 5, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64		3	100	45		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	101	ЕХЗ	Капремонт	Лісна Поляна	МРК 299, 144190700330100419	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна КСС — 1200 за адресою: Марківський район, с. Тернівка, без адреси	шт.	1	35		3	101	46		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	102	ЕХЗ	Капремонт	Білоуракине	144190600330200281	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля СКЗ № 18 ГНТ смт Білоуракине, вул. Тімірязьова за адресою: Білоуракинський район, смт Білоуракине, вул. Тімірязьова (вертикально)	шт.	1	64		3	102	47		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	103	ЕХЗ	Капремонт	Піски	144190600330314749	1991				надійне та безпечне газопостачання	Заміна КСС № 41 на ГНТ Новосковського району, с. Риб'янцеве, вул. Лісова	шт.	1	24		3	103	10		амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	104	ЕХЗ	Капремонт	Родина	СРБ 1717, 144191100330315616	1989			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: Новоайдарський район, с. Чабанівка, вул. Миру (ГНТ вул. Миру, Первомайська, кв. Молодіжний, с. Чабанівка Новоайдарського району, КСС № 8)	шт.	1	64			104	11		амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	105	ЕХЗ	Капремонт	Родина	СРБ 1521, 144191100330315420	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: вул. Ворошилова, с. Чабанівка Новоайдарського району (ГПТ по вул. Ворошилова, с. Чабанівка Новоайдарського району, КСС № 23)	шт.	1	64			105	13		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	106	ЕХЗ	Капремонт	Родина	СРБ 1520, 144191100330315419	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: вул. Чапаса, с. Чабанівка Новоайдарського району (ГПТ по вул. Чапаса, с. Чабанівка Новоайдарського району, КСС № 24)	шт.	1	64			106	14		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	107	ЕХЗ	Капремонт	Марківка	14419070033030415	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський район, с. Кабичівка, вул. Леніна (с. Бондарівка, ГРП-1)	шт.	1	47			107	126		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	108	ЕХЗ	Капремонт	Білокуракине	144190600330303175	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна СКЗ № 5 на ГПТ за адресою: смт Білокуракине, вул. Кленова Білокуракинського району	шт.	1	35			108	127		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	109	ЕХЗ	Капремонт	Колядівка	144190700330203494	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна КСС 1,2 за адресою: Біловодський район, с. Нова Олександрівка, вул. Советская (Садовая)	шт.	1	36		3	109		128	амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	110	ЕХЗ	Капремонт	Марківка	144190700330303449	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна КСС 1,2 за адресою: Марківський район, смт Марківка, пр. 1 Мая до пл. Советской (вул. Первомайская, 21)	шт.	1	36		3	110		129	амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Реконструкція																		
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Технічне переоснащення																		
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Інше																		
Всього					x	x	x	x	x	x		x	48	2103			x	x	x	x	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань					x	x	x	x	x	x		x	48	2103			x	x	x	x	x
Експлуатація мереж		VII. Інше																			
Експлуатація мереж	111	Інше	Капремонт	Свердловеньк	144191000330200933				незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГК №15, м.Свердловеньк, кв. № 19, капремонт газового колодязя з заміною компенсатора Ø100 мм	шт.	1	16		3	111		60	амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	112	Інше	Капремонт	Свердловеньк	144191000330200938	1983			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГК №29, м.Свердловеньк, кв. № 71, капремонт газового колодязя з заміною компенсатора Ø250 мм	шт.	1	79		2	112		61	амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	113	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200168	1978			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГК №74, м. Лисичанськ, по вул. Бахмутська на ГСТ від вул. Г. Потаненко до комбіната хлібопродуктів, капремонт газового колодязя з заміною компенсатора Ду 200 мм	шт.	1	27		2	113		62	амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	114	Інше	Капремонт	Попасна	144191700330201887	1974			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГК №22, Попаснянський район, м. Попасна, ГСТ від Скляного заводу дл Міжрайбаз, капремонт газового колодязя із заміною засувки Ду 50	шт.	1	23		2	114		63	амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	115	Інше	Капремонт	Попасна	144191700330201867	1969			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГК №13, Попаснянський район, м. Попасна, ГСТ від ВРЗ до Скляного заводу, капремонт газового колодязя із заміною засувки Ду 150	шт.	1	35		2	115		64	амортизаційні відрахування	
Всього					x	x	x	x	x	x		x	5	180			x	x	x	x	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань					x	x	x	x	x	x		x	5	180			x	x	x	x	x
АВТО		Модернізація та закупівля колісної техніки																			
АВТО	116	Спеціалізована Техніка	Капремонт			1988					КАМАЗ 4310 ВВ 3394 СМ	шт.	1	82	82,41	4	116		12	09_01	амортизаційні відрахування
АВТО	117	Спеціалізована Техніка	Придбання								Екксаватор JCB	шт.	1	1 821	1821	4	117		48	09_11	амортизаційні відрахування
АВТО	118	Спеціалізована Техніка	Придбання								УАЗ-390945-460	шт.	6	2 268	378	4	118		41	09_01	витрати на капітальні вкладення
АВТО	119	Спеціалізована Техніка	Придбання								Автомобіль МАЗ-4371N із краном-маніпулятором ШАВ Х-СЛ 8-2 з насосом	шт.	1	2 016	2016	4	119		42	09_01	витрати на капітальні вкладення
АВТО	120	Легковий автотранспорт	Капремонт			2003					УАЗ 3909 № ВВ6242СА (служба ЕГМ та ГРП)	шт.	1	22	22	4	120		94	09_02	амортизаційні відрахування
АВТО	121	Легковий автотранспорт	Капремонт			1996					УАЗ 2206 № ВВ6151СА (служба ЕГМ та ГРП)	шт.	1	70	70	4	121		95	09_02	амортизаційні відрахування
АВТО	122	Легковий автотранспорт	Придбання								УАЗ-220695-520 (10 місяць)	шт.	6	2 448	408	4	122		43	09_03	витрати на капітальні вкладення

АВТО	123	Легковий автотранспорт	Придбання							SKODA KODIAQ (2,0 TDI190 к.с. 7 DSG 4X4)	шт.	2	1790	895	4	123	44	09_02	витрати на капітальні вкладення
АВТО	124	Легковий автотранспорт	Придбання							Спеціальна модель T6 Caravella Saksonia	шт.	1	1231	1231	4	124	40	09_02	витрати на капітальні вкладення
Всього				x	x	x	x	x	x	x	x	20	11748	x	x	x	x	x	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x	x	x	x	4	1995	x	x	x	x	x	x
Всього витрати на капітальні вкладення				x	x	x	x	x	x	x	x	16	9753	x	x	x	x	x	x
ВТВ		Індивідуальні витрати на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат																	
ВТВ		Оперативний облік	Секціонування																
ВТВ		Оперативний облік	Дублюючий облік																
ВТВ	125	Оперативний облік	Капремонт вузла обліку газу							Придбання регулятора тиску газу ЕКВ-10/GT7 для обмінного фонду	шт.	250	310	1,2425	1-4	125	1	02_01_01_02_03_01_01_01_03	витрати на капітальні вкладення
ВТВ		Оперативний облік	Встановлення обліку ГРП, ШРП																
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Будівництво																
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Капремонт																
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Модернізація																
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії																	
ВТВ	126	Індивідуальний облік населення								Придбання та встановлення ПЛГ населенню (Лічильник газовий мембранний побутовий G-1,6)	шт	7910	15701	1,985	1-4	126	1	P_01_01_02_01	витрати на встановлення індивідуальних лічильників
ВТВ	127	Заміна індивідуальних лічильників								Заміна лічильників газу населенню	шт.	2113	3445	1,635	1-4	127	1	P_01_01_02_01 P_01_01_02_02	витрати на заміну лічильників газу населенню
ВТВ	128	Обмінний фонд індивідуальних лічильників								Придбання ПЛГ для обмінного фонду	шт.	2095	1781	0,85	1-4	128	1	P_01_01_02_01 P_01_01_02_02	витрати на обмінний фонд
ВТВ		Будинковий облік населення																	
ВТВ		Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок																	
ВТВ		Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)																	
Всього				x	x	x	x	x	x	x	x	12368	21237	x	x	x	x	x	x
Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників				x	x	x	x	x	x	x	x	7910	15701	x	x	x	x	x	x
Всього витрати на заміну лічильників газу населенню				x	x	x	x	x	x	x	x	2113	3445	x	x	x	x	x	x
Всього витрати на обмінний фонд				x	x	x	x	x	x	x	x	2095	1781	x	x	x	x	x	x
Всього витрати на капітальні вкладення				x	x	x	x	x	x	x	x	250	310	x	x	x	x	x	x

Прилади		X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання																																			
Прилади	129	Прилади, системи	Придбання																	Течешукач JL-269	шт.	32	192	6	4	129	140	09_20	амортизаційні відрахування								
Прилади	130	Прилади, системи	Придбання																	Пошуково-діагностичний комплекс «Прогрес-0-01»	шт.	2	330	165	4	130	36	09_20	витрати на капітальні вкладення								
Прилади	131	Прилади, системи	Придбання																	Тепловізор для пошуку витoku газу FLIR GF-320	шт.	1	3600	3600	4	131	37	09_20	витрати на капітальні вкладення								
Прилади	132	Прилади, системи	Придбання																	Течешукач JL-269	шт.	65	390	6	4	132	38	09_20	витрати на капітальні вкладення								
Прилади	133	Прилади, системи	Придбання																	Течешукач-сигналізатор ФП-11.2К	шт.	50	750	15	4	133	39	09_20	витрати на капітальні вкладення								
Прилади		Прилади, системи	Диспетчеризація																																		
Прилади		Прилади, системи	Заміна																																		
Прилади		Прилади, системи	Капремонт																																		
Всього				x	x	x	x	x	x												x	150	5262	x	x	x	x	x						x			
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x	x													x	32	192	x	x	x	x	x						x		
Всього витрати на капітальні вкладення				x	x	x	x	x	x													x	118	5070	x	x	x	x	x						x		
XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																																					
ІТ	134	Обладнання	Закупівля																	Ноутбук Dell Vostro 3568 (VAN15BDW1703_018_UBU)(або аналог) +Win7Prof+миша	шт.	1	12	12	3	134	116	09_13	амортизаційні відрахування								
ІТ	135	Обладнання	Закупівля																	Ноутбук Dell Vostro 3558 (VAN15BDW1703_018_UBU)(або аналог) +Win7Prof+миша	шт.	27	378	14	4	135	7	09_13	витрати на капітальні вкладення								
ІТ	136	Обладнання	Закупівля																	Системний блок (Celeron 2,8 GHz / 4GB/500GB/DVD/Win10Prof) (або аналог) +клавіатура+миша+мер.фільтр	шт.	50	550	11	4	136	8	09_27	витрати на капітальні вкладення								
ІТ	137	Обладнання	Закупівля																	Монітор 22" LG 22M38A-B (або аналог)	шт.	50	150	3	4	137	9	09_16	витрати на капітальні вкладення								
ІТ	138	Обладнання	Закупівля																	Системний блок (i3 3,7 GHz /8GB/1TB/відео карта 2 Гб/Win10Prof) (або аналог) +клавіатура+миша+мер.фільтр	шт.	10	200	20	4	138	10	09_27	витрати на капітальні вкладення								
ІТ	139	Обладнання	Закупівля																	Монітор 24" LG 24MK430H-B (або аналог)	шт.	10	30	3	4	139	11	09_16	витрати на капітальні вкладення								
ІТ	140	Обладнання	Закупівля																	Сервер Supermicro SYS-6028R-C1R4+ 2 x Intel Xeon E5-2690 v4 14x2,6GHz, DDR4-2400MHz, 35MB, HT, 135W, SPEC_int_rate: 688 RAM: 8 x 16Gb DDR4-2400 ECC Registered 8G (опція) HDD: 2 x 2000GB SATA 3.5" 7200rpm Enterprise MTBF: 1,200,000 hours, r/w: 220/190 Iops HDD: 2 x 1200GB SAS 2.5" 10000rpm MTBF:2,000,000 hours,r/w: 390/335 IOps (2.5"/3.5" bracket)HDD: 2 x 6000GB SATA 3.5" 7200rpm Enterprise MTBF:1,200,000 hours, r/w: 220/190 Iops RAID_CONTROLLER: 1 x 8 ports SAS 12Gb/s LSI 3108 RAID_2GB with optional CachVault (RAID levels: 0,1,5,6,10,50,60) Russian 16 Core RAID_OPTIONS: 1 x CacheVault Module LSI Supercap Module 02-8G (опція) (або аналог)	шт.	2	620	310	4	140	12	09_23	витрати на капітальні вкладення								
ІТ	141	Обладнання	Закупівля																	Багатофункціональний пристрій А4 (БФП) Canon MF411dw (принтер, сканер, копир, факс) А4 ч/б з дуплексом (або аналог)	шт.	13	143	11	4	141	13	09_17	витрати на капітальні вкладення								

ІТ	142	Обладнання	Закупівля							Багатофункціональний пристрій А3 (дуплекс+автоподача) ч/б XEROX WORKCENTRE 5325 (або аналог)	шт.	7	259	37	4	142	14	09_17	витрати на капітальні вкладення
ІТ	143	Обладнання	Закупівля							Принтер HP LaserJet 1022 (або аналог)	шт.	30	90	3	4	143	15	09_21	витрати на капітальні вкладення
ІТ	144	Обладнання	Закупівля							Delta N Series 2000VA джерело безперервного живлення з програмним забезпеченням	шт.	1	19	19	2	144	117	09_17	амортизаційні відрахування
ІТ	145	Обладнання	Закупівля							Телефакс лазерний KX-FLM663RU	шт.	1	6	6	1	145	118	09_17	амортизаційні відрахування
ІТ	146	Обладнання	Закупівля							ІР-телефон Grandstream GXP1625 (або аналог)	шт.	25	50	2	4	146	16		витрати на капітальні вкладення
ІТ	147	Обладнання	Закупівля							Комутатор мережевий D-Link DGS-1100-26	шт.	1	3	3	1	147	119	09_13	амортизаційні відрахування
ІТ	148	Обладнання	Закупівля							Архіватори мови	шт.	5	25	5	3	148	120	09_13	амортизаційні відрахування
ІТ	149	Обладнання	Закупівля							Мережеве сховище Synology RS815RP+ (або аналог) + 4 шт. Seagate IronWolf Pro HDD 2TB 7200rpm 128MB	шт.	1	59	59	4	149	17	09_13	витрати на капітальні вкладення
ІТ	150	Обладнання	Закупівля							Шафа телекомунікаційна напольна 24U-600x800 акрил (або аналог)	шт.	1	7	7	1	150	121	09_13	амортизаційні відрахування
ІТ	151	Обладнання	Закупівля							Шафа телекомунікаційна настінна 6U-450 акрил (або аналог)	шт.	5	10	2	4	151	18	09_13	витрати на капітальні вкладення
ІТ	152	Обладнання	Закупівля							Маршрутизатор: MIKROTIK RB941 (або аналог)	шт.	5	3	0,675	1	152	122	09_13	амортизаційні відрахування
ІТ	153	Обладнання	Закупівля							Маршрутизатор MikroTik hEX lite (RB750r2) (або аналог)	шт.	5	5	1,095	1	153	123	09_13	амортизаційні відрахування
ІТ	154	Обладнання	Закупівля							Маршрутизатор MikroTik hEX lite (RB750r3) (або аналог)	шт.	1	2	1,5225	1	154	124	09_13	амортизаційні відрахування
ІТ	155	Обладнання	Закупівля							Маршрутизатор: MIKROTIK RB941 (або аналог)	шт.	4	4	1	4	155	19	09_13	витрати на капітальні вкладення
ІТ	156	Обладнання	Закупівля							Маршрутизатор MikroTik hEX lite (RB750r3) (або аналог)	шт.	3	6	2	4	156	20	09_13	витрати на капітальні вкладення
ІТ	157	Обладнання	Закупівля							Маршрутизатор MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ (або аналог)	шт.	1	14	14	4	157	21	09_13	витрати на капітальні вкладення
ІТ	158	Обладнання	Закупівля							Коммутатор D-Link DES-1210-52 (або аналог)	шт.	2	12	6	4	158	22	09_13	витрати на капітальні вкладення
ІТ	159	Обладнання	Закупівля							Wi-Fi мост PowerBeam M5-400 (або аналог)	шт.	1	5	5	1	159	125	09_13	амортизаційні відрахування
ІТ	160	Обладнання	Закупівля							Wi-Fi мост PowerBeam M5-400 (або аналог)	шт.	1	5	5	4	160	23	09_13	витрати на капітальні вкладення
ІТ		Обладнання	Підтримка																
ІТ	161	Обладнання	Модернізація							Оперативна пам'ять HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit	шт.	8	74	9,26	4	161	24	09_13	витрати на капітальні вкладення
ІТ	162	Обладнання	Модернізація							Жорсткий диск WD 3.5 SATA 3.0 2TB 7200RPM 6GB/S/128MB	шт.	2	8	3,784	4	162	25	09_13	витрати на капітальні вкладення
ІТ	163	Програмне забезпечення	Закупівля							Microsoft Win Pro 10 64Bit	шт.	10	50	5	4	163	26	09_13	витрати на капітальні вкладення
ІТ	164	Програмне забезпечення	Закупівля							Microsoft Office 2016 профессиональный 1 ПК (электронный ключ, все языки) (269-16801)	шт.	100	1 100	11	4	164	27	09_13	витрати на капітальні вкладення
ІТ	165	Програмне забезпечення	Закупівля							WinSrvCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-04281)	шт.	150	150	1	4	165	28	09_13	витрати на капітальні вкладення
ІТ	166	Програмне забезпечення	Закупівля							ПО Microsoft Windows Svr Std 2012 R2	шт.	6	144	24	4	166	29	09_13	витрати на капітальні вкладення
ІТ	167	Програмне забезпечення	Закупівля							SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic	шт.	6	552	92	4	167	30	09_13	витрати на капітальні вкладення
ІТ	168	Програмне забезпечення	Закупівля							Розробка програмного забезпечення "особистий кабінет" споживачів природного газу сайту ПАО "Луганськгаз"	шт.	1	50	50	4	168	31	09_13	витрати на капітальні вкладення

ІТ	169	Програмне забезпечення	Закупівля							Розробка та впровадження Геоінформаційної системи (ГІС)	шт.	1	240	240	4	169	32	09_13	витрати на капітальні вкладення
ІТ		Програмне забезпечення	Підтримка																
ІТ	170	Програмне забезпечення	Оновлення							ESET antivirus подовження ліцензії 400 шт.	шт.	1	40	40	4	170	33	09_13	витрати на капітальні вкладення
ІТ	171	ІТ послуги	Телеком							Модернізація і оптимізація каналів передачі інформації між структурними підрозділами ПАТ	шт.	1	36	36	4	171	34	09_13	витрати на капітальні вкладення
ІТ		ІТ послуги	Спецв'язок																
ІТ	172	ІТ послуги	Інше							Технічна підтримка впровадження Геоінформаційної системи (ГІС)	шт.	1	240	240	4	172	35	09_13	капітальні вкладення
Всього				x	x	x	x	x	x	x	x	550	5351	x	x	x	x	x	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x	x	x	x	22	87	x	x	x	x	x	x
Всього витрати на капітальні вкладення				x	x	x	x	x	x	x	x	528	5264	x	x	x	x	x	x
	173	ХП. Інше								Апарат для терморезисторного зварювання муфт 20-315 мм, АТЗ-1-2500 або аналог	шт.	5	85	17	4	173	2	09_13	витрати на капітальні вкладення
	174	Інше								Зварювальний інверторний апарат Ttsla Weld MMA 201 або аналог	шт.	16	19	1	4	174	3	09_13	витрати на капітальні вкладення
	175	Інше								Болгарка професійна Makita GA5040C або аналог	шт.	16	56	4	4	175	4	09_13	витрати на капітальні вкладення
	176	Інше								Професійний аккумуляторний перфоратор Erbauer 36vабо аналог	шт.	16	123	8	4	176	5	09_13	витрати на капітальні вкладення
	177	Інше								Дріль ударна Bosch GSB 13 RE або аналог	шт.	16	28	2	4	177	6	09_13	витрати на капітальні вкладення
Всього витрати на капітальні вкладення				x	x	x	x	x	x	x	x	69	311	x	x	x	x	x	x
Всього по ПП				x	x	x	x	x	x	x	x	x	51989	x	x	x	x	x	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x	x	x	x	x	10354	x	x	x	x	x	x
Всього витрати на капітальні вкладення				x	x	x	x	x	x	x	x	x	20708	x	x	x	x	x	x
Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників				x	x	x	x	x	x	x	x	x	15701	x	x	x	x	x	x
Всього витрати на заміну лічильників газу населенню				x	x	x	x	x	x	x	x	x	3445	x	x	x	x	x	x
Всього витрати на обмінний фонд				x	x	x	x	x	x	x	x	x	1781	x	x	x	x	x	x

План розвитку газорозподільної системи на 2018 — 2027 роки
газорозподільного підприємства ПАТ «Луганськгаз»

на другий – третій роки

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Розподільні газопроводи															
			Будівництво												
	1		Капремонт	Лисичанськ	1400177	1996		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Лисичанськ, с. Підлісне, вул. Леніна, заміна надземного ГНТ на надземний Ø 76 мм, протяжністю 150 п м.	км	0,15	43	амортизаційні відрахування
	2		Капремонт	Лисичанськ	144190500330200227	1973		8	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки підземного сталевого ГСТ м. Лисичанськ по вул. Гоголя до ГРН Ø 108 мм, за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гоголя	км	0,26	164	амортизаційні відрахування
	3		Капремонт	Попасна	144191700330312944	1996		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ м. Попасна, вул. Куйбишева Попаснянського району (від б. № 15 — б. № 1)	км	0,260	94	амортизаційні відрахування
	4		Капремонт	Попасна	144191700330205983	2004		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГСТ м. Попасна, від б. № 36, вул. Леваневського, по вул. І.Франко, 1-69 Попаснянського району (від б. № 30 до б. № 35а) Ø 76 мм	км	0,110	26	амортизаційні відрахування
	5		Капремонт	Попасна	144191700330204130	2004		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГСТ м. Попасна, вул. Київська, вул. Вишнева, вул. Пушкіна, вул. Донецька, пров.Отрадіний Попаснянського району (ГСТ м. Попасна, вул. Донецька, від б. № 119 до б. № 137) Ø 89 мм	км	0,170	49	амортизаційні відрахування
	6		Капремонт	Щастя	144190800330100498	1962			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГВТ Ø 273 мм, м. Щастя Новояйдарського району (ГВТ від ГРС по естакаді, вздовж траси Щастя - Петрівка, м. Щастя)	км	0,073	87	амортизаційні відрахування
	7		Капремонт	Станиця Луганська	144191500330315904	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Барбашова, Ø 57 мм, смт Станиця Луганська Станично-Луганського району (ГНТ по вул. Барбашова, вул. 1-го Травня, вул. Леніна, вул. 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія, смт Станиця Луганська)	км	0,370	70	амортизаційні відрахування
	8		Капремонт	Станиця Луганська	144191500330315903	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Барбашова, Ø 76 мм, смт Станиця Луганська Станично-Луганського району (ГНТ по вул. Барбашова, вул. 1-го Травня, вул. Леніна, вул. 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія, смт Станиця Луганська)	км	0,150	35	амортизаційні відрахування

9	Газорозподільні мережі	Капремонт	Станція Луганська	144191500330316112	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Шевченко Ø 108 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Шевченко, вул. Маяковського, вул. У. Громові, вул. 5-а, 6-а Лінія, смт Станція Луганська)	км	0,175	63	амортизаційні відрахування
10		Капремонт	Станція Луганська	144191500330315907	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Шевченко, Ø 57 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Шевченко, вул. Маяковського, вул. У. Громові, вул. 5-а, 6-а Лінія, смт Станція Луганська)	км	0,490	92	амортизаційні відрахування
11		Капремонт	Станція Луганська	144191500330315904	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. 1-го Травня, Ø 57 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Барбашова, вул. 1-го Травня, вул. Леніна, вул. 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія, смт Станція Луганська)	км	0,380	71	амортизаційні відрахування
12		Капремонт	Станція Луганська	144191500330315903	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. 1-го Травня, Ø 76 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Барбашова, вул. 1-го Травня, вул. Леніна, вул. 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія, смт Станція Луганська)	км	0,160	38	амортизаційні відрахування
13		Капремонт	Станція Луганська	144191500330315910	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Карла Маркса, Ø 89 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ вул. Букаєва, вул. К.Маркса, смт Станція Луганська)	км	0,125	36	амортизаційні відрахування
14		Капремонт	Станція Луганська	144191500330316044	2006			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Карла Маркса, Ø 57 мм, смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ надземний Ø 57 мм, смт Станція Луганська, по вул. Букаєва, вул. К. Маркса та пров. Крилова)	км	0,290	55	амортизаційні відрахування
15		Капремонт	Станція Луганська	144191500330315904	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Леніна, Ø 57 мм смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Барбашова, вул. 1-го Травня, вул. Леніна, вул. 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінія, смт Станція Луганська)	км	0,340	64	амортизаційні відрахування
16		Капремонт	Станція Луганська	144191500330315935	1998			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГНТ по вул. Пархоменко, Ø 76 мм смт Станція Луганська Станічно-Луганського району (ГНТ по вул. Жуківа від вул. Пархоменка до вул. Чаєєва, смт Станція Луганська)	км	0,100	24	амортизаційні відрахування
17		Капремонт	Лисичанськ	144190500330301852	1992			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянок надземного ГНТ м. Лисичанськ, вул. Мельникова	км	0,040	17	амортизаційні відрахування
18		Капремонт	Попасна	144191700330204134	2004		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГСТ Попаснянський район, м. Попасна, вул. Куйбишева, вул. Артемівська, вул. Донецька, пров. Віноградний, Ø 57 мм Адреса : м. Попасна, вул. Куйбишева, № 218	км	0,008	5	амортизаційні відрахування
19		Капремонт	Попасна	144191700330205720	2005		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ділянки надземного ГСТ Попаснянський район, м. Попасна вул. Октябрська, № 2-78, Ø 57 мм Адреса : м. Попасна, вул. Октябрська, №№ 32, 51	км	0,005	5	амортизаційні відрахування
20		Капремонт	Кримське	144191700330314854	2008		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна газопроводу низького тиску с. Кримське, вул. Кошевого до № 35 Новойдарського району	км	0,043	9	амортизаційні відрахування
21	Капремонт	Кримське	144191700330314850	2008		6	незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна газопроводу низького тиску с. Кримське, вул. Центральна від № 67 - № 177 Новойдарського району	км	0,537	173	амортизаційні відрахування	
22	Інше	Суворове	144190800330313346	2005				надійне та безпечне газопостачання	ГНТ смт Петрівка, вул. Петрівського Станічно-Луганського району (Кільцювання газопроводу підзем, поліетилен)	км	0,22	44	амортизаційні відрахування	

	23		Інше	Розквіт					надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання міжселищного газопроводу високого тиску підземного ПЕ Ø 250 мм від с. Чугинка до с-ща Широкий Станично-Дуганського району (розробка проекту, 1 черга)	км	2,00	5630	амортизаційні відрахування	
	24		Інше	Мілове	144190700330314002	2006			надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання надземного ГНТ за адресою: Міловський район, с. Великоцьк, вул. Петровського	км	0,053	23	амортизаційні відрахування	
	25		Інше	Мілове	МРК824 144190700330303588	1990			надійне та безпечне газопостачання	Кільцювання підземного сталевого газопроводу низького тиску смт Мілове, вул. Робоча Міловського району з установкою ШРП з РДНК-400М	км	0,016	93	амортизаційні відрахування	
	26		Інше							Кільцювання газопроводів	км	8,400	20498	витрати на капітальні вкладення	
Всього					x	x	x	x	x	x	x	14,925	27508	x	
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань					x	x	x	x	x	x	x	6,525	7010	x	
Всього витрати на капітальні вкладення					x	x	x	x	x	x	x	8,400	20498	x	
Експлуатація мереж	II. Відключаючі пристрої														
	Відключаючі пристрої	Будівництво													
		Капремонт													
		Реконструкція													
		Технічне переоснащення													
	Інше														
Всього					x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань					x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	
Всього витрати на капітальні вкладення					x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	
III. ГРП															
	27		Капремонт	Шелестівка	144190700320100277	1992		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 11 за адресою: Міловський район, с. Морозівка, вул. Центральна	шт.	1	81	амортизаційні відрахування	
	28		Капремонт	Шелестівка	144190700420100141	1992		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 11 за адресою: Міловський район, с. Морозівка, вул. Центральна	шт.	1	104	амортизаційні відрахування	
	29		Капремонт	Лисичанськ	144190500420100011	1962		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Карла Лібкнехта	шт.	1	45	амортизаційні відрахування	
	30		Капремонт	Лисичанськ	144190500420100474	1983		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 30 за адресою: м. Лисичанськ, територія профілакторія Содового заводу	шт.	1	29	амортизаційні відрахування	
	31		Капремонт	Лисичанськ	144190500420100487	1988		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 32 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Клари Цеткін	шт.	1	42	амортизаційні відрахування	
	32		Капремонт	Попасна	144191700420100616	1967		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 за адресою: Попаснянський район, м. Попасна, вул. Каложного	шт.	1	27	амортизаційні відрахування	
	33		Капремонт	Лисичанськ	144190500320100116	1962		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Карла Лібкнехта	шт.	1	83	амортизаційні відрахування	
	34		Капремонт	Лисичанськ	144190500320100135	1983		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 30 за адресою: м. Лисичанськ, територія профілакторія Содового заводу	шт.	1	65	амортизаційні відрахування	
	35		Капремонт	Лисичанськ	144190500320100146	1988		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 32 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Клари Цеткін	шт.	1	111	амортизаційні відрахування	
	36		Капремонт	Лисичанськ	144190500420100012	1960		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 4 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Жовтнева	шт.	1	44	амортизаційні відрахування	
	37		Капремонт	Лисичанськ	144190500320100117	1960		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 4 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Жовтнева	шт.	1	42	амортизаційні відрахування	

Експлуатація мереж	ГРП	38	Капремонт	Попасна	144191700320100337	1967			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 за адресою: Попаснянський район, м. Попасна, вул. Калюжного	шт.	1	29	амортизаційні відрахування
		39	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100147	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 34 за адресою: м. Лисичанськ, територія заводу «Строммашина»	шт.	1	109	амортизаційні відрахування
		40	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100027	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 34 за адресою: м. Лисичанськ, територія заводу «Строммашина»	шт.	1	89	амортизаційні відрахування
		41	Капремонт	Лисичанськ	144190500320100151	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 41 за адресою: м. Лисичанськ, мікрорайон № 41	шт.	1	93	амортизаційні відрахування
		42	Капремонт	Лисичанськ	144190500420100489	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 41 за адресою: м. Лисичанськ, мікрорайон № 41	шт.	1	40	амортизаційні відрахування
		43	Капремонт	Севродонецьк	СВД 22, 144191000320100488	1961			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 за адресою: м. Северодонецьк, кв.27	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
		44	Капремонт	Рубіжне	РУБ 140014/9, 144190900320100418	1973			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 14 за адресою: м. Рубіжне, пр. Московський, мкр 9	шт.	1	56	амортизаційні відрахування
		45	Капремонт	Севродонецьк	СВД 28, 144191000320100488	1961			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 за адресою: м. Северодонецьк, кв.27	шт.	1	85	амортизаційні відрахування
		46	Капремонт	Рубіжне	РУБ190023/9, 144190900420100635	1973			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 14 за адресою: м. Рубіжне, пр. Московський, мкр 9	шт.	1	165	амортизаційні відрахування
		47	Капремонт	Біловодськ	144190700420100164	1986			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 1 за адресою: Біловодський район, смт Біловодськ	шт.	1	37	амортизаційні відрахування
		48	Капремонт	Біловодськ	144190700320200264	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 за адресою: Біловодський район, смт Біловодськ, вул. Героїв Чорнобиля	шт.	1	45	амортизаційні відрахування
		49	Капремонт	Біловодськ	144190700420100127	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 за адресою: Біловодський район, смт Біловодськ, вул. Героїв Чорнобиля	шт.	1	12	амортизаційні відрахування
		50	Капремонт	Біловодськ	144190700420100129	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 6 за адресою: Біловодський район, с. Семикозівка, вул. Кооперативна	шт.	1	65	амортизаційні відрахування
		51	Капремонт	Біловодськ	144190700320100266	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 6 за адресою: Біловодський район, с. Семикозівка, вул. Кооперативна	шт.	1	51	амортизаційні відрахування
		52	Капремонт	Марківка	144190700420100133	1999			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна обладнання ГРП № 2 за адресою: Марківський район, с. Кабичівка, вул. Покровська, 58 а	шт.	1	116	амортизаційні відрахування
		53	Капремонт	Марківка	144190700320100270	1999			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 за адресою: Марківський район, с. Кабичівка, вул. Покровська, 58 а	шт.	1	86	амортизаційні відрахування
		54	Капремонт	Лісна Поляна	144190700320100241	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 1 за адресою: Марківський район, с. Лісна Поляна, вул. Ювілейна	шт.	1	119	амортизаційні відрахування
		55	Капремонт	Сьсуг	144190700320100586	2003			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 10 за адресою: Марківський район, с. Шуліківка, вул. Мічуріна	шт.	1	61	амортизаційні відрахування
		56	Капремонт	Лісна Поляна	144190700320100255	1990			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 1 за адресою: Марківський район, с. Гераськівка, вул. Молодежна	шт.	1	110	амортизаційні відрахування
		Реконструкція													
		Технічне переоснащення													
57		Інше							надійне та безпечне газопостачання	Модернізація обладнання телеметрії на 39 ГРП	шт.	39	507	витрати на капітальні вкладення	

	58		Інше						надійне та безпечне газопостачання	Впровадження телеметрії на 3 ГРП м. Лисичанськ і 33 ГРП в м. Северодонецьк	шт.	36	3528	витрати на капітальні вкладення
Всього				x	x	x	x	x	x	x	x	105	6140	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x	x	x	x	30	2105	x
Всього витрати на капітальні вкладення				x	x	x	x	x	x	x	x	75	4035	x
IV. ШРП														
	59	Капремонт	Білолуцьк	144190600330100326	1998			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 25 за адресою: Новопсковський район, с. Можняківка, вул. Південна, вул. Жовтнева (ГРПШ з РДГ-50 на ГРПШ з РДНК-400)	шт.	1	83	амортизаційні відрахування
	60	Капремонт	Білолуцьк	144190600330303148	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 23 за адресою: Новопсковський район, с. Новобіла, вул. Колгоспна (ГРПШ з РДГ-50 на ГРПШ з РДНК-400)	шт.	1	83	амортизаційні відрахування
	61	Капремонт	Троїцьке	144191400330314841	2001			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 11 за адресою: Троїцький район, смт Троїцьк, вул. Чкалова (ГРПШ з РДНК-400 на ГРПШ з РДНК-400М)	шт.	1	84	амортизаційні відрахування
	62	Капремонт	Троїцьке	144191400330205131	2002			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 13 за адресою: Троїцький район, смт Троїцьк, вул. Восточна (ГРПШ з РДСК-50М на ГРПШ з РДСК-50БМ)	шт.	1	91	амортизаційні відрахування
	63	Капремонт	Піски	144190600330303364	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 26 за адресою: Новопсковський район, с. Піски, вул. Набережна (ГРПШ з РДГ-32 на ГРПШ з РДНК-400)	шт.	1	84	амортизаційні відрахування
	64	Капремонт	Лисичанськ	144190500420200956	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 3 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Молодчого (ШРП з РДУК 100 на ШРП з РДГ-80Н)	шт.	1	146	амортизаційні відрахування
	65	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200142	1967			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 18 ГСТ м. Лисичанськ, вул. К. Маркса, вул. Свердлова, вул. Піонерська (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400 М)	шт.	1	73	амортизаційні відрахування
	66	Капремонт	Лисичанськ	144190500420200939	1967			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 22 за адресою: м. Лисичанськ, вул. К.Маркса, 1 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н)	шт.	1	105	амортизаційні відрахування
	67	Капремонт	Лисичанськ	144190500420200938	1967			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 21 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Макаренко, 94 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н)	шт.	1	105	амортизаційні відрахування
	68	Капремонт	Новопсков	144190600330314481	1980			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 32 за адресою: Новопсковський район, с. Зайдарівка, вул. Степова (ГРПШ з РДГ-50 на ГРПШ з РДНК-400)	шт.	1	84	амортизаційні відрахування
	69	Капремонт	Новопсков	144190600330100302	1977			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 24 за адресою: Новопсковський район, с. Зайдарівка, вул. Миру (Радянська) (ГРПШ з РДГ-50 на ГРПШ з РДНК-400)	шт.	1	84	амортизаційні відрахування
	70	Капремонт	Новопсков	144190600420200182	1972			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 23 за адресою: Новопсковський район, с. Новопсков, пров. Кірова (Історичний) (ШРП з РДГ-50 на ШРП з РДНК-1000)	шт.	1	85	амортизаційні відрахування
	71	Капремонт	Троїцьке	144191400330203072	2004			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 38 за адресою: Троїцький район, с. Дьоміноолександрівка, (ШРП з РДБК-1-50 на ШРП з РДСК-50/400БМ)	шт.	1	92	амортизаційні відрахування
	72	Капремонт	Сватове	144191400330201327	2003			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна ШРП № 59 за адресою: Сватівський район Луганської області, с. Коржове (Петрівка), вул. Лісна (ШРП з РДНК 400 на ШРП з РДНК 400М)	шт.	1	69	амортизаційні відрахування

VI. EX3													
	Будівництво												
86	Капремонт	Северодонець	144191000330200935.	1970			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Северодонецьк, ГРП №3, КСС №1, заміна анодного поля, (вертикальне)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
87	Капремонт	Северодонець	144191000330200944.	2004			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Северодонецьк, СМУЕГГ, КСС №5 заміна анодного поля, (вертикальне)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
88	Капремонт	Северодонець	144191000330200939.	1986			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Северодонецьк, Водозабор, КСС №8 заміна анодного поля, (вертикальне)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
89	Капремонт	Северодонець	144191000330200936.	1986			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Северодонецьк, вул. Автомобільна, 9, КСС №18 заміна анодного поля, (вертикальне)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
90	Капремонт	Рубежное	144190900330304468.	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Рубіжне, вул. Гоголя, заміна анодного поля (г.п.т. м. Рубіжне, від ГРП №5 по вул. Слікатна, вул. Гоголя, вул. Маяковського, вул. НовоСелищна), (вертикальне)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
91	Капремонт	Рубежное	144190900330200774.	2001			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Рубіжне, ГРП №2, заміна анодного поля (г.с.т. м. Рубіжне, від ГРП №1 по вул. Визволителів, вул. Клубна, вул. Вулліса, вул. Леніна, вул. Червоноармійська до ГРП №2), (вертикальне)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
92	Капремонт	Кременная	144190900330314491.	2006			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Кремінський район, м. Кремінна, заміна анодного поля (г.п.т. м. Кремінна, вул. Леніна, вул. Пархоменко, кооп. «Вільшаночка» (м. Кремінна, вул. 30 січня, 58), (вертикальне)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
93	Капремонт	Кременная	144190900330304749.	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Кремінський район, м. Кремінна, заміна анодного поля (г.п.т. м. Кремінна, вул. Донецька, госкапвложення), (вертикальне)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
94	Капремонт	Марківка	144190700330303510	1990			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський район, с. Бондарівка, вул. Советская, ГРП-3	шт.	1	47	амортизаційні відрахування
95	Капремонт	Марківка	144190700330303465	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Марківський район, смт Марківка, вул. Степная, 1	шт.	1	47	амортизаційні відрахування
96	Капремонт	Мілове	144190700330100436	1999			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Міловський район, с. Стрільцівка, без адреси (літній табір)	шт.	1	47	амортизаційні відрахування
97	Капремонт	Біловодськ	144190700330303529	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (горизонтально) за адресою: Біловодський район, смт Біловодськ, вул. Кірова (Біловодська, 52)	шт.	1	47	амортизаційні відрахування
98	Капремонт	Просяне	144190700330313288	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна КСС 1,2 на ВППС-1,2 за адресою: Марківський район, с. Розсохувате, вул. Павлюченка	шт.	1	36	амортизаційні відрахування
99	Капремонт	Старобільськ	СРБ 5206	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГСТ Старобільського району, с. Бутове, вул. Жукова, вул. Шевченко (КСС № 36)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
100	Капремонт	Станція Луганська	ЛУГ 891398	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГСТ с. Валуїське, Станично-Луганський район (КСС № 7), від б. № 38 по вул. Миру до б. № 178 по вул. Радянській	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
101	Капремонт	Станція Луганська	ЛУГ 891398	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГСТ с. Валуїське, Станично-Луганський район (КСС № 6), від б. № 38 по вул. Миру до б. № 178 по вул. Радянській	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
102	Капремонт	Старобільськ	СРБ 6091	1988			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГСТ Старобільського району, с. Чмирівка, пров. Сінний (КСС № 21)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування

103	Капремонт	Колядівка	СРБ 1102	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГВТ по вул. Шкільній від АГРС с. Колядівка до ШРП біля контори с. Колядівка Новоайдарського району (КСС № 17)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
104	Капремонт	Артема	СРБ 658	1996			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГВТ підвідний до с. Шульгинка Старобільського району (КСС № 43)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
105	Капремонт	Станиця Луганська	ЛУГ 891398	1997			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля (вертикально) на ГСТ с. Вадуйське, Станично-Луганський район (КСС № 8), від б. № 38 по вул. Миру до б. № 178 по вул.Радянській	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
106	Капремонт	Новоайдар	СРБ 1426, 144191100330206468	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: смт Новоайдар, кв. Миру Новоайдарського району (ГСТ від ГРП № 2 до котельні № 1 кв. Миру, смт Новоайдар, КСС № 2)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
107	Капремонт	Колядівка	СРБ 1161, 144191100330206203	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: Новоайдарський район, с. Вовкодасе, вул. Мостовая (ГСТ вул. Весела, с. Вовкодасе Новоайдарського району, КСС № 11)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
108	Капремонт	Колядівка	СРБ 1530, 144191100330315429	1986			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: Новоайдарський район, с. Колядівка, вул. Радянська (ГНТ с. Колядівка, вул. Радянська, вул. Молодіжна Новоайдарського району, КСС № 14)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
109	Капремонт	Підгорівка	СРБ 6313, 144191100330100610	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: с. Курячівка, вул. Шорса Старобільського району (ГВТ підвідний до с. Курячівка Старобільського району, КСС № 51)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
110	Капремонт	Старобільськ	СРБ 998, 144191100330314097	1990			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: Старобільський район, с. Лиман, пров. Бригадний (ГНТ Старобільський район, с. Лиман, пров. Бригадний, КСС № 55)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
111	Капремонт	Підгорівка	СРБ 962, 144191100330203837	1999			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна вертикального анодного поля за адресою: Старобільський район, с. Підгорівка, вул. Леніна (ГСТ Старобільський район, с. Підгорівка, вул.Леніна, КСС № 33)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
112	Капремонт	Кремінна	РУБ130687.2/9, 144190900330304750	1990			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Кремінський район, м. Кремінна, вул. Донецька, СКЗ, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
113	Капремонт	Марківка	МРК 581, 144190700330303482	1978			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля за адресою: Марківський район, смт Марківка, вул. Леніна до ГРП — 6 (горизонтально)	шт.	1	47	амортизаційні відрахування
114	Капремонт	Кам'янка	МРК 90, 144190700330200355	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля за адресою: Марківський район, с. Височинівка, вул. Леніна до вул. Радянської, котельня (горизонтально)	шт.	1	47	амортизаційні відрахування
115	Капремонт	Біловодськ	МРК 2786, 144190700330203418	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля за адресою: Біловодський район, смт Біловодськ, вул. Північно-Східна (Комсомольська) (горизонтально)	шт.	1	47	амортизаційні відрахування
116	Капремонт	Марківка	МРК 81, 144190700330100403	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля за адресою: Марківський район, смт Марківка, вул. Першотравнева, 105 (горизонтально)	шт.	1	47	амортизаційні відрахування
117	Капремонт	Шелестівка	МРК 374, 144190700330100427	1998			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля за адресою: Міловський район, с. Півнівка, ГРП (горизонтально)	шт.	1	47	амортизаційні відрахування
118	Капремонт	Лісна Поляна	МРК 103, 144190700330303491	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля за адресою: Марківський район, с. Марківське, вул. Пушкіна, 77 (горизонтально)	шт.	1	47	амортизаційні відрахування
119	Капремонт	Просяне	МРК 340, 144190700330100423	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля за адресою: Марківський район, с. Розсохувате, ГРП, в/г (горизонтально)	шт.	1	47	амортизаційні відрахування

120	Капремонт	Білокуракине	144190600330200281	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля на ГСТ (СКЗ № 17) Білокуракинський район, смт Білокуракине, вул. Підгірна (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
121	Капремонт	Лисичанськ	144190500330301672	1970			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля на ГНТ від вул. Дімітрова, вул. Лобачевського, вул. С. Лазо, вул. Короленко, м. Лисичанська (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
122	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200156	1968			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля на ГСТ від ГРП-8, ГРП-16, вул. Кронштадтська м. Лисичанська (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
123	Капремонт	Лисичанськ	144190500330301400	1984			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля на ГНТ вул. Крупської м. Лисичанська (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
124	Капремонт	Лисичанськ	144190500330301375	1986			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Заміна анодного поля на ГНТ від вул. Виробничка, вул. Голікова, вул. Робоча, вул. Республіканська, м. Лисичанська (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
125	Капремонт	Кремінна	144190900330200853	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ кооп. «Партизанський», вул. Партизанська, м. Кремінна Кремінського району, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
126	Капремонт	Сєвєродонецьк	144191000330305502	1989			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 11 б, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
127	Капремонт	Сєвєродонецьк	144191000330200933	1974			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Сєвєродонецьк, ГРП № 2, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
128	Капремонт	Старобільськ	144191100330203711	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСД підвідний до с. Половинкино Старобільського району (КСС № 13), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
129	Капремонт	Артема	144191100330305967	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНД Старобільський район, с. Хворостянівка, вул. Леніна (КСС № 47), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
130	Капремонт	Старобільськ	144191100330305658	1988			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНД Старобільський район, с. Чмирівка, пр. Синій (КСС № 53), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
131	Капремонт	Артема	144191100330305940	1993			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНД Старобільський район, с. Байдівка вул. Луговая (КСС № 44), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
132	Капремонт	Колядівка	144191100330206198	1990			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСД до ШРП центральної котельні с. Олексіївка Новоайдарського району (КСС № 4), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
133	Капремонт	Колядівка	144191100330101629	1986			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВД по вул. Шкільній до ШРП-2 по вул. Тепличій с. Колядівка Новоайдарського району (КСС № 13), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
134	Капремонт	Артема	144190600330100342	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВД підвідний до с. Хворостянівка Старобільського району (КСС № 42), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
135	Капремонт	Артема	144190600330100342	1995			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВД підвідний до с. Хворостянівка Старобільського району (КСС № 38), заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
136	Капремонт	Новопсков	144190600330303343	1998			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Найменування об'єкта: ГНД Новопсковський район, с. Новорозсош, вул. Новорозсошанська, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
137	Капремонт	Новопсков	144190600330302939	1986			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Найменування об'єкта: ГНТ Новопсковський район, смт Новопсков, вул. Леніна, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
138	Капремонт	Піски	144190600330303369	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Найменування об'єкта: ГНТ Новопсковський район, с. Лисогорівка, вул. Бр. Касьяненко 20, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування

139	Капремонт	Кам'янка	' 144190600330314773/ НВП 1584	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Найменування об'єкта: ГНТ Новопсковський район, с. Кам'янка, вул.Пульного, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
140	Капремонт	Піски	144190600330303183	1989			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Найменування об'єкта: ГНТ Новопсковський район, с. Закопне, вул. Айдарська, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
141	Капремонт	Підгорівка	144190600330100317	1991			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГВТ Білокуракинський р-н, с.Олексіївка вул.Октябрьська СКЗ №14, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
142	Капремонт	Новоайдар	144191100330206473	1994			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГСТ (КСС№3) по вул.Пролетарській і по вул.Победоносній до ГРПЦ-1 і ГРПЦ-2 смт Новоайдар Новоайдарського району, заміна анодного поля (вертикально)	шт.	1	64	амортизаційні відрахування
143	Капремонт	Новопсков	144190600330314789	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ смт Новопсков, вул. Прикам'янська, Шкільна, заміна анодного поля (горизонтально)	шт.	1	47	амортизаційні відрахування
144	Капремонт	Новопсков	144190600330302946	1985			незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	ГНТ смт Новопсков, вул. Шморгуна, заміна анодного поля (горизонтально)	шт.	1	47	амортизаційні відрахування
	Реконструкція												
	Технічне переоснащення												
	Інше												
Всього			x	x	x	x	x	x	x	x	59	3527	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань			x	x	x	x	x	x	x	x	59	3527	x
Всього витрати на капітальні вкладення			x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
VII. Інше													
145	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200168	1978		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт ГК № 73 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Бахмутська на ГСТ м. Лисичанськ від вул. Г.Потапенко до комбінату Хлібопродуктів	шт.	1	24	амортизаційні відрахування
146	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200168	1978		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт ГК № 75 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Бахмутська на ГСТ м. Лисичанськ від вул. Г.Потапенко до комбінату Хлібопродуктів	шт.	1	24	амортизаційні відрахування
147	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144191700330201885	1986		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт ГК № 29 за адресою: Попаснянський район, м. Попасня, вул. Промислова на ГСТ м. Попасня по пров. Берестовий	шт.	1	26	амортизаційні відрахування
148	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200168	1978		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт ГК № 72 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Бахмутська на ГСТ м. Лисичанськ від вул. Г.Потапенко до комбінату Хлібопродуктів	шт.	1	24	амортизаційні відрахування
149	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200168	1978		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт ГК	шт.	1	22	амортизаційні відрахування
150	Інше	Капремонт	Севсродонецьк	СВД 40, 144191000330305500	1979		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	м. Северодонецьк, кв. 55, внос запірної арматури з газового колодязя №47 в зелену зону з проїжджою частиною вулиці, інв. СВД 40, 144191000330305500	шт.	1	45	амортизаційні відрахування

	151	Інше	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200168	1978		незадовільний стан	технічний стан та безпека газопостачання	Капітальний ремонт ГК № 77 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Бахмутська на ГСТ м. Лисичанськ від вул. Г.Потапенко до комбінату Хлібопродуктів	шт.	1	22	амортизаційні відрахування	
Всього				x	x	x	x	x	x	x	x	7	187	x	
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x	x	x	x	7	187	x	
Всього витрати на капітальні вкладення				x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	
VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки															
АВТО	152	Спеціалізована техніка	Капремонт							ЭО-2621-А 03288 ЯА	шт.	1	5	витрати на капітальні вкладення	
	153		Капремонт							ЮМЗ 6Л № 00504ВВ	шт.	1	84	витрати на капітальні вкладення	
	154		Капремонт							Еккскаватор ЮМЗ-6002 № 05783ВВ	шт.	1	25	витрати на капітальні вкладення	
	155		Придбання							Еккскаватор JCB	шт.	3	5589	амортизаційні відрахування	
	156	Спеціалізована техніка	Придбання							УАЗ-390945-460	шт.	6	2 268	витрати на капітальні вкладення	
	157	Легковий автотранспорт	Капремонт							УАЗ 3909 ВПАХ 6 д.№ВВ4419СА	шт.	1	65	витрати на капітальні вкладення	
	158	Легковий автотранспорт	Капремонт							УАЗ 3741 ВП 6 д.№ВВ7942ВХ	шт.	1	72	витрати на капітальні вкладення	
	159	Легковий автотранспорт	Капремонт							ГАЗ-33023д.№ВВ 6237 СА	шт.	1	16	витрати на капітальні вкладення	
	160	Легковий автотранспорт	Капремонт							Daewoo Espero ВВ 6244 СА	шт.	1	32	витрати на капітальні вкладення	
	161	Легковий автотранспорт	Капремонт		244190900500100105					ГАЗ-2705-ВП- № 8305 ВК (служба АВР)	шт.	1	8	амортизаційні відрахування	
	162	Легковий автотранспорт	Капремонт							ГАЗ 66 № ВВ 3066АВ	шт.	1	91	витрати на капітальні вкладення	
	163	Легковий автотранспорт	Капремонт							УАЗ-3909 № ВВ3879АС	шт.	1	15	витрати на капітальні вкладення	
	164	Легковий автотранспорт	Капремонт							УАЗ 2206 № ВВ3420СА	шт.	1	120	витрати на капітальні вкладення	
	165	Легковий автотранспорт	Капремонт							УАЗ-3909 № ВВ8615ВІ	шт.	1	120	витрати на капітальні вкладення	
	166	Легковий автотранспорт	Капремонт							ВАЗ 2110 д.№ВВ8758СА	шт.	1	40	витрати на капітальні вкладення	
	167	Легковий автотранспорт	Капремонт							АЗЛК-21412 ВВ 8551 АН	шт.	1	15	витрати на капітальні вкладення	
168	Легковий автотранспорт	Капремонт							УАЗ 3909 № ВВ9476АХ	шт.	1	84	витрати на капітальні вкладення		

	169	Легковий автотранспорт	Капремонт							UA3 3741ВП6 № BB7942BX	шт.	1	72	витрати на капітальні вкладення	
	170	Легковий автотранспорт	Капремонт							UA3 3909 № BB4419CA	шт.	1	65	витрати на капітальні вкладення	
	171	Легковий автотранспорт	Капремонт							UA3 3909 № BB3564BX	шт.	1	74	витрати на капітальні вкладення	
	172	Легковий автотранспорт	Капремонт							Опель Омега № BB 8353BO	шт.	1	140	витрати на капітальні вкладення	
	173	Легковий автотранспорт	Придбання							Спеціальна модель T6 Transporter Kasten GT або аналог	шт.	2	1496	витрати на капітальні вкладення	
	174	Легковий автотранспорт	Придбання							UA3-220695-520 (10 місць)	шт.	6	2448	витрати на капітальні вкладення	
		Легковий автотранспорт	Придбання												
Всього				x	x	x	x	x	x	x	x	36	12944	x	
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x	x	x	x	4	5597	x	
Всього витрати на капітальні вкладення				x	x	x	x	x	x	x	x	32	7347	x	
ІХ. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу															
ВТВ			Секціонування												
			Дублюючий облік												
		Оперативний облік	Капремонт вузла обліку газу												
			Встановлення обліку ГРП, ШРП												
			Будівництво												
		Спеціалізовані лабораторії	Капремонт												
			Модернізація												
		175	Індивідуальний облік населення								Придбання та встановлення ПЛГ населенню (Лічильник газовий мембранний побутовий G-1,6)	шт	15820	31402	витрати на встановлення індивідуальних лічильників
		176	Заміна індивідуальних лічильників								Заміна лічильників газу населенню	шт.	4226	6890	витрати на заміну лічильників газу населенню
		177	Обмінний фонд індивідуальних лічильників								Придбання ПЛГ для обмінного фонду	шт.	4190	3561	витрати на обмінний фонд
		Будинковий облік населення													
		Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок													
		Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)													
Всього				x	x	x	x	x	x	x	x	24236	41853	x	

193	забезпечення	Закупівля								Закупівля прикладного програмного забезпечення Ліга-Закон продовження ліцензії на 2019 р	шт	1	58	витрати на капітальні вкладення	
194		Закупівля								Закупівля прикладного програмного забезпечення АВК, продовження ліцензії на 2019р.	шт	1	3	витрати на капітальні вкладення	
195		Закупівля								Закупівля прикладного програмного забезпечення ESET Nod32 Antivirus, продовження ліцензії на 2018-19р.	шт	1	40	витрати на капітальні вкладення	
		Підтримка													
		Оновлення													
196										Архіватор мови	шт	5	25	витрати на капітальні вкладення	
197										Модерізація і оптимізація каналів передачі інформації між структурними підрозділами ПАТ (Марківка, Новосков, Лисчанськ, Рубіжне, Северодонецьк, Попасна)	шт	1	36	витрати на капітальні вкладення	
	ІТ послуги	Телеком													
		Спецзв'язок													
198		Інше								Технічна підтримка впровадження Геоінформаційної системи (ГІС)	шт	1	880	витрати на капітальні вкладення	
Всього			x	x	x	x	x	x	x		x	609	5032	x	
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань			x	x	x	x	x	x	x		x	0	0	x	
Всього витрати на капітальні вкладення			x	x	x	x	x	x	x		x	609	5032	x	
XII. Інше															
199	Інше									Тестер телекомунікаційних мереж і ліній передачі даних Pro'sKit MT-7071 (або аналог)	шт	1	5	витрати на капітальні вкладення	
200	Інше									Пилосос 3М (сервісний) Service Vacuum - 220/240 VAC (або аналог)	шт	1	7	витрати на капітальні вкладення	
201	Інше									Зварювальний апарат автомат KmT 4kO S/4000 Вт для електромуфти до 800 мм або аналог	шт	1	68	витрати на капітальні вкладення	
202	Інше									Гідравлічна зварювальна машина STH 315 Classic для стикового зварювання або аналог	шт	1	347	витрати на капітальні вкладення	
203	Інше									Прибання будівлі для Сватівської дільниці Новосковського МРУЕГТ	шт	1	3000	витрати на капітальні вкладення	
204	Інше									Відеореєстратор 16-канальний 3 Мп Turbo HD відеореєстратор Hikvision DS-7216HQHI-K1	шт	5	29	витрати на капітальні вкладення	
205	Інше									Відеореєстратор 8-ch 2 Мп Відеореєстратор DS-7208HQHI-F2/N	шт	11	47	витрати на капітальні вкладення	
206	Інше									Відеокамера 2 Мп HD-TVI Відеокамера Hikvision DS-2CE56D0T-IRMMF (2.8 мм)	шт	40	27	витрати на капітальні вкладення	
207	Інше									Відеокамера 2 грпм HD-TVI Відеокамера Hikvision DS-2CE16D0T-IRF (3.6 мм)	шт	20	16	витрати на капітальні вкладення	
208	Інше									Відеокамера 2 Мп IP відеокамера Hikvision DS-2CD1121-I (2.8 мм)	шт	10	20	витрати на капітальні вкладення	
209	Інше									Відеокамера 2 Мп IP відеокамера Hikvision DS-2CD1021-I (2.8 мм)	шт	10	19	витрати на капітальні вкладення	

План розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки
газорозподільного підприємства ПАТ "Луганськгаз"
на четвертий – десятий роки

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, од.	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Експлуатація мереж	I. Розподільні газопроводи															
	1	Газорозподільні мережі	Будівництво								Капремонт	км	70	21689		
	2		Капремонт								Реконструкція	км	45	11250		
	3		Реконструкція								Кільцювання	км	10	16643		
			Інше													
	II. Відключаючі пристрої															
	4	Відключаючі пристрої	Будівництво													
	5		Капремонт								Капремонт	шт.	10	200		
			Реконструкція								Реконструкція	шт.	5	150		
			Технічне переоснащення													
			Інше													
	III. ГРП															
	6	ГРП	Будівництво									Капремонт	шт.	60	2760	
			Капремонт													
			Реконструкція													
			Технічне переоснащення													
			Інше													
	IV. ШРП															
	7	ШРП	Будівництво									Капремонт	шт.	150	17136	
			Капремонт													
	Реконструкція															
	Технічне переоснащення															
		Інше														
V. Газорегуляторне обладнання																

	Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори																			
		Регулятори ГРП																			
		Регулятори ШРП																			
		Інше обладнання газорегуляторних пунктів																			
VI. EX3																					
8	EX3	Будівництво																			
9		Капремонт																			
		Реконструкція																			
		Технічне переоснащення																			
		Інше																			
VII. Інше																					
	Інше																				
VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки																					
10	Спеціалізована техніка	Капремонт																			
11																					
12																					
13	Легковий автотранспорт	Придбання																			
14		Капремонт																			
		Придбання																			
IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу																					
	Оперативний облік	Секціонування																			
			Дублюючий облік																		
			Капремонт вузлів обліку газу																		
			Встановлення обліку ГРП, ШРП																		
	Спеціалізовані лабораторії	Будівництво																			
			Капремонт																		
			Модернізація																		

			Підтримка											
			Модернізація											
	24	Програмне забезпечення	Закупівля							Офісне програмне забезпечення	шт.	685	35600	
			Підтримка											
			Оновлення											
		ІТ послуги	Телеком											
			Спецзв'язок											
			Інше											
		XII. Інше												
	25									Придбання інструментів	шт.	250	39643	
Всього				x	x	x	x	x	x	x	x	x	217434	x
Всього за рахунок амортизаційних відрахувань				x	x	x	x	x	x	x	x	x	72478	x
Всього за рахунок витрат на капітальні вкладення				x	x	x	x	x	x	x	x	x	144956	x

