

Узагальнений технічний стан об'єктів газових мереж газорозподільного підприємства ПАТ "Луганськгаз"

| № з/п | Назва обладнання, якісна оцінка* | Одиниця виміру | Технічний стан на початок прогнозного періоду | Обсяги запланованих робіт на 1-й базовий період, тис. грн | Обсяги запланованих робіт на 2-й базовий період, тис. грн | Обсяги запланованих робіт на 3-й базовий період, тис. грн | Прогнозний технічний стан на кінець прогнозного періоду з урахуванням обсягів запланованих робіт |
|----------|---|----------------|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Газопроводи сталі | км | 7 342,33 | | | | 7 342,33 |
| 1 | у т. ч. з терміном експлуатації | | | | | | |
| 1 | до 25 років | | 4 513,33 | 309,00 | 983,00 | | 4 513,33 |
| 1 | від 25 до 40 років | | 2 118,18 | | 28,00 | | 2 118,18 |
| 1 | понад 40 років | | 710,82 | 159,00 | 258,00 | | 710,82 |
| 2 | Газопроводи поліетиленові | км | 1 804,27 | | | | 1 804,27 |
| 2 | у т. ч. з терміном експлуатації | | | | | | |
| 2 | до 25 років | | 1 804,27 | | 1 092,00 | 14 656,00 | 1 804,27 |
| 2 | від 25 до 40 років | | | | | | |
| 2 | понад 40 років | | | | | | |
| 3 | Розподільні газопроводи високого тиску 1-ї категорії | км | 543,53 | | | | 543,53 |
| 3 | у доброму стані | | 543,53 | | | | 543,53 |
| 3 | підлягає реконструкції | | | | | | |
| 3 | підлягає капітальному ремонту | | | | | | |
| 3 | підлягає повній заміні | | | | | | |
| 4 | Розподільні газопроводи високого тиску 2-ї категорії | км | 877,05 | | | | 877,05 |
| 4 | у доброму стані | | 876,98 | | 131,00 | 14 656,00 | 877,05 |
| 4 | підлягає реконструкції | | | | | | |
| 4 | підлягає капітальному ремонту | | | | | | |
| 4 | підлягає повній заміні | | 0,07 | | 54,00 | | |
| 5 | Розподільні газопроводи середнього тиску | км | 3 140,12 | | | | 3 140,12 |
| 5 | у доброму стані | | 3 135,55 | 309,00 | 57,00 | | 3 140,12 |
| 5 | підлягає реконструкції | | 0,23 | 74,00 | | | |
| 5 | підлягає капітальному ремонту | | | | | | |
| 5 | підлягає повній заміні | | 4,34 | | 1 347,00 | | |
| 6 | Розподільні газопроводи низького тиску | км | 2 570,18 | | | | 2 570,18 |
| 6 | у доброму стані | | 2 566,75 | | 141,00 | | 2 570,18 |
| 6 | підлягає реконструкції | | 0,30 | 85,00 | | | |
| 6 | підлягає капітальному ремонту | | | | | | |
| 6 | підлягає повній заміні | | 3,13 | | 631,00 | | |
| 7 | Газопроводи - вводи | км | 2 015,73 | | | | 2 015,73 |
| 7 | у доброму стані | км | 2 015,73 | | | | 2 015,73 |
| 7 | підлягає реконструкції | км | | | | | |
| 7 | підлягає капітальному ремонту | км | | | | | |
| 7 | підлягає повній заміні | км | | | | | |
| 8 | Газопроводи надземні або наземні | км | 3 464,82 | | | | 3 464,82 |
| 8 | у доброму стані | км | 3 460,83 | | | | 3 464,82 |
| 8 | підлягає реконструкції | км | 0,23 | 74,00 | | | |
| 8 | підлягає капітальному ремонту | км | | | | | |
| 8 | підлягає повній заміні | км | 3,76 | | 975,00 | | |
| 8 | Споруди для підтримки та зниження тиску, усього | км | 39 971,00 | | | | 39 971,00 |
| 8 | у т. ч. ГРП телеметрія | | 69,00 | 70,00 | | | 69,00 |
| 8 | у т. ч. ШГРП | | | | | | |
| 8 | у т. ч. будинкові регулятори | | 39 902,00 | | | | 39 902,00 |
| 9 | ГРП | од. | 349,00 | | | | 349,00 |
| 9 | у доброму стані | од. | 311,00 | | | | 349,00 |
| 9 | підлягає реконструкції | од. | | | | | |
| 9 | підлягає капітальному ремонту | од. | 38,00 | 1 794,00 | 168,00 | 58,00 | |
| 9 | підлягає повній заміні | од. | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-----------|----------|----------|--|-----------|
| 10 | ШГРП | од. | 1 026,00 | | | | 1 026,00 |
| 10 | у доброму стані | од. | 926,00 | 116,00 | | | 1 026,00 |
| 10 | підлягає реконструкції | од. | | | | | |
| 10 | підлягає капітальному ремонту | од. | | | | | |
| 10 | підлягає повній заміні | од. | 100,00 | 6 341,00 | 2 000,00 | | |
| 11 | Будинкові регулятори тиску | од. | 39 924,00 | | | | 39 924,00 |
| 11 | у доброму стані | од. | 39 924,00 | | | | 39 924,00 |
| 11 | підлягає капітальному ремонту | од. | | | | | |
| 11 | підлягає повній заміні | од. | | | | | |
| 12 | Відключаючі пристрої | од. | 7 749,00 | | | | 7 749,00 |
| 12 | у доброму стані | од. | 7 739,00 | | | | 7 749,00 |
| 12 | підлягає реконструкції | од. | | | | | |
| 12 | підлягає капітальному ремонту | од. | | | | | |
| 12 | підлягає повній заміні | од. | 10,00 | 158,00 | 77,00 | | |
| 13 | Протикорозійний захист систем газопостачання | | | | | | |
| 13 | Захищеність газопроводів, % | % | 97,00 | | | | 97,00 |
| 13 | усього, | км | 3 759,83 | | | | 3 759,83 |
| 13 | Довжина газопроводу, де не забезпечено мінімально необхідний захисний потенціал на газопроводі згідно з ДСТУ | | 117,26 | | | | 117,26 |
| 14 | Станції катодного захисту | од. | 679,00 | | | | 679,00 |
| 14 | у доброму стані | од. | 672,00 | | | | 679,00 |
| 14 | підлягає реконструкції | од. | | | | | |
| 14 | підлягає капітальному ремонту | од. | 3,00 | 29,00 | | | |
| 14 | підлягає повній заміні | од. | 4,00 | 27,00 | 87,00 | | |
| 15 | Поля анодного захисту | од. | 679,00 | | | | 679,00 |
| 15 | у доброму стані | од. | 626,00 | | | | 679,00 |
| 15 | підлягає реконструкції | од. | | | | | |
| 15 | підлягає капітальному ремонту | од. | | | | | |
| 15 | підлягає повній заміні | од. | 53,00 | 1 034,00 | 1 232,00 | | |
| 16 | Протекторний захист | од. | 162,00 | | | | 162,00 |
| 16 | у доброму стані | од. | 162,00 | | | | 162,00 |
| 16 | підлягає реконструкції | од. | | | | | |
| 16 | підлягає капітальному ремонту | од. | | | | | |
| 16 | підлягає повній заміні | од. | | | | | |
| 17 | Інше (розшифрувати) | од. | 818,00 | | | | 818,00 |
| 17 | у доброму стані | од. | 813,00 | | | | 818,00 |
| 17 | підлягає реконструкції | од. | | | | | |
| 17 | підлягає капітальному ремонту | од. | 5,00 | 249,00 | 17,00 | | |
| 17 | підлягає повній заміні | од. | | | | | |

**Узагальнений технічний стан колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів,
виконаних на колісних шасі**

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Показник на кінець року | | (базовий період)** | (прогнозний період)** з урахуванням обсягів запланованих робіт |
|-------|---|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--|
| | | | (базовий період-2)** | (базовий період-1)** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Загальна кількість колісної техніки, з них: | од. | 240,00 | 236,00 | 235,00 | 234,00 |
| 1 | у задовільному стані | од. | 191,00 | 188,00 | 187,00 | 186,00 |
| 1 | | % | 79,58 | 79,66 | 79,57 | 79,49 |
| 1 | необхідний капітальний ремонт | од. | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 48,00 |
| 1 | | % | 19,58 | 21,19 | 21,28 | 20,51 |
| 1 | підлягає списанню | од. | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1 | | % | 5,00 | 5,08 | 5,11 | 5,13 |
| 2 | Вантажні автомобілі, з них: | од. | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 2 | у задовільному стані | од. | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
| 2 | | % | 84,38 | 84,38 | 84,38 | 84,38 |
| 2 | необхідний капітальний ремонт | од. | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2 | | % | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 |
| 2 | підлягають списанню | од. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | | % | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 |
| 3 | Легкові автомобілі, з них: | од. | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 3 | у задовільному стані | од. | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 3 | | % | 61,70 | 61,70 | 61,70 | 61,70 |
| 3 | необхідний капітальний ремонт | од. | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 |
| 3 | | % | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 38,30 |
| 3 | підлягають списанню | од. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | | % | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 4 | Автобуси, з них: | од. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 4 | у задовільному стані | од. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 4 | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | необхідний капітальний ремонт | од. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | підлягають списанню | од. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Мікроавтобуси, з них: | од. | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 5 | у задовільному стані | од. | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 5 | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | необхідний капітальний ремонт | од. | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 5 | | % | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 5 | підлягають списанню | од. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Автокрани, з них: | од. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | у задовільному стані | од. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | необхідний капітальний ремонт | од. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | підлягають списанню | од. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | АРГМ, з них: | од. | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 7 | у задовільному стані | од. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 7 | | % | 54,55 | 54,55 | 54,55 | 54,55 |
| 7 | необхідний капітальний ремонт | од. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7 | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | підлягають списанню | од. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Трактори та будівельна техніка, з них: | од. | 34,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 |
| 8 | у задовільному стані | од. | 27,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 |
| 8 | | % | 84,85 | 80,00 | 79,31 | 79,31 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-------|-------|-------|-------|
| 8 | необхідний капітальний ремонт | од. | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 8 | | % | 15,15 | 20,00 | 20,69 | 20,69 |
| 8 | підлягають списанню | од. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Інші види колісної техніки (розшифрувати), з них: | од. | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 9 | у задовільному стані | од. | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 9 | | % | 89,19 | 89,19 | 89,19 | 89,19 |
| 9 | необхідний капітальний ремонт | од. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 9 | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | підлягають списанню | од. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Узагальнений технічний стан приладів контролю та діагностики

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Показник на кінець року | | | |
|-------|---|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--|
| | | | (базовий період-2)** | (базовий період-1)** | (базовий період)** | (прогнозний період)** з урахуванням обсягів запланованих робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прилади діагностики та контролю, з них: | од. | 606,00 | 602,00 | 614,00 | 624,00 |
| 1 | у задовільному стані | од. | 507,00 | 503,00 | 515,00 | 525,00 |
| 1 | | % | 83,66 | 83,55 | 83,87 | 84,13 |
| 1 | необхідний капітальний ремонт | од. | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 1 | | % | 15,68 | 15,78 | 15,47 | 15,22 |
| 1 | підлягає списанню | од. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 1 | | % | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |
| 2 | Газоаналізатори, з них: | од. | 404,00 | 399,00 | 410,00 | 420,00 |
| 2 | у задовільному стані | од. | 317,00 | 312,00 | 323,00 | 333,00 |
| 2 | | % | 78,47 | 78,95 | 79,51 | 80,00 |
| 2 | необхідний капітальний ремонт | од. | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| 2 | | % | 20,79 | 21,05 | 20,49 | 20,00 |
| 2 | підлягають списанню | од. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | | % | 0,74 | 0,75 | 0,73 | 0,71 |
| 3 | Трасошукачі, з них: | од. | 49,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 3 | у задовільному стані | од. | 44,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 3 | | % | 89,80 | 90,38 | 90,38 | 90,38 |
| 3 | необхідний капітальний ремонт | од. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 3 | | % | 8,16 | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
| 3 | підлягають списанню | од. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | | % | 2,04 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 4 | Інші прилади (рзшифрувати), з них: | од. | 16,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 |
| 4 | у задовільному стані | од. | 16,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 |
| 4 | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | необхідний капітальний ремонт | од. | | | | |
| 4 | | % | | | | |
| 4 | підлягають списанню | од. | | | | |
| 4 | | % | | | | |
| 5 | Інші прилади (рзшифрувати), з них: | од. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 5 | у задовільному стані | од. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 5 | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | необхідний капітальний ремонт | од. | | | | |
| 5 | | % | | | | |
| 5 | підлягають списанню | од. | | | | |
| 5 | | % | | | | |
| 6 | Інші прилади, з них: | од. | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 6 | у задовільному стані | од. | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 6 | | % | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 6 | необхідний капітальний ремонт | од. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 6 | | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6 | підлягають списанню | од. | | | | |
| 6 | | % | | | | |
| 7 | Інші прилади (рзшифрувати), з них: | од. | 94,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 7 | у задовільному стані | од. | 89,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 7 | | % | 94,68 | 94,25 | 94,25 | 94,25 |
| 7 | необхідний капітальний ремонт | од. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7 | | % | 5,32 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| 7 | підлягають списанню | од. | | | | |
| 7 | | % | | | | |

Узагальнений стан комп'ютерної техніки

| Стан комп'ютерної техніки на початок прогнозного періоду | | |
|---|-----------------------|-------------|
| Група за роком випуску | Кількість, од. | % |
| Комп'ютери (базовий період-3)* року випуску | 606,00 | 91% |
| Комп'ютери (базовий період-2)* року випуску | 41,00 | 6% |
| Комп'ютери (базовий період-1)* року випуску | 11,00 | 2% |
| Комп'ютери (базовий період)* року випуску | 5,00 | 1% |
| Усього | 663,00 | 100% |

Додаток 7
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 7 глави 3 розділу IV)

Схвалено Постановою НКРЕКП від 28.12.2017 № 1605

План розвитку газорозподільної системи на 2017 - 2026 роки
газорозподільного підприємства ПАТ "Луганськгаз"
(найменування)
на перший рік

| Блок | № з/п | Найменування | Назва заходу | ГРС (назва) | Інвентарний номер | Рік вводу в експлуатацію | Планований рік вводу з експлуатації | Оцінка по акту обстеження (бал) | Технічна оцінка | Причина включення | Назва робіт | Од. виміру | Усього в кількісному виразі, одиниці | Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ | Вартість 1 одиниці (вартість 1 км) | Заняти квартал завершення робіт | ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка) | Пріоритетність (за рахунок прибутку) | Унікальний номер ТМЦ | Примітки |
|---|-------|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|---|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16,00 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Експлуатація мереж | | I. Розподільні газопроводи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | Газорозподільні мережі | Будівництво | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | Газорозподільні мережі | Капремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | 1 | Газорозподільні мережі | Реконструкція | Лисичанськ | 144190500330200144 | 1967 | | 8 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Реконструкція сталевих підземного газопроводу середнього тиску Ø 76 мм по вул. П.Морозова (до гаража автоколонни) м. Лисичанська, (протяжність 230 п. м сталевому надземного газопроводу) | км | 0,23 | 74 | | 3 | 1 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 2 | Газорозподільні мережі | Реконструкція | Старобільськ | 144191100330305615 | 1963 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Реконструкція підземного сталевих газопроводу низького тиску Ø 108 мм та заміна на надземний сталевий газопровід Ø 57 мм протяжністю 285 п. м та підземний ПЕ Ø 63 мм протяжністю 14 п. м по вул. м.нообільськ вул. Буткова (Щорса) м. Старобільськ | км | 0,30 | 85 | | 3 | 2 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 3 | Газорозподільні мережі | Інше | Лисичанськ | | - | | | | надійне та безпечне газопостачання | Кільцювання сталевих підземного газопроводу середнього тиску Ø 89 мм по вул. Мічуріна з надземним газопроводом середнього тиску Ø 57 мм по вул. Радичева м. Лисичанська шляхом прокладання ПЕ газопроводу середнього тиску Ø 110 мм протяжністю 1,0 км по вул. Мічуріна, вул. Радичева (газопровід), 115 м надземний сталевий Ø 57 мм | км | 1,115 | 309 | | 3 | 3 | | амортизаційні відрахування | |
| Всього | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,64 | 468 | x | x | x | x | x | x |
| Всього за рахунок амортизаційних відрахувань | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,64 | 468 | x | x | x | x | x | x |
| Всього витрати на капітальні вкладення | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| Експлуатація мереж | | II. Відключачі пристрої | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | Відключачі пристрої | Будівництво | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | 4 | Відключачі пристрої | Капремонт | Білолуцьк | 144190600330303147 | 1993 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГНТ, Адреса: Новонікопольський район, с.Трембачеве вул. Ленинская, Стенная (заміна засувкиØ200 мм) | шт. | 1,00 | 31 | | 3 | 4 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 5 | Відключачі пристрої | Капремонт | Білолуцьк | 144190600330303131 | 1989 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГНТ, Адреса: Новонікопольський район, с.Павленкове, вул. Мира (заміна засувкиØ200 мм) | шт. | 1,00 | 31 | | 3 | 5 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 6 | Відключачі пристрої | Капремонт | Білолуцьк | 144190600330100337 | 1993 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГВТ, Адреса: Новонікопольський район, с. Новобелая, вул. Ленина (заміна засувкиØ150 мм) | шт. | 1,00 | 9 | | 3 | 6 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 7 | Відключачі пристрої | Капремонт | Білолуцьк | 144190600330303126 | 1993 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГНТ, Адреса: Новонікопольський район, вул. К. Маркса (Новонікопольський район, с. Павленкове, вул.8 марта) (заміна засувкиØ50 мм) | шт. | 1,00 | 4 | | 3 | 7 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 8 | Відключачі пристрої | Капремонт | Старобільськ | 144191100330200974 | 1961 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ вул. Горького підв'язний до ГРП-1 м. Старобільськ ГК № 2 - р-н ГРС , винос 2-х засувок з підз. на надз. Ø 300 мм, Ø 150 мм | шт. | 1,00 | 74 | | 3 | 8 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 9 | Відключачі пристрої | Капремонт | Білолуцьк | 144190600330303151 | 1993 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГНТ, Адреса: Новонікопольський район, с. Новобелая, вул.Ленина, Школьная (заміна засувкиØ150 мм) | шт. | 1,00 | 9 | | 3 | 9 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | | Відключачі пристрої | Реконструкція | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | Відключачі пристрої | Технічне переоснащення | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | Відключачі пристрої | Інше | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 158 | x | x | x | x | x | x |

| Всього за рахунок амортизаційних відрахувань | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 158 | x | x | x | x | x |
|--|----|--------|-------------|--------------|--------------------|------|---|---|--------------------|--|--|-----|------|-----|---|---|----|---|----------------------------|
| Всього витрати на капітальні вкладення | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| Експлуатація мереж | | ПП ГРП | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | ГРП | Будівництво | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | 10 | ГРП | Капремонт | Лисичанськ | 14419050042010022 | 1960 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | м. Лисичанськ, вул. Гайдара, ГРП №16, заміна обладнання | шт. | 1,00 | 213 | | 3 | 10 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 11 | ГРП | Капремонт | Троїцьке | 144191400320200457 | 1996 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП № 1, смт Троїцьке, вул. Вейделівська, заміна обладнання | шт. | 1,00 | 47 | | 3 | 11 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 12 | ГРП | Капремонт | Сватове | 144191400320100443 | 1991 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП-7, м. Сватове, вул. Комсомольська, капремонт будівлі ГРП | шт. | 1,00 | 25 | | 3 | 12 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 13 | ГРП | Капремонт | Сватове | 144191400320100442 | 1998 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП-6, м. Сватове, вул. Горького, капремонт будівлі ГРП | шт. | 1,00 | 25 | | 3 | 13 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 14 | ГРП | Капремонт | Сватове | 144191400320100444 | 1991 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП-5, м. Сватове, вул. 17 років Жовтня, капремонт будівлі ГРП | шт. | 1,00 | 25 | | 3 | 14 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 15 | ГРП | Капремонт | Сватове | 144191400320100437 | 1996 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП-15, м. Сватове, кв. Незалежності, капремонт будівлі ГРП | шт. | 1,00 | 25 | | 3 | 15 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 16 | ГРП | Капремонт | Троїцьке | 144191400320100455 | 1991 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП-2, смт Троїцьке, пр-т Перемоги, капремонт будівлі ГРП | шт. | 1,00 | 25 | | 3 | 16 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 17 | ГРП | Капремонт | Сватове | 144191400320100440 | 1992 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП-3, м. Сватове, пл. Шевченко, капремонт будівлі ГРП | шт. | 1,00 | 28 | | 3 | 17 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 18 | ГРП | Капремонт | Троїцьке | 144191400320100454 | 1991 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП-1, смт Троїцьке, вул. Вейделівська, капремонт будівлі ГРП | шт. | 1,00 | 25 | | 3 | 18 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 19 | ГРП | Капремонт | Старобільськ | 144191100320100525 | 1992 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Старобільський р-н, с. Бутове, вул. Шкільна, ГРП-30, капремонт будівлі ГРП | шт. | 1,00 | 67 | | 3 | 19 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 20 | ГРП | Капремонт | Попасна | 144191700420100615 | 1972 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП №3 м. Попасна, вул 60 років Жовтня (заміна обладнання) | шт. | 1,00 | 57 | | 3 | 20 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 21 | ГРП | Капремонт | Білoduцьк | 144190600420010377 | 1989 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | обладнання ГРП № 8, Адреса: Новопсковський район, с.Павленкове, вул. 8 марта | шт. | 1,00 | 47 | | 3 | 21 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 22 | ГРП | Капремонт | Білoduцьк | 144190600330100378 | 1994 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | обладнання ГРП № 12, Адреса: Новопсковський район, с.Трембачево, вул. Шкільная | шт. | 1,00 | 50 | | 3 | 22 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 23 | ГРП | Капремонт | Білoduцьк | 144190600330100375 | 1988 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | обладнання ГРП № 7, Адреса: Новопсковський район, с.Можняківка, вул. Леніна | шт. | 1,00 | 42 | | 3 | 23 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 24 | ГРП | Капремонт | Сватове | 144191400420100444 | 1998 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП-6, м. Сватове, вул. Горького, заміна обладнання | шт. | 1,00 | 93 | | 3 | 24 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 25 | ГРП | Капремонт | Сватове | 144191400320100441 | 1995 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП-4, м.Сватове, вул. Комінтерна, заміна обладнання | шт. | 1,00 | 124 | | 3 | 25 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 26 | ГРП | Капремонт | Сватове | 144191400420100446 | 1996 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП-11, м. Сватове, кв. Луначарського, заміна обладнання | шт. | 1,00 | 132 | | 3 | 26 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 27 | ГРП | Капремонт | Сватове | 144191400420100441 | 1992 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП-3, м.Сватове, пл. Шевченко, капремонт будівлі | шт. | 1,00 | 25 | | 3 | 27 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 28 | ГРП | Капремонт | Сватове | 144191400320100437 | 1996 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП-15, м.Сватове, кв. Незалежності, капремонт будівлі | шт. | 1,00 | 25 | | 3 | 28 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 29 | ГРП | Капремонт | Троїцьке | 144191400420100457 | 1991 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП № 2, смт Троїцьке, пр-т Перемоги, заміна обладнання | шт. | 1,00 | 53 | | 3 | 29 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 30 | ГРП | Капремонт | Свердловецьк | 144191000420100041 | 1969 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП-1, м.Свердловецьк, кв. № 11, заміна обладнання | шт. | 1,00 | 132 | | 3 | 30 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 31 | ГРП | Капремонт | Свердловецьк | 144191000420100050 | 1983 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП-9, м.Свердловецьк, с. Щедрищево | шт. | 1,00 | 80 | | 3 | 31 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 32 | ГРП | Капремонт | Свердловецьк | 144191000420100047 | 1997 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП-13, м.Свердловецьк, с-ще Синецький | шт. | 1,00 | 55 | | 3 | 32 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 33 | ГРП | Капремонт | Старобільськ | 144191100420100305 | 1992 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП № 30 Старобільський р-н, с. Бутово, вул. Шкільна, заміна обладнання | шт. | 1,00 | 63 | | 3 | 33 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 34 | ГРП | Капремонт | Кам'янка | 144191100420100324 | 1996 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП № 42 Старобільський р-н, с. Кам'янка, вул. 1 Травня, заміна обладнання | шт. | 1,00 | 55 | | 3 | 34 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 35 | ГРП | Капремонт | Підгорівка | 144191100420100310 | 1993 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП № 33 Старобільський р-н, с. Підгорівка, вул. Леніна, заміна обладнання | шт. | 1,00 | 39 | | 3 | 35 | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 36 | ГРП | Капремонт | Веселе | 144191100420100292 | 1971 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП № 15 Старобільський р-н, с. Веселе, вул.Леніна, заміна обладнання | шт. | 1,00 | 62 | | 3 | 36 | | амортизаційні відрахування |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|------------------------|---------------|--------------------|------|---|---|--------------------|--|--|-----|------|------|---|----|----------------------------|---|---|
| Експлуатація мереж | 37 | ГРП | Капремонт | Підгорівка | 144191100420100329 | 1996 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП № 45 Старобільський р-н, с. Титарівка, вул. Комарова, заміна обладнання | шт. | 1,00 | 51 | 3 | 37 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 38 | ГРП | Капремонт | Підгорівка | 144191100420100330 | 1996 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП № 45 Старобільський р-н, с. Титарівка, вул. Комарова, заміна обладнання | шт. | 1,00 | 49 | 3 | 38 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 39 | ГРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500320100130 | 1978 | | | | надійне та безпечне газопостачання | ГРП № 24, Попаснянський район, х. Синецький, встановлення телеметрії | шт. | 1,00 | 70 | 3 | 39 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 40 | ГРП | Капремонт | Свердловський | 144191000330200933 | 1961 | | | | надійне та безпечне газопостачання | Електропостачання ГРП № 2, розташованого в м. Свердловськ, квартал 27 (матеріали та роботи сторонньої організації) | шт. | 1,00 | 33 | 2 | 40 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 41 | ГРП | Капремонт | Свердловський | 144191000330200935 | 1959 | | | | надійне та безпечне газопостачання | Електропостачання ГРП № 3, розташованого в м. Свердловськ, квартал 44 (матеріали та роботи сторонньої організації) | шт. | 1,00 | 22 | 2 | 41 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | | ГРП | Реконструкція | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | ГРП | Технічне переоснащення | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | ГРП | Інше | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 32 | 1864 | x | x | x | x | x |
| Всього за рахунок амортизаційних відрахувань | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 32 | 1864 | x | x | x | x | x |
| Всього витрати на капітальні вкладення | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x |
| Експлуатація мереж | | | IV. ШРП | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | 42 | ШРП | Будівництво | Лисичанськ | - | | | | | надійне та безпечне газопостачання | Кільцювання сталевго підземного газопроводу середнього тиску Ø 89 мм по вул. Мічуріна з надземним газопроводом середнього тиску Ø 57 мм по вул. Радіщева м. Лисичанська шляхом прокладення ПЕ газопроводу середнього тиску Ø 110 мм протяжністю 1,0 км по вул. Мічуріна, вул. Радіщева (встановлення ШРП типу РДГ-80Н) | шт. | 1 | 116 | 4 | 42 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 43 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500420200942 | 1967 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 11 м. Лисичанськ вул. Докучаєва (кот.) (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н) | шт. | 1 | 61 | 3 | 43 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 44 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500420200943 | 1967 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 12 м. Лисичанськ вул.Докучаєва (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н) | шт. | 1 | 60 | 3 | 44 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 45 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500420200934 | 1960 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 14 м. Лисичанськ вул. Леніна, 30 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50 Н) | шт. | 1 | 60 | 3 | 45 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 46 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500420200947 | 1960 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 30 м. Лисичанськ вул. Ласточкина, 124 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н) | шт. | 1 | 60 | 3 | 46 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 47 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500420200936 | 1962 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 32 м. Лисичанськ вул.Свердлова, 397 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н) | шт. | 1 | 60 | 3 | 47 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 48 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500420200951 | 1972 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 33 м. Лисичанськ вул. Харківська (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н) | шт. | 1 | 118 | 3 | 48 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 49 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500420200965 | 1992 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 34 м. Лисичанськ вул.Л.Щевиной (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н) | шт. | 1 | 118 | 3 | 49 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 50 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500420200957 | 1986 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 41 м. Лисичанськ вул. Буденого,121 а (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н) | шт. | 1 | 118 | 3 | 50 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 51 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500420200955 | 1965 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 66 м. Лисичанськ вул. Свободи, 1 (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н) | шт. | 1 | 118 | 3 | 51 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 52 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500420200949 | 1971 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 72 м. Лисичанськ вул. Перемська (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н) | шт. | 1 | 118 | 3 | 52 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 53 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500420200963 | 1992 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 73 м. Лисичанськ вул.Тираспольська (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н) | шт. | 1 | 118 | 3 | 53 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 54 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500330200199 | 1986 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 78, ГСТ м. Лисичанськ по вул. Жовтнева до ШРП Миколайської церкви (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400М) | шт. | 1 | 70 | 3 | 54 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 55 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500330200215 | 1970 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 86, ГСТ м. Лисичанськ від ГК вул. Орджонікідзе по вул. Жовтнева до ГРП-5 Стегального заводу (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400М) | шт. | 1 | 70 | 3 | 55 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 56 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500330200215 | 1970 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 88, ГСТ м. Лисичанськ від ГК вул. Орджонікідзе по вул. Жовтнева до ГРП-5 Стегального заводу (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400М) | шт. | 1 | 70 | 3 | 56 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 57 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500330200222 | 1960 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 90 ГСТ м. Лисичанськ пос. Мехскло (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н) | шт. | 1 | 118 | 3 | 57 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 58 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500330200222 | 1960 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 92 ГСТ м. Лисичанськ пос. Мехскло (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н) | шт. | 1 | 118 | 3 | 58 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 59 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500330200215 | 1970 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 94, ГСТ м. Лисичанськ від вул. Орджонікідзе по вул. Жовтнева до ГРП 5 Стегального заводу (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400М) | шт. | 1 | 70 | 3 | 59 | амортизаційні відрахування | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|-----|-----------|-----------------|--------------------|------|--|--------------------|--|--|-----|---|-----|--|---|----|----------------------------|--|--|
| Експлуатація мереж | 60 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 14419050033020253 | 2000 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 97, ГСТ м. Лисичанськ до ШРП по вул. Спаракса (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400М) | шт. | 1 | 70 | | 3 | 60 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 61 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 14419050033020255 | 2003 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 109, ГСТ Попасна р-он. селище Лисичанське від вул. Паркової до котельної (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400 М) | шт. | 1 | 69 | | 3 | 61 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 62 | ШРП | Капремонт | Рубіжне | 14419090033020822 | 2002 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШП №9 з РД-50, м. Рубіжне, пр. Кірова, 8 (с.с.т.м.Рубіжне до ШРП пр.Кірова,8 від вул.Менделєєва) на ШП-2 з РД-50 М | шт. | 1 | 55 | | 3 | 62 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 63 | ШРП | Капремонт | Рубіжне | 14419090033020782 | 1962 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШП №12 з РД-50, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 26 (с.с.т.м.Рубіжне від вул. Менделєєва до пр. Кірова буд.27а) на ШП-2 з РТ-50 М | шт. | 1 | 54 | | 3 | 63 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 64 | ШРП | Капремонт | Веселе | 144191100330101347 | 1995 | | | незадовільний стан | ГВТ Півданий до с.Западне Старобільського р-ну, с.Западне ШРП №60 (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 70 | | 3 | 64 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 65 | ШРП | Капремонт | Новоайдар | 144191100330206185 | 1992 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ від пров. Гагаріна до газ.дільниці с.м.т.Новоайдар ШРП№2 пров.Гагаріна, інв. СРБ1143 (ШРП з РД-32 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 69 | | 3 | 65 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 66 | ШРП | Капремонт | Колядівка | 144191100330206196 | 1996 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ по вул.Будьоній с.Побєда Новоайдарського р-ну ШРП№30, інв. СРБ1154 (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 69 | | 3 | 66 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 67 | ШРП | Капремонт | Колядівка | 144191100330101625 | 1994 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГВТ до молокопункту с.Олексіївка Новоайдарського р-ну ШРП№13 (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 69 | | 3 | 67 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 68 | ШРП | Капремонт | Побєда | 144191100330206210 | 1994 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ по вул.Саловій до ШРП с.Смолянново Новоайдарського р-ну ШРП№28, с.Смолянново,вул.Грушова (ШРП з РД-32 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 69 | | 3 | 68 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 69 | ШРП | Капремонт | Новоайдар | 144191100330206236 | 2002 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ пров. Сіпной, смт.Новоайдар-ну ШРП№10, п.Новоайдар,вул.Южна (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 69 | | 3 | 69 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 70 | ШРП | Капремонт | Новоайдар | 144191100330206470 | 1994 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ по вул. В.Пятюркіна смт.Новоайдар ШРП№3, п.г.т. Новоайдар, вул.40 років перемоги (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 69 | | 3 | 70 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 71 | ШРП | Капремонт | Щастя | 144190800330100502 | 1991 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГВТ №2 до підстанції Сєвєрної ПЕС, вул.Рєспубліканська, м.Щастя,ШРП№2,підстанція Сєвєрний ПЕС, вул.Рєспубліканська (ШРП з РД-32 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 69 | | 3 | 71 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 72 | ШРП | Капремонт | Лобачєвське ГР | 144190800330200639 | 2002 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ по вул.Бр.Косових,с.Лобочєво Славянсьєрський р-н,ШРП-2 вул.Шєвченко (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 69 | | 3 | 72 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 73 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500330200170 | 1978 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 70 ГСТ м. Лисичанськ від вул. Первомайській до Пивзаводу (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400 М) | шт. | 1 | 70 | | 3 | 73 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 74 | ШРП | Капремонт | Рубіжне | 144190900330200923 | 1971 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШП №29 з РД-50, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 42 (с.с.т.м.Рубіжне(двірські введення) база Рубіжанського управління газового господарства по вул. Менделєєва 42) на Madas | шт. | 1 | 149 | | 3 | 74 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 75 | ШРП | Капремонт | Лобачєвське ГР | 144190800330200639 | 2002 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ по вул.Бр.Косових,с.Лобочєво Славянсьєрський р-н,ШРП-3, вул.Шєвченко (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 69 | | 3 | 75 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 76 | ШРП | Капремонт | Лобачєвське ГР | 144190800330200639 | 2002 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ по вул.Бр.Косових,с.Лобочєво Славянсьєрський р-н,ШРП-4, вул.Шєвченко (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 69 | | 3 | 76 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 77 | ШРП | Капремонт | Щастя, Суворове | 144190800330200541 | 2002 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ вул.Зарічна, смт Петрівка, Станічно-Луганського р-ну ШРП№2 (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 69 | | 3 | 77 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 78 | ШРП | Капремонт | Щастя, Суворове | 144190800330200550 | 1993 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ вул.Артема, с.м.т Петрівка,Станічно-Луганський р-н,ШРП№3 (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 69 | | 3 | 78 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 79 | ШРП | Капремонт | Артема | 144190800330100487 | 1987 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГВТ вул.Лєніна, с.Нижє-Тєплє,Станічно-Луганського р-ну, ШРП №2 (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 69 | | 3 | 79 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 80 | ШРП | Капремонт | Рубіжне | 144190900330200931 | 2001 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ШРП-44 м. Рубіжне, вул. Будівельників (ГСТ м. Рубіжне, двірські вєлення по вул. Будівельників Центр зайнятєсті), заміна ШРП з РД-50 М на Madas | шт. | 1 | 153 | | 3 | 80 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 81 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500420200940 | 1967 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 5 м. Лисичанськ вул. П.Морозова ,47 (ШРП з РДУК 100 на ШРП з РДГ-80Н) | шт. | 1 | 116 | | 3 | 81 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 82 | ШРП | Капремонт | Лисичанськ | 144190500420200958 | 1967 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 89 м. Лисичанськ вул.Жовтєва, 212 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н) | шт. | 1 | 60 | | 3 | 82 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 83 | ШРП | Капремонт | Колядівка | 144191100330315408 | 1996 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГВТ вул. 11 Пятюркіна с.Побєда Новоайдарського р-ну ШРП№31 (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 69 | | 3 | 83 | амортизаційні відрахування | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----------|-----------------|--------------------|------|--|--|--------------------|--|---|-----|---|-----|--|---|-----|----------------------------|--|--|
| Експлуатація мереж | 84 | ШРП | Капремонт | Колядівка | 144191100330101635 | 1990 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП №18, ГВТ, вул.Підгорна до ШРП с.Колядівка Новоайдарського р-ну, інв. СРБ 1109 (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 71 | | 3 | 84 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 85 | ШРП | Капремонт | Старобільськ | 144191100330201010 | 1995 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП №39, ГСТ Вторчермет Старобільський район с. Пшане, вул. Р.Люксембург (ШРП з РДНК-400 на ШРП з УТШ-Ф-2РДНК-400) | шт. | 1 | 69 | | 3 | 85 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 86 | ШРП | Капремонт | Колядівка | 144191100320100640 | 1990 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ГРП №4 с. Олексіївка Новоайдарського р-ну на 2 ШРП з обладнанням РД-50В та РДНК-400 | шт. | 1 | 145 | | 3 | 86 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 87 | ШРП | Капремонт | Рубіжне | 144190900420200368 | 1968 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШП №60 з РДУК-50, м. Рубіжне, вул. Набережна (ШРП м.Рубіжне залізнич. Вокзал РДУК-2-50 на MADAS | шт. | 1 | 149 | | 3 | 87 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 88 | ШРП | Капремонт | Старобільськ | 144191100330200953 | 1990 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ вул.Андрющенко,м.Старобільськ, ШРП№15,вул.Геологічна, інв. СРБ51 (ШРП з РДСК-50 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 69 | | 3 | 88 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 89 | ШРП | Капремонт | Рубіжне | 144190900330200929 | 1994 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШП №32 з РТ-50М м. Рубіжне, вул. Визволителів, 116/2 (с.с.т.м.Рубіжне (лірської ввєлення) по вул. Визволителів 116, до ШРП) на РД ФЕ-25 | шт. | 1 | 29 | | 3 | 89 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 90 | ШРП | Капремонт | Колядівка | 144191100330101624 | 1992 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГВТ від ШК №1 вул.Лєніна к ШК п.2 вул.Лєніна с.Олексіївка Новоайдарського р-ну ШРП№22, (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 70 | | 3 | 90 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 91 | ШРП | Капремонт | Сватівська | 144191100330201406 | 1996 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ШРП № 17 Адреса: вул.Новостаробільська м.Сватове Луганської області заміна ШРП з РД-32 на ШРП з РДНК-400 М | шт. | 1 | 70 | | 3 | 91 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 92 | ШРП | Капремонт | Сватівська | 144191400330201408 | 1999 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ШРП №33 Адреса: вул. Кошового м. Сватове, Луганської області. Заміна ШРП з РДНК-400 з 1 лінією на ШРП з РДНК-400 М | шт. | 1 | 70 | | 3 | 92 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 93 | ШРП | Капремонт | Сватівська | 144191400330201338 | 2000 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ШРП № 32 Адреса: вул. 3 інтернаціонала м. Сватове Луганської області РД-32 на ШРП з РДНК-400 М | шт. | 1 | 70 | | 4 | 93 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 94 | ШРП | Капремонт | Сватівська | 144191400330201365 | 1996 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ШРП №42 Адреса: вул. Маліновського , с. Преображенне , Сватівського району, Луганської області. Заміна ШРП з РДНК-400 з 1 лінією на ШРП з РДНК-400 М | шт. | 1 | 70 | | 4 | 94 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 95 | ШРП | Капремонт | Білокуракинське | 144190600330202247 | 1990 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 4, Білокуракинський р-н, смт.Білокуракине, вул. Кірова, пров.Октябрьський (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 70 | | 4 | 95 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 96 | ШРП | Капремонт | Білокуракинське | 144190600330303167 | 1992 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 7, Білокуракинський р-н, смт.Білокуракине, вул. Чапаєва (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 70 | | 4 | 96 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 97 | ШРП | Капремонт | Підгорівка | 144190600330200307 | 1994 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 19, Білокуракинський р-н, с.Олексіївка, вул. Первомайська, (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 70 | | 4 | 97 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 98 | ШРП | Капремонт | Мілове | 144190700330303530 | 1997 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП №1, Міловський район, с. Заріччє, вул. Центральная, (обладнання ГРП на ШРП з РДНК-400М) | шт. | 1 | 72 | | 4 | 98 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 99 | ШРП | Капремонт | Рубіжне | 144190900320100405 | 1988 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ГРУ з РТ-32, м. Рубіжне, ГТРП (ГТРП м. Рубіжне вул. Визволителів, район АЗС) на РД ФЕ-25 | шт. | 1 | 30 | | 4 | 99 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 100 | ШРП | Капремонт | Рубіжне | 144190900330200823 | 2002 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШП №18 з РТ-50 м. Рубіжне, вул. Леніна, 5 (с.с.т.м. Рубіжне до ШРП по вул. Леніна, 5 від вул. Леніна) на РД ФЕ-25 | шт. | 1 | 30 | | 4 | 100 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 101 | ШРП | Капремонт | Караван-Соколий | 144190700330203492 | 1998 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП№1 Марківський р-н, с. Лобасово вул.Бузьоного, (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 72 | | 4 | 101 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 102 | ШРП | Капремонт | Марківка | 144190700330202377 | 2006 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП№1 Марківський р-н с.Кабичівка вул.Лєніна, (ШРП з РД-32 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 72 | | 4 | 102 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 103 | ШРП | Капремонт | Свєуг | 144190700330200377 | 1999 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 10 Біловодський р-н, с. Литвишівка вул. Леніна , (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 72 | | 4 | 103 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 104 | ШРП | Капремонт | Біловодськ | 144190700330200397 | 1994 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП №2 Біловодський р-н, смт. Біловодськ вул. Торосєя , (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 72 | | 4 | 104 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 105 | ШРП | Капремонт | Біловодськ | 144190700330200387 | 1997 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП №6 Біловодський р-н, смт. Біловодськ, вул. Радєяська, (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 73 | | 4 | 105 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 106 | ШРП | Капремонт | Кремінна | 144190900330200867 | 1994 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШП №8 з РТ -32, м. Кремінна, пров. Піддубний (с.с.т.м.Кремінна до інтернатів №1.2.3 уздовж вул. Декабрїстів, вул.Хвоїна, вул.Мічурїна до ШРП на ШП з РД-50 М | шт. | 1 | 54 | | 4 | 106 | амортизаційні відрахування | | |
| Експлуатація мереж | 107 | ШРП | Капремонт | Рубіжне | 144190900330200808 | 1958 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШП №17 з РТ-50, м. Рубіжне, містечко ГТР (с.с.т.м.Рубіжне до колишньої папчиної фабрики (містечко ГТР) на ШП-2 з РД-50 М | шт. | 1 | 54 | | 3 | 107 | амортизаційні відрахування | | |

| Експлуатація мереж | | Регуляторне обладнання | Інше обладнання газорегуляторних пунктів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------------------|--|-----------------|--------------------|------|---|--------------------|--|---|-----|---|----|---|---|-----|---|----------------------------|---|
| Всього | x | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x |
| Всього за рахунок амортизаційних відрахувань | x | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x |
| Всього витрати на капітальні вкладення | x | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| Експлуатація мереж | | VI, EX3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | EX3 | Будівництво | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | 128 | EX3 | Капремонт | Білолуцьк | 14419060033030123 | 1993 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГНТ (КСС№17), Адреса: Новопсковський район, с.Павленково вул.Чанасва, заміна анодного поля (горизонтально) | шт. | 1 | 22 | | 3 | 128 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 129 | EX3 | Капремонт | Кам'янка | 14419060033030112 | 1990 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГНТ, (КСС№31), Новопсковський район, с. Совхозіе, вул. Шевченко, заміна анодного поля (горизонтально) | шт. | 1 | 22 | | 3 | 129 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 130 | EX3 | Капремонт | Білокуракине | 144190600330303020 | 1989 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГНТ Білокуракиський р-н, смт Білокуракине, вул. Чанасва, вул. Лутова, СКЗ № 3, заміна анодного поля (вертикально) | шт. | 1 | 52 | | 3 | 130 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 131 | EX3 | Капремонт | Білокуракине | 144190600330303028 | 1989 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГНТ Білокуракиський р-н, смт Білокуракине, вул. Гагарина, вул. Чанасва, СКЗ № 4, заміна анодного поля (вертикально) | шт. | 1 | 52 | | 3 | 131 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 132 | EX3 | Капремонт | Білокуракине | 14419060033020267 | 1986 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ Білокуракиський р-н, смт Білокуракине, вул. Радянська, вул. Леніна, вул. Рудяшка, СКЗ № 37, заміна анодного поля (вертикально) | шт. | 1 | 52 | | 3 | 132 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 133 | EX3 | Капремонт | Білолуцьк | 144190600330100324 | 1990 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГВТ Новопсковський р-н с.Білолуцьк, вул. Українська, вул. Гагарина, заміна анодного поля (вертикально) | шт. | 1 | 52 | | 3 | 133 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 134 | EX3 | Капремонт | Підгорівка | 144190600330100317 | 1989 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГВТ Білокуракиський р-н с.Нещеретове, с.Олексіївка СКЗ №12, с. Олексіївка, вул. Центральна, заміна анодного поля (вертикально) | шт. | 1 | 52 | | 3 | 134 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 135 | EX3 | Капремонт | Рубіжне | 144190900330304462 | 1989 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | м. Рубіжне, ГРП № 6, заміна анодного поля, (ГНТ м.Рубіжне, вул. Трудова (від ГРП № 6 до пров. Західного), пров. Західний (від вул. Трудовий до вул. Комсомольської), (вертикальні) | шт. | 1 | 52 | | 3 | 135 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 136 | EX3 | Капремонт | Рубіжне | 144190900330304479 | 1965 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | м. Рубіжне, вул. Советская, заміна анодного поля (г.п.т. м.Рубіжне, вул. Радянська (від вул. Вуліса до вул. Інтернаціональної), (вертикальне) | шт. | 1 | 52 | | 3 | 136 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 137 | EX3 | Капремонт | Кремінна | 144190900330304724 | 1978 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | м. Кремінна, вул. Жовтнева, заміна анодного поля (ГНТ м.Кремінна, вул. Жовтнева), (горизонтальне) | шт. | 1 | 22 | | 3 | 137 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 138 | EX3 | Капремонт | Рубіжне | 144190900330304428 | 1962 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | м. Рубіжне, вул. Пролетарська, заміна КСС 600 (ГНТ м. Рубіжне, вул. Пролетарська (від вул. Клубної, по вул. Померанчука, по вул. Школьної до прокуратури (міськвиконкому), потім на буд. № 9 по вул. Школьної, буд. № 7, Ізальня) | шт. | 1 | 27 | | 3 | 138 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 139 | EX3 | Капремонт | Підгорівка | 144191100330305921 | 1993 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГНТ, с. Курячівка, вул.Чанасва Старобільського р-ну, заміна анодного поля, (вертикально) | шт. | 1 | 52 | | 3 | 139 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 140 | EX3 | Капремонт | Тецьке | 144191100330204759 | 2000 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ, підвішений до с. Шпотіно Старобільського р-ну, вул. Молодіжна, заміна анодного поля, (вертикально) | шт. | 1 | 52 | | 3 | 140 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 141 | EX3 | Капремонт | Старобільськ | 144191100330305927 | 1989 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГНТ, с. Лизман, вул. Дибко Старобільського р-ну, заміна анодного поля, (вертикально) | шт. | 1 | 52 | | 3 | 141 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 142 | EX3 | Капремонт | Щастя | 144190800330304216 | 1981 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГНТ, м. Щастя, вул. Леніна, заміна анодного поля, (вертикально) | шт. | 1 | 52 | | 3 | 142 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 143 | EX3 | Капремонт | Щастя, Суворове | 144190800330304080 | 1993 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Газопров. низ.тиску, вул. Зарічна, смт.Петрівка, Станічно-Луганський р-н, заміна анодного поля, (вертикально) | шт. | 1 | 52 | | 3 | 143 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 144 | EX3 | Капремонт | Щастя, Суворове | 144190800330304071 | 1995 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Газопров. низ. тиску вул. Степна, смт.Петрівка, Станічно-Луганський р-н, заміна анодного поля, (вертикально) | шт. | 1 | 52 | | 3 | 144 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 145 | EX3 | Капремонт | Щастя, Суворове | 144190800330304144 | 1992 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Газопр.низ.тиску,с.Петрівка вул.Суворова, Станічно-Луганський р-н, заміна анодного поля, (вертикально) | шт. | 1 | 52 | | 3 | 145 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 146 | EX3 | Капремонт | Артема | 144190800330100489 | 1970 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Газопров. високого тиску від ГРС с. Артема - с. Нижче Тепле, Станічно-Луганський р-н, заміна анодного поля, (вертикально) | шт. | 1 | 52 | | 3 | 146 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 147 | EX3 | Капремонт | Артема | 144190800330304228 | 1993 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Газопров. низ. тиску КСП Артема, вул. Гвардійська, с. Нижче тепле, Станічно-Луганський р-н, заміна анодного поля, (вертикально) | шт. | 1 | 52 | | 3 | 147 | | амортизаційні відрахування | |
| Експлуатація мереж | 148 | EX3 | Капремонт | Щастя | 144190800330304220 | 1981 | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Газопров. низ. тиску к 5-ти поверховому буд. по вул. Дружба, м. Щастя, заміна анодного поля, (вертикальне) | шт. | 1 | 52 | | 3 | 148 | | амортизаційні відрахування | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-----------------|--|---|---|---|---|---|--|-----|------|---------|---|---|---|-----|---|--|
| ВТВ | | Спеціалізовані лабораторії | Модернізація | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | | Спеціалізовані лабораторії | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | 158 | Індивідуальний облік населення | | | | | | | | Придбання та встановлення ПЛГ населенню (Лічильник газовий мембранний побутовий G-1,6) | шт. | 9236 | 15701,6 | 2 | | 4 | 158 | | витрати на встановлення індивідуальних лічильників |
| ВТВ | | Заміна індивідуальних лічильників | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | | Об'єднаний фонд індивідуальних лічильників | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | | Будинковий облік населення | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | | Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | | Присрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 15701,6 | x | x | x | x | x | x |
| Всього за рахунок амортизаційних відрахувань | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| витрати на встановлення індивідуальних лічильників | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 15701,6 | x | x | x | x | x | x |
| Всього витрати на капітальні вкладення | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| Прилади | | | | X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протипаварійного захисту систем газопостачання | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прилади | | Прилади, системи | Придбання | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прилади | | Прилади, системи | Диспетчеризація | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прилади | | Прилади, системи | Заміна | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прилади | | Прилади, системи | Капремонт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| Всього за рахунок амортизаційних відрахувань | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| Всього витрати на капітальні вкладення | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| ІТ | | | | XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій | | | | | | | | | | | | | | | |
| ІТ | | Обладнання | Закупівля | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ІТ | | Обладнання | Підтримка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ІТ | | Обладнання | Модернізація | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ІТ | | Програмне забезпечення | Закупівля | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ІТ | | Програмне забезпечення | Підтримка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ІТ | | Програмне забезпечення | Оновлення | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ІТ | | ІТ послуги | Телеком | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ІТ | | ІТ послуги | Спецзв'язок | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ІТ | | ІТ послуги | Інше | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| Всього за рахунок амортизаційних відрахувань | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| Всього витрати на капітальні вкладення | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| ІІ. Інше | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| Всього за рахунок амортизаційних відрахувань | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| Всього витрати на капітальні вкладення | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| Всього | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 26055,6 | x | x | x | x | x | x |
| Всього амортизаційні відрахування | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 10354 | x | x | x | x | x | x |
| Всього витрати на капітальні вкладення | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 15701,6 | x | x | x | x | x | x |

Схвалено Постановою НКРЕКП від 28.12.2017 № 1605

План розвитку газорозподільної системи на 2017 - 2026 роки
газорозподільного підприємства ПАТ "Луганськгаз"
на другий – третій роки

| Блок | № з/п | Найменування | Назва заходу | ГРС (назва) | Інвентарний номер | Рік вводу в експлуатацію | Планований рік виводу з експлуатації | Оцінка по акту обмеження (бал) | Технічна оцінка | Причина виключення | Назва робіт | Од. виміру | Усього в кількісному виразі, одиниці | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ | Примітки | |
|-----------------------------------|-------|------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| I. Розподільні газопроводи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Газорозподільні мережі | Будівництво | Лисичанськ | 1400177 | 1996 | | 7 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГНТ м. Лисичанськ, с. Підлісне, вул. Леніна заміна надземного г/п н/т на надземний Ø 76 мм, протяжністю 150 п.м. | км | 0,15 | 41 | амортизаційні відрахування | |
| | 2 | | Капремонт | Лисичанськ | 144190500330200227 | 1960 | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ділянки підземного сталевого ГСТ м. Лисичанськ по вул. Гоголя до ГРП ф 108, за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гоголя | км | 0,26 | 204 | амортизаційні відрахування |
| | 3 | | | Лисичанськ | 144190500330301489 | 1992 | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ділянок надземного газопроводу низького тиску ф 108 мм, м. Лисичанськ, вул. Л. Шевцової, вул. Бютова | км | 0,1 | 40 | амортизаційні відрахування |
| | 4 | | | Попасна | 144191700330312944 | 1998 | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ділянки надземного ГНТ м. Попасна, вул. Куйбішева (заміна від № 15- № 1) ф 159 мм | км | 0,26 | 92 | амортизаційні відрахування |
| | 5 | | | Попасна | 144191700330205983 | 2009 | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ділянки надземного ГСТ м. Попасна, від б. № 36, вул. Леваневського, по вул. І.Франку, 1-69 (заміна від № 30 до 35а) ф 76 мм | км | 0,11 | 25 | амортизаційні відрахування |
| | 6 | | | Попасна | 144191700330204130 | 2006 | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ділянки надземного ГСТ м. Попасна, вул. Київська, Вишнева, Пушкіна, Донецька, пров.Отрадий (ГСТ м. Попасна, вул. Донецька, від № 119 до № 137) ф 89 мм | км | 0,17 | 48 | амортизаційні відрахування |
| | 7 | | | Щастя | 144190800330100498 | 1962 | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ділянки надземного газопроводу високого тиску ф 273 мм, м. Щастя (Газопров. вис. тиску від ГРС по естакаді, вздовж траси Щастя - Петрівка, м.Щастя) | км | 0,073 | 54 | амортизаційні відрахування |
| | 8 | | | Станція Луганська | 144191500330315904 | 1994 | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Барбашова ф 57 мм (Газопровід низ. тис. по вул.Барбашова, 1-го Травня, Леніна, 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінії смт Станція Луганська) | км | 0,37 | 51 | амортизаційні відрахування |
| | 9 | | | Станція Луганська | 144191500330315903 | 1994 | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Барбашова ф 76 мм (Газопровід низ. тис. по вул.Барбашова, 1-го Травня, Леніна, 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінії смт Станція Луганська) | км | 0,15 | 29 | амортизаційні відрахування |
| | 10 | | | Станція Луганська | 144191500330316112 | 1994 | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Шевченко ф 108 мм (Газопровід низ. тис. по вул. Шевченко, Маяковського, У. Громові, 5-а, 6-а Лінії смт Станція Луганська) | км | 0,175 | 59 | амортизаційні відрахування |
| | 11 | | | Станція Луганська | 144191500330315907 | 1994 | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Шевченко ф 57 мм (Газопровід низ. тис. по вул. Шевченко, Маяковського, У. Громові, 5-а, 6-а Лінії смт Станція Луганська) | км | 0,49 | 71 | амортизаційні відрахування |
| | 12 | | | Станція Луганська | 144191500330315904 | 1994 | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. 1-го Травня ф 57 мм (Газопровід низ. тис. по вул.Барбашова, 1-го Травня, Леніна, 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінії смт Станція Луганська) | км | 0,38 | 56 | амортизаційні відрахування |
| | 13 | | | Станція Луганська | 144191500330315903 | 1994 | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. 1-го Травня ф 76 мм (Газопровід низ. тис. по вул.Барбашова, 1-го Травня, Леніна, 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінії смт Станція Луганська) | км | 0,16 | 32 | амортизаційні відрахування |
| | 14 | | | Станція Луганська | 144191500330315910 | 1992 | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Карла Маркса ф 89 мм (Газопровід низ. тиску, вул.Бугаєва, вул.К.Маркса, смт Станція Луганська) | км | 0,125 | 31 | амортизаційні відрахування |
| | 15 | | | Станція Луганська | 144191500330316044 | 2006 | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Карла Маркса ф 57 мм (ГНТ від ф 57 смт.Луганське, по вул.Бугаєва, К.Маркса та пров.Кривола) | км | 0,29 | 42 | амортизаційні відрахування |
| | 16 | | | Станція Луганська | 144191500330315904 | 1994 | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Леніна ф 57 мм. (Газопровід низ. тис. По вул.Барбашова, 1-го Травня, Леніна, 3-я, 4-а, 5-я, 6-а Лінії смт Станічно-Луганське) | км | 0,34 | 49 | амортизаційні відрахування |
| | 17 | | | Станція Луганська | 144191500330315935 | 1998 | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ділянки надземного газопроводу низького тиску по вул. Пархоменко ф 76 мм. (Газопровід низ. тис. по вул. Жукова від вул. Пархоменка до вул. Чапаєва, смт.Станічно-Луганське) | км | 0,1 | 20 | амортизаційні відрахування |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|---|--------------------|--|---|-----|-------|-------|----------------------------|
| 18 | | Лисичанськ | 144190500330301852 | 1992 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ділянок надземного газопроводу низького тиску ф125 мм м. Лисичанськ вул. Мельникова | км | 0,04 | 18 | амортизаційні відрахування |
| 19 | | Попасна | 144191700330204134 | 2006 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Капітальний ремонт заміна ділянки надземного ГСТ м.Попасна вул.Куйбишева,Артемівська,Донецька, пров. Виноградний ф 57 мм; Адреса : м. Попасна, вул. Куйбишева № 218 | км | 0,008 | 5 | амортизаційні відрахування |
| 20 | | Попасна | 144191700330205720 | 2005 | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Капітальний ремонт заміна ділянки надземного ГСТ м. Попасна вул. Октябрська № 2-78 ф 57 мм; Адреса : м. Попасна, вул. Октябрська № 32,51 | км | 0,005 | 8 | амортизаційні відрахування |
| 21 | Реконструкція | Веселе | 144191100330204267 | 2000 | | 8 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ п'єдвалний до с.Вишневе Старобільського р-ну, заміна наземного г/ду0219 мм на підз. г/пр. ПЕ0110 мм, протяжність 3784 п.м. | км | 3,784 | 1057 | амортизаційні відрахування |
| 22 | Інше кильцювання | Новоайдар | | 2000 | | | | надійне та безпечне газопостачання | Кильцювання газопроводу с/т з т/дом н/т загальною протяжністю 6 м п. надземного Ø57 мм з установкою ШРП з РДНК-400х2, смт Новоайдар, вул. Леніна | км | 0,006 | 57 | амортизаційні відрахування |
| 23 | | Суворове | 144190800330313346 | 2005 | | | | надійне та безпечне газопостачання | ГНТ смт Петрівка, вул. Петрівського Ст. Луганський р-н. (Кильцювання газопроводу підзем, полетилен) | км | 0,22 | 35 | амортизаційні відрахування |
| 24 | | Щастя | 144190800330304246 | 1986 | | | | надійне та безпечне газопостачання | Газопров. низ. тиску по вул. Донецькій та пр. Октябрській, (м. Щастя. Кильцювання газопроводу, надзем. Сталь) | км | 0,077 | 28 | амортизаційні відрахування |
| 25 | | Мілове | 144190700330314002 | 2006 | | | | надійне та безпечне газопостачання | Кильцювання надземного газопроводу низького тиску: за адресою Міловський р-н, с. Великий, вул. Петровського | км | 0,05 | 24 | амортизаційні відрахування |
| 26 | | Розквіт | | | | | | надійне та безпечне газопостачання | Кильцювання надземного ст. газопроводу в/т П'єдвалний та надземного ст. газопроводу с/т з установленням ШРП з РДП-50 с.Розквіт Станічно-Луганського р-ну | км | 0,015 | 131 | амортизаційні відрахування |
| 27 | | Сватівська | | | | | | надійне та безпечне газопостачання | Кильцювання ШРП № 60 та ГРП № 11 м.Сватове, вул.Волод'янова | км | 0,03 | 20 | амортизаційні відрахування |
| 28 | | Сватівська | | | | | | надійне та безпечне газопостачання | Кильцювання ШРП № 40 та ГРП № 14 с. Хомівка | км | 0,130 | 34 | амортизаційні відрахування |
| 29 | | | | | | | | надійне та безпечне газопостачання | Кильцювання міжселіщного газопроводу високого тиску підземного ПЕ Ø 250 мм від с. Чуїника до с-ща Широкий Станічно-Луганського району (розробка проекту, I черга) | км | 10,40 | 14656 | амортизаційні відрахування |
| II. Відключаючі пристрої | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | Будівництво | | | | | | | | | | | |
| 31 | Відключаючі пристрої | Капремонт | Старобільськ | 144191100330201014 | 1996 | | | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ, п'єдвалний до ГРП № 28, с. Бутове, Старобільського р-ну, заміна засувки Ø100 мм на КЗПС д-100мм | шт. | 1 | 7 | амортизаційні відрахування |
| 32 | | | Сватівська | 144191400330308368 | 1997 | | | технічний стан та безпека газопостачання | ГНТ Адреса: м. Сватове, вул. Первомайская- Набережная. Заміна засувки Ø 80 мм на КЗСП ду 80 мм. | шт. | 1 | 22 | амортизаційні відрахування |
| 33 | | | Сватівська | 191400330201414 СВА 122 | 1999 | | | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ Адреса: м. Сватове, вул. Садова. Заміна засувки Ø 150 мм на КЗСП ду 150 мм. | шт. | 1 | 25 | амортизаційні відрахування |
| | | | Сватівська | 191400330201405 СВА 122 | 1994 | | | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ Адреса: м. Сватове, вул. Кударя Заміна засувки Ø 100 мм на КЗСП ду 100 мм. | шт. | 1 | 23 | амортизаційні відрахування |
| | | Реконструкція | | | | | | | | | | | |
| | | Технічне переоснащення | | | | | | | | | | | |
| | | Інше | | | | | | | | | | | |
| III. ГРП | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Будівництво | | | | | | | | | | | |
| 35 | | Капремонт | Лісна Поляна | 144190700320100255 | 1990 | | | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП №1 — ремонт покрівлі ГРП, с. Герасівка, Марківського р-ну | шт. | 1 | 10 | амортизаційні відрахування |
| 36 | | | Підгорівка | 144191100420100312 | 1993 | | | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП № 35 Старобільський р-н, с. Проказіно, вул. Чапаєва, заміна обладнання | шт. | 1 | 61 | амортизаційні відрахування |
| 37 | | | Федчино | 144191100320100578 | 1997 | | | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП №44 Старобільський р-н,с.Шульгинка вул.Тітова, капремонт будівлі | шт. | 1 | 15 | амортизаційні відрахування |
| 38 | ГРП | | Федчино | 144191100320100579 | 2000 | | | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП №47 Старобільський р-н ,с. Шульгинка вул.Театральна, капремонт будівлі | шт. | 1 | 15 | амортизаційні відрахування |
| | | | Федчино | 144191100320100578 | 1997 | | | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП №44 Старобільський р-н, с Шульгинка вул.Тітова, заміна обладнання | шт. | 1 | 40 | амортизаційні відрахування |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|---|-----|-----|----------------------------|----------------------------|
| 39 | | Фелчино | 144191100320100579 | 2000 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП №47 Старобільський р-н ,с.Шульгинка вул.Театральна, заміна обладнання | шт. | 1 | 37 | амортизаційні відрахування | |
| 40 | | Вільківське родовище | 144190800420100255 | 1994 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГРП Плотина, Станічно-Луганський р-н (Заміна обладнання) | шт. | 1 | 48 | амортизаційні відрахування | |
| | Реконструкція | | | | | | | | | | | |
| | Технічне переоснащення | | | | | | | | | | | |
| | Інше | | | | | | | | | | | |
| IV. ШРП | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Будівництво | | | | | | | | | | | |
| | Капремонт | Лисичанськ | 144190500420200952 | 1965 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 38 м. Лисичанськ вул. Мельнікова (поліклініка 10 років Жовтня),(ШРП з РДУК-200 на ШРП з РДГ-150Н) | шт. | 1 | 207 | амортизаційні відрахування | |
| 42 | | Лисичанськ | 144190500420200961 | 1971 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 84 м. Лисичанськ вул.Виноградна, (ШРП з РДУК-200 на ШРП з РДГ-150Н) | шт. | 1 | 206 | амортизаційні відрахування | |
| 43 | | Рубіжне | 144190900330200811 | 1981 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШП №27 з РТ-50М, м. Рубіжне, ПТУ-11(г.с.т.м.Рубіжне ПТУ №11 вул.Строгтелей) на ШП-2 з РД-50 М | шт. | 1 | 109 | амортизаційні відрахування | |
| 44 | | Рубіжне | 144190900330200810 | 1983 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШП №36 з РТ-50М, м. Рубіжне, вул. Студентська, 33 (г.с.т.м.Рубіжне(двірські введення) по вул.Іванова до котельні РРСУ №9) на ШП-2 з РД-50 М | шт. | 1 | 107 | амортизаційні відрахування | |
| 45 | | Рубіжне | 144190900330200773 | 1962 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШП №4 з РТ-50, м. Рубіжне, вул. Інтернаціональна, 15 (г.с.т.м.Рубіжне вул. Інтернаціональна (від вул. Радиської до регул.тиску пров. Шкільний) на ШП-2 з РД-50 М | шт. | 1 | 110 | амортизаційні відрахування | |
| 46 | | Рубіжне | 144190900330200766 | 1965 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШП №3 з РТ-50, м. Рубіжне, вул. Фрунзе,6А (г.с.т.м.Рубіжне від вул. Радиської по вул. Визволителів до котельні по вул. Фрунзе, 6а) на ШП-2 з РД-50 М | шт. | 1 | 108 | амортизаційні відрахування | |
| 47 | | Рубіжне | 144190900330200820 | 1998 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШП №21 з РТ-50М, м. Рубіжне, вул. Хмельницького, 4 (г.с.т.м.Рубіжне до ШРП по вул.Б. Хмельницького,4 від вул.Менделєєва) на ШП-2 з РД-50 М | шт. | 1 | 109 | амортизаційні відрахування | |
| 48 | | Сиротине | 144191000330305560 | 1993 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 8, (Газопровід н/т с. Осколново, Попаснянський р-н, вул. Лісна),(ШРП з РД-50 на ШРП з Тартарини А-149.02-350) | шт. | 1 | 184 | амортизаційні відрахування | |
| 49 | | Біловодськ | 144190700330200394 | 2001 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП№ 5 Біловодський р-н, смт. Біловодськ, вул. Калиїна , (ШРП з РДНК-400 на ШРП з РДНК-400) | шт. | 1 | 84 | амортизаційні відрахування | |
| 50 | | Лисичанськ | 144190500420200948 | 1970 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 31 м. Лисичанськ вул. Московська, 304 (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н) | шт. | 1 | 147 | амортизаційні відрахування | |
| 51 | | Лисичанськ | 144190500420200944 | 1965 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 27 м. Лисичанськ вул. О. Дундича, 22 (ШРП з РДУК-100 на ШРП з РДГ-80Н) | шт. | 1 | 148 | амортизаційні відрахування | |
| 52 | | Лисичанськ | 144190500420200956 | 1985 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 3 м. Лисичанськ вул. Молодого (ШРП з РДУК 100 на ШРП з РДГ-80Н) | шт. | 1 | 147 | амортизаційні відрахування | |
| 53 | | Лисичанськ | 144190500330200142 | 1967 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 18 ГСТ м. Лисичанськ вул. К. Маркса, Свердлова, Піонерська (ШРП з РД-50 на ШРП з РДНК-400 М) | шт. | 1 | 83 | амортизаційні відрахування | |
| 54 | | Лисичанськ | 144190500420200938 | 1967 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 21 м. Лисичанськ вул. Макаренко, 94 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н) | шт. | 1 | 134 | амортизаційні відрахування | |
| 55 | | Лисичанськ | 144190500420200939 | 1967 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна ШРП № 22 м. Лисичанськ вул. К.Маркса, 1 (ШРП з РДУК-50 на ШРП з РДГ-50Н) | шт. | 1 | 117 | амортизаційні відрахування | |
| | Реконструкція | | | | | | | | | | | |
| | Технічне переоснащення | | | | | | | | | | | |
| | Інше | | | | | | | | | | | |
| V. Газорегуляторне обладнання | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Регуляторне обладнання | Будинкові регулятори | | | | | | | | | | |
| | | Регулятори ГРП | Шелестівка | 144190700420100130 | 2000 | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна регулятору тиску РДУК-50В на РДГ-50В ГРП №10, Міловський район, с. Півнівка, вул. Миру | шт. | 1 | 52 | амортизаційні відрахування |
| | | Регулятори ШРП | | | | | | | | | | |
| | | Інше обладнання газорегуляторних пунктів | | | | | | | | | | |
| VI. ЕКЗ | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Будівництво | | | | | | | | | | | |
| | Капремонт | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ (КСС№29) вул.Горького — Базарна-Коммунарів м.Старобільськ, заміна анодного поля | шт. | 1 | 52 | амортизаційні відрахування | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|--|--|--|--------------------|--|---|-----|---|----|----------------------------|
| 58 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГНТ (КСС №20) вул. Чернишевського м.Старобільськ, заміна анодного поля (вертикальне) | шт. | 1 | 52 | амортизаційні відрахування |
| 59 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГНТ (КСС №1) по кв. XI П'ятиріччя від ГРП №1, смт.Новоайдар, заміна анодного поля (вертикальне) | шт. | 1 | 52 | амортизаційні відрахування |
| 60 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ (КСС№3) по вул.Пролетарській і по вул.Победоносій до ГРПЩ-1 і ГРПЩ-2 смт.Новоайдар, заміна анодного поля (вертикальне) | шт. | 1 | 52 | амортизаційні відрахування |
| 61 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГНТ (КСС № 23)по вул.Октябрьській, с.Чабанівка, Новоайдарський р-н заміна станції КСС | шт. | 1 | 29 | амортизаційні відрахування |
| 62 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | ГСТ(КСС №9) від ГРС до ГРП с. Смолянине Новоайдарського р-ну, заміна станції КСС | шт. | 1 | 29 | амортизаційні відрахування |
| 63 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ Марківський р-н, с.Лісна Поляна, вул. Садова | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 64 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ смт. Марківка вул. Кірова (вул. Східна) | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 65 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ смт. Марківка вул. Сременю | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 66 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ смт. Марківка, вул. Карпа Маркса (вул. Виноградна) | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 67 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ смт. Марківка провул. Першого Травня до площі Радзівської (Спартівка) | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 68 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ Марківський р-н с. Бондарівка вул. Леніна (вул. Центральна) | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 69 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Марківський р-н с. Терівка без адреси | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 70 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Марківський р-н с. Рудівка без адреси | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 71 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ Марківський р-н с. Курчівка вул. Клішова | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 72 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Марківський р-н с. Лісна Поляна вул. Леніна (вул. Центральна) | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 73 | ЕХЗ | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГНТ Марківський р-н с. Просвіє , с. Розсохувате | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 74 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГСТ смт. Біловодськ вул. Старосельська | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 75 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГСТ смт. Біловодськ вул. Херунжого | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 76 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГСТ Біловодський р-н с. Семняківка | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 77 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ смт. Мілове вул. Новоселівська відГРС до ГРП | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 78 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Міловського району с.Мілове, с. Великоцьк | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 79 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГСТ Міловський р-н п. Мілове- с. Гравневе | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 80 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГСТ Міловський р-н, с. Великіцьк, вул. Комсомольська, Зарічна | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 81 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | Заміна анодного поля (горизонтально) ГВТ Біловодський р-н с. Лимарівка | шт. | 1 | 32 | амортизаційні відрахування |
| 82 | | | | | | | незадовільний стан | технічний стан та безпека газопостачання | СКЗ № 26 Адреса: ГНТ Святківський р-н, с. Комсомольське вулиций. Заміна КСС 1200 на ВПНС 1,2 | шт. | 1 | 29 | амортизаційні відрахування |

