



Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №643

Область	ГРС, приймачі споживач	ЕІС-код	Середньозважені значення нижчої теплоти згоряння			Середньозважені значення вищої теплоти згоряння			Середньозважені значення												
			ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	ніс-пентан, ніс-С5	ізо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексан та вище, С6+	кисень, О2	азот, N2	аргон та інші інертні гази, А	застійка абсолютна, кг/м³ при 20 °С
Маршрут №643			8245	34,52	9,59	9136	38,25	10,62	95,2534	2,7140	0,7888	0,1178	0,1153	0,0099	0,0426	0,0321	0,0071	0,0112	0,6888	0,2191	0,7057
Луганська	Троїцьке (ГРС смт.Троїцьке)	56201401001	8245	34,52	9,59	9136	38,25	10,62	95,2534	2,7140	0,7888	0,1178	0,1153	0,0099	0,0426	0,0321	0,0071	0,0112	0,6888	0,2191	0,7057

В.о. заступника головного інженера Харківського ЛВУМГ

Підпис: [підпис] дата: 01.10.2021

Завідувач ВХАЛ

Підпис: [підпис] дата: 01.10.2021

Підпис: [підпис] дата: [ ]

